

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Телефон:
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:		
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094			Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1): №			Приборы УУТЭ поверены до:		
Обратн.тр.(М2): №			Тхв, гр.С= 6.17		
Тр. ГВС(М3): №			Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Преобр.давления:		
Тр.подпитки(В5):			Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:			Преобр.давления:		
зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qотв.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gотв.=		
			Gтех.пот.=		
			Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Гкал
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.10.25	24,00	-	114,59	99,13	15,46	71,00	44,83	26,17	0,59	0,39	16,82	-	16,82	17,21	-	17,21	-	70,56	-	0,49	-	3,70
24.10.25	24,00	-	118,61	101,35	17,26	71,01	45,15	25,86	0,59	0,39	18,17	-	18,17	18,59	-	18,59	-	70,56	-	0,49	-	3,85
25.10.25	24,00	-	118,95	102,49	16,45	70,69	45,39	25,30	0,59	0,39	17,62	-	17,62	18,02	-	18,02	-	70,18	-	0,49	-	3,76
26.10.25	24,00	-	120,42	101,93	18,49	70,84	45,52	25,32	0,59	0,39	19,72	-	19,72	20,17	-	20,17	-	70,43	-	0,49	-	3,90
27.10.25	24,00	-	118,68	102,24	16,44	71,36	45,51	25,85	0,59	0,39	17,46	-	17,46	17,86	-	17,86	-	70,92	-	0,49	-	3,82
28.10.25	24,00	-	119,87	102,32	17,55	70,60	44,65	25,96	0,59	0,39	18,74	-	18,74	19,17	-	19,17	-	70,18	-	0,49	-	3,90
29.10.25	24,00	-	118,81	101,35	17,47	70,89	44,58	26,31	0,59	0,39	18,67	-	18,67	19,10	-	19,10	-	70,44	-	0,49	-	3,91
30.10.25	24,00	-	119,63	101,59	18,04	71,21	44,78	26,43	0,59	0,39	19,28	-	19,28	19,72	-	19,72	-	70,82	-	0,49	-	3,98
31.10.25	24,00	-	118,53	101,31	17,22	70,99	44,47	26,51	0,59	0,39	18,45	-	18,45	18,87	-	18,87	-	70,60	-	0,49	-	3,91
01.11.25	24,00	-	117,76	101,54	16,21	70,95	44,51	26,44	0,59	0,39	17,42	-	17,42	17,82	-	17,82	-	70,43	-	0,49	-	3,84
02.11.25	24,00	-	116,05	101,08	14,97	71,20	44,30	26,89	0,59	0,39	16,11	-	16,11	16,48	-	16,48	-	70,75	-	0,49	-	3,79
03.11.25	24,00	-	117,22	101,47	15,75	71,28	44,90	26,38	0,59	0,39	16,92	-	16,92	17,31	-	17,31	-	70,94	-	0,49	-	3,80
04.11.25	24,00	-	117,19	101,34	15,85	71,05	44,93	26,12	0,59	0,39	17,03	-	17,03	17,41	-	17,41	-	70,23	-	0,49	-	3,78
05.11.25	24,00	-	117,98	102,35	15,63	70,60	45,00	25,61	0,59	0,39	16,80	-	16,80	17,18	-	17,18	-	70,31	-	0,49	-	3,73
06.11.25	24,00	-	117,63	102,03	15,60	70,99	45,40	25,59	0,59	0,39	16,77	-	16,77	17,15	-	17,15	-	70,61	-	0,49	-	3,72
07.11.25	24,00	-	116,15	101,64	14,51	70,63	45,32	25,31	0,59	0,39	15,62	-	15,62	15,97	-	15,97	-	70,24	-	0,49	-	3,60
08.11.25	24,00	-	115,02	101,30	13,72	70,50	44,74	25,76	0,59	0,39	14,82	-	14,82	15,15	-	15,15	-	69,95	-	0,49	-	3,58
09.11.25	24,00	-	119,33	101,40	17,93	71,04	44,76	26,28	0,59	0,39	19,17	-	19,17	19,61	-	19,61	-	70,56	-	0,49	-	3,94
10.11.25	24,00	-	117,52	101,42	16,10	71,03	44,39	26,64	0,59	0,39	17,40	-	17,40	17,80	-	17,80	-	70,45	-	0,49	-	3,85
11.11.25	24,00	-	116,89	101,04	15,86	71,36	44,18	27,17	0,59	0,39	17,10	-	17,10	17,50	-	17,50	-	71,01	-	0,49	-	3,88
12.11.25	24,00	-	117,06	101,26	15,80	71,05	44,41	26,65	0,59	0,39	17,01	-	17,01	17,39	-	17,39	-	70,54	-	0,49	-	3,83
13.11.25	24,00	-	116,87	102,07	14,80	71,14	44,50	26,64	0,59	0,39	16,01	-	16,01	16,37	-	16,37	-	70,64	-	0,49	-	3,78
14.11.25	24,00	-	118,91	103,08	15,83	71,00	44,38	26,61	0,59	0,39	17,07	-	17,07	17,45	-	17,45	-	70,55	-	0,49	-	3,87
15.11.25	24,00	-	116,93	102,33	14,60	70,68	43,73	26,96	0,59	0,39	15,89	-	15,89	16,25	-	16,25	-	70,02	-	0,49	-	3,80
16.11.25	24,00	-	121,21	102,81	18,40	71,02	43,93	27,09	0,59	0,39	19,84	-	19,84	20,30	-	20,30	-	70,46	-	0,49	-	4,10
17.11.25	24,00	-	118,55	102,56	15,99	72,42	44,36	28,05	0,59	0,39	17,26	-	17,26	17,67	-	17,67	-	72,30	-	0,49	-	4,04
18.11.25	24,00	-	119,30	103,22	16,09	74,83	45,44	29,39	0,59	0,39	17,41	-	17,41	17,84	-	17,84	-	74,31	-	0,49	-	4,24
19.11.25	24,00	-	118,50	102,86	15,65	75,19	45,33	29,86	0,59	0,39	17,00	-	17,00	17,43	-	17,43	-	74,81	-	0,49	-	4,25
20.11.25	24,00	-	118,40	102,86	15,54	76,08	45,75	30,33	0,59	0,39	16,93	-	16,93	17,37	-	17,37	-	75,55	-	0,49	-	4,31
21.11.25	24,00	-	116,80	102,05	14,76	75,33	45,38	29,95	0,59	0,39	16,14	-	16,14	16,55	-	16,55	-	74,79	-	0,49	-	4,17
22.11.25	24,00	-	119,21	102,69	16,52	75,44	45,57	29,86	0,59	0,39	18,00	-	18,00	18,46	-	18,46	-	74,92	-	0,49	-	4,32
Среднее	24,00	-	118,02	101,87	16,14	71,72	44,84	26,88	0,59	0,39	17,38	-	17,38	17,78	-	17,78	-	71,26	-	0,49	0,00	3,90
Итого	744,00	-	3658,58	3158,11	500,47	-	-	-	-	-	538,63	-	538,63	551,17	-	551,17	-	-	-	-	-	120,96

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25								-	-	-
	22.11.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

27.11.25 09:12 (MSK)
01.12.25 09:42 (MSK)