

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 6
Телефон:
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33781										Режим (схема):									
Подающ.тр.(М1): №										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(М2): №										Тхв, гр.С=									
Тр. ГВС(М3): №										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)										лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qотв.=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gотв.=									
										Gтех.пот.=									
										Gгвс=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.10.25	24,00	-	385,87	375,07	10,80	71,99	68,37	3,62	0,59	0,39	8,84	-	8,84	9,05	-	9,05	-	71,96	-	0,49	-	
24.10.25	24,00	-	389,28	369,87	19,41	71,98	69,08	2,90	0,59	0,39	8,89	-	8,89	9,10	-	9,10	-	71,83	-	0,49	-	
25.10.25	24,00	-	392,60	361,00	31,61	71,62	69,88	1,74	0,59	0,39	8,28	-	8,28	8,47	-	8,47	-	71,39	-	0,49	-	
26.10.25	24,00	-	391,21	380,46	10,75	71,76	68,36	3,41	0,59	0,39	9,73	-	9,73	9,95	-	9,95	-	71,59	-	0,49	-	
27.10.25	24,00	-	392,69	381,41	11,28	72,33	68,85	3,48	0,59	0,39	10,02	-	10,02	10,26	-	10,26	-	72,14	-	0,49	-	
28.10.25	24,00	-	374,43	362,15	12,28	71,55	68,01	3,54	0,59	0,39	8,64	-	8,64	8,84	-	8,84	-	71,14	-	0,49	-	
29.10.25	24,00	-	400,11	380,20	19,91	71,87	68,53	3,33	0,59	0,39	7,76	-	7,76	7,94	-	7,94	-	71,65	-	0,49	-	
30.10.25	24,00	-	400,89	388,51	12,39	72,18	68,33	3,86	0,59	0,39	9,35	-	9,35	9,57	-	9,57	-	72,07	-	0,49	-	
31.10.25	24,00	-	398,67	387,47	11,20	71,95	68,07	3,88	0,59	0,39	7,79	-	7,79	7,97	-	7,97	-	71,85	-	0,49	-	
01.11.25	24,00	-	400,18	388,77	11,41	71,94	68,05	3,89	0,59	0,39	8,69	-	8,69	8,89	-	8,89	-	71,70	-	0,49	-	
02.11.25	24,00	-	397,85	387,16	10,70	72,19	68,22	3,96	0,59	0,39	8,32	-	8,32	8,52	-	8,52	-	72,09	-	0,49	-	
03.11.25	24,00	-	399,25	388,27	10,98	72,24	68,34	3,89	0,59	0,39	8,10	-	8,10	8,29	-	8,29	-	72,21	-	0,49	-	
04.11.25	24,00	-	400,37	387,09	13,29	72,05	68,21	3,84	0,59	0,39	9,92	-	9,92	10,15	-	10,15	-	71,51	-	0,49	-	
05.11.25	24,00	-	403,11	391,81	11,30	71,55	67,75	3,79	0,59	0,39	8,64	-	8,64	8,84	-	8,84	-	71,57	-	0,49	-	
06.11.25	24,00	-	401,49	390,33	11,16	71,93	68,13	3,80	0,59	0,39	8,25	-	8,25	8,45	-	8,45	-	71,88	-	0,49	-	
07.11.25	24,00	-	399,76	389,14	10,62	71,56	67,77	3,79	0,59	0,39	7,74	-	7,74	7,92	-	7,92	-	71,57	-	0,49	-	
08.11.25	24,00	-	398,43	387,74	10,68	71,47	67,64	3,83	0,59	0,39	7,95	-	7,95	8,14	-	8,14	-	71,22	-	0,49	-	
09.11.25	24,00	-	400,13	387,72	12,41	72,01	68,11	3,90	0,59	0,39	9,30	-	9,30	9,52	-	9,52	-	71,75	-	0,49	-	
10.11.25	24,00	-	399,31	387,64	11,66	72,03	68,07	3,96	0,59	0,39	8,47	-	8,47	8,67	-	8,67	-	71,70	-	0,49	-	
11.11.25	24,00	-	397,94	386,47	11,48	72,38	68,36	4,02	0,59	0,39	8,98	-	8,98	9,19	-	9,19	-	72,37	-	0,49	-	
12.11.25	24,00	-	397,25	387,77	9,47	72,05	68,11	3,94	0,59	0,39	7,30	-	7,30	7,48	-	7,48	-	71,91	-	0,49	-	
13.11.25	24,00	-	399,78	389,98	9,80	72,14	68,16	3,97	0,59	0,39	7,20	-	7,20	7,37	-	7,37	-	72,01	-	0,49	-	
14.11.25	24,00	-	394,78	384,92	9,86	72,03	68,01	4,02	0,59	0,39	7,45	-	7,45	7,63	-	7,63	-	71,84	-	0,49	-	
15.11.25	24,00	-	391,71	380,59	11,11	71,77	67,67	4,10	0,59	0,39	9,33	-	9,33	9,55	-	9,55	-	71,44	-	0,49	-	
16.11.25	24,00	-	393,69	382,29	11,40	72,10	67,95	4,14	0,59	0,39	10,16	-	10,16	10,40	-	10,40	-	71,80	-	0,49	-	
17.11.25	24,00	-	392,03	381,01	11,02	73,50	69,24	4,26	0,59	0,39	9,25	-	9,25	9,48	-	9,48	-	73,69	-	0,49	-	
18.11.25	24,00	-	394,28	382,26	12,02	76,00	71,60	4,40	0,59	0,39	9,11	-	9,11	9,35	-	9,35	-	75,75	-	0,49	-	
19.11.25	24,00	-	393,55	380,99	12,56	76,36	71,85	4,51	0,59	0,39	8,73	-	8,73	8,96	-	8,96	-	76,27	-	0,49	-	
20.11.25	24,00	-	390,10	373,43	16,67	77,27	73,15	4,11	0,59	0,39	7,96	-	7,96	8,17	-	8,17	-	76,98	-	0,49	-	
21.11.25	24,00	-	390,00	369,62	20,38	76,51	72,94	3,57	0,59	0,39	7,39	-	7,39	7,59	-	7,59	-	76,31	-	0,49	-	
22.11.25	24,00	-	376,68	353,73	22,95	76,64	72,56	4,08	0,59	0,39	10,24	-	10,24	10,51	-	10,51	-	76,37	-	0,49	-	
Среднее	24,00	-	394,76	381,45	13,31	72,74	68,95	3,79	0,59	0,39	8,64	-	8,64	8,85	-	8,85	-	72,57	-	0,49	0,00	
Итого	744,00	-	12237,42	11824,88	412,55	-	-	-	-	-	267,76	-	267,76	274,21	-	274,21	-	-	-	-	75,51	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25								-	-	-
	22.11.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

6,17

час
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

час
м3

Документ подписан Электронной Подписью

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 25.11.25 17:21

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:12 (MSK)

01.12.25 09:42 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD