

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025  
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Телефон:  
Услуги:  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до:		Техн. гр.С= 6.17	
Вычислитель: ВКТ-7 №207152		Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№								
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№								
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№								
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=													
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=											

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Upодп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.25	24,00	-	156,13	145,26	10,87	71,41	48,65	22,76	0,69	0,49	60,85	-	60,85	62,28	-	71,35	-	-	-	-	4,09	
24.10.25	24,00	-	157,11	146,58	10,53	71,39	48,95	22,44	0,69	0,49	61,07	-	61,07	62,50	-	71,32	-	-	-	-	4,05	
25.10.25	24,00	-	161,13	149,01	12,12	71,03	49,49	21,54	0,69	0,49	63,47	-	63,47	64,92	-	70,97	-	-	-	-	4,07	
26.10.25	24,00	-	159,67	148,30	11,37	71,20	49,55	21,65	0,69	0,49	62,45	-	62,45	63,90	-	71,14	-	-	-	-	4,03	
27.10.25	24,00	-	159,53	148,58	10,95	71,77	49,65	22,12	0,69	0,49	62,32	-	62,32	63,77	-	71,70	-	-	-	-	4,08	
28.10.25	24,00	-	158,08	147,37	10,71	71,00	49,05	21,95	0,69	0,49	61,68	-	61,68	63,08	-	63,08	-	70,95	-	-	-	4,00
29.10.25	24,00	-	158,57	147,06	11,51	71,30	49,10	22,20	0,69	0,49	62,20	-	62,20	63,64	-	63,64	-	71,23	-	-	-	4,09
30.10.25	24,00	-	157,97	148,12	9,85	71,62	49,32	22,30	0,69	0,49	61,17	-	61,17	62,59	-	62,59	-	71,56	-	-	-	4,01
31.10.25	24,00	-	158,03	147,04	10,99	71,36	48,84	22,52	0,69	0,49	61,70	-	61,70	63,13	-	63,13	-	71,30	-	-	-	4,10
01.11.25	24,00	-	157,83	147,36	10,47	71,34	48,53	22,81	0,69	0,49	61,37	-	61,37	62,81	-	62,81	-	71,27	-	-	-	4,11
02.11.25	24,00	-	156,98	146,51	10,47	71,59	48,41	23,18	0,69	0,49	61,13	-	61,13	62,54	-	62,54	-	71,53	-	-	-	4,15
03.11.25	24,00	-	159,13	148,31	10,82	71,65	48,97	22,68	0,69	0,49	62,24	-	62,24	63,67	-	63,67	-	71,60	-	-	-	4,14
04.11.25	24,00	-	159,96	147,73	12,23	71,44	49,00	22,44	0,69	0,49	63,32	-	63,32	64,77	-	64,77	-	71,34	-	-	-	4,19
05.11.25	24,00	-	161,08	150,02	11,06	71,01	48,98	22,03	0,69	0,49	63,11	-	63,11	64,57	-	64,57	-	70,97	-	-	-	4,09
06.11.25	24,00	-	160,14	149,66	10,48	71,37	49,34	22,03	0,69	0,49	62,40	-	62,40	63,87	-	63,87	-	71,31	-	-	-	4,05
07.11.25	24,00	-	158,55	148,42	10,13	71,00	49,23	21,77	0,69	0,49	61,69	-	61,69	63,12	-	63,12	-	70,94	-	-	-	3,95
08.11.25	24,00	-	157,17	146,23	10,94	70,89	48,60	22,29	0,69	0,49	61,49	-	61,49	62,89	-	62,89	-	70,81	-	-	-	4,04
09.11.25	24,00	-	158,24	145,92	12,32	71,42	48,57	22,85	0,69	0,49	62,43	-	62,43	63,87	-	63,87	-	71,35	-	-	-	4,22
10.11.25	24,00	-	155,00	144,14	10,86	71,42	48,13	23,29	0,69	0,49	60,36	-	60,36	61,79	-	61,79	-	71,35	-	-	-	4,14
11.11.25	24,00	-	153,98	143,32	10,66	71,78	47,96	23,82	0,69	0,49	59,91	-	59,91	61,31	-	61,31	-	71,71	-	-	-	4,18
12.11.25	24,00	-	154,77	144,73	10,04	71,43	48,12	23,31	0,69	0,49	59,80	-	59,80	61,22	-	61,22	-	71,36	-	-	-	4,09
13.11.25	24,00	-	156,90	146,13	10,77	71,54	48,27	23,27	0,69	0,49	60,92	-	60,92	62,32	-	62,32	-	71,47	-	-	-	4,17
14.11.25	24,00	-	146,68	134,66	12,02	71,40	48,89	24,51	0,69	0,49	57,78	-	57,78	59,11	-	59,11	-	71,34	-	-	-	4,16
15.11.25	24,00	-	141,87	129,80	12,07	71,11	45,74	25,37	0,69	0,49	56,17	-	56,17	57,49	-	57,49	-	71,02	-	-	-	4,15
16.11.25	24,00	-	144,01	130,89	13,12	71,44	45,79	25,65	0,69	0,49	57,44	-	57,44	58,79	-	58,79	-	71,35	-	-	-	4,30
17.11.25	24,00	-	141,66	130,73	10,93	72,87	46,39	26,48	0,69	0,49	55,39	-	55,39	56,72	-	56,72	-	72,83	-	-	-	4,26
18.11.25	24,00	-	142,89	132,00	10,89	75,27	47,69	27,58	0,69	0,49	55,83	-	55,83	57,26	-	57,26	-	75,19	-	-	-	4,46
19.11.25	24,00	-	141,20	130,36	10,84	75,65	47,56	28,09	0,69	0,49	55,17	-	55,17	56,61	-	56,61	-	75,57	-	-	-	4,48
20.11.25	24,00	-	143,31	132,06	11,25	76,53	48,46	28,07	0,69	0,49	56,13	-	56,13	57,61	-	57,61	-	76,44	-	-	-	4,57
21.11.25	24,00	-	140,50	131,23	9,27	75,77	48,03	27,74	0,69	0,49	54,14	-	54,14	55,57	-	55,57	-	75,68	-	-	-	4,35
22.11.25	24,00	-	142,79	130,93	11,86	75,90	48,13	27,77	0,69	0,49	56,39	-	56,39	57,85	-	57,85	-	75,82	-	-	-	4,54
Среднее	24,00	-	153,58	142,53	11,05	72,13	48,37	23,76	0,69	0,49	60,05	-	60,05	61,47	-	61,47	-	72,06	-	-	0,00	4,17
Итого	744,00	-	4760,86	4418,46	342,40	-	-	-	-	-	1861,52	-	1861,52	1905,57	-	1905,57	-	-	-	-	129,31	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИДЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ