

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 1, лит. Я
 Адрес: Бабушкина ул, д. 101, корп. 1, лит. Я
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 38377.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
132576

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14799		расходомер:		Gmin=	Gmax=	ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1		0,1	45	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1		0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (М4)						ТПТ-15-2	
Подпиточный трубопровод (Vn)							
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)				лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,4546	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.=	136,38	Gвент.=	0	Qтех.гв.ср	0
						Qгвс.ср=	0,09
						Grvc.=	36 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)													
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00	*	133,77	110,74	23,03	69,60	38,65	30,95	4,90	3,90	16,22		16,22	16,55		16,55		66,73		4,40		5,03
24.10.2025	24.00	*	145,05	122,79	22,26	69,62	40,04	29,58	4,90	3,90	14,83		14,83	15,15		15,15		68,14		4,40		5,18
25.10.2025	24,00	*	172,67	146,40	26,27	69,56	42,97	26,59	4,90	3,90	17,68		17,68	18,06		18,06		68,09		4,40		5,72
26.10.2025	24,00	*	170,21	144,54	25,67	69,52	43,12	26,40	4,90	3,90	17,20		17,20	17,56		17,56		67,41		4,40		5,60
27.10.2025	24,00	*	169,02	144,88	24,14	70,03	43,14	26,89	4,90	3,90	15,52		15,52	15,86		15,86		68,44		4,40		5,59
28.10.2025	24,00	*	167,19	142,29	24,90	69,39	42,62	26,77	4,90	3,90	16,40		16,40	16,75		16,75		67,29		4,40		5,54
29.10.2025	24,00	*	167,44	141,57	25,87	69,64	42,59	27,05	4,90	3,90	17,40		17,40	17,76		17,76		66,93		4,40		5,63
30.10.2025	24,00	*	167,79	143,43	24,36	69,94	42,81	27,13	4,90	3,90	15,87		15,87	16,20		16,20		67,91		4,40		5,60
31.10.2025	24,00	*	159,73	139,19	20,54	69,76	42,55	27,21	4,90	3,90	17,66		17,66	18,04		18,04		67,51		4,40		5,22
01.11.2025	24,00	*	158,07	144,40	13,67	69,73	42,60	27,13	4,90	3,90	15,68		15,68	16,01		16,01		68,45		4,40		4,87
02.11.2025	24,00	*	157,50	142,70	14,80	69,92	42,49	27,43	4,90	3,90	16,99		16,99	17,35		17,35		67,81		4,40		4,95
03.11.2025	24,00	*	159,28	144,28	15,00	70,02	43,08	26,94	4,90	3,90	17,16		17,16	17,51		17,51		66,91		4,40		4,94
04.11.2025	24,00	*	159,69	143,59	16,10	69,99	43,27	26,72	4,90	3,90	18,19		18,19	18,57		18,57		66,85		4,40		4,97
05.11.2025	24,00	*	162,66	149,05	13,61	69,22	43,26	25,96	4,90	3,90	15,80		15,80	16,13		16,13		67,84		4,40		4,81
06.11.2025	24,00	*	164,11	149,95	14,16	69,70	43,80	25,90	4,90	3,90	15,92		15,92	16,27		16,27		68,38		4,40		4,87
07.11.2025	24,00	*	162,36	149,16	13,20	69,35	43,71	25,64	4,90	3,90	15,03		15,03	15,35		15,35		68,32		4,40		4,74
08.11.2025	24,00	*	158,95	143,86	15,09	69,21	43,03	26,18	4,90	3,90	16,74		16,74	17,09		17,09		67,08		4,40		4,81
09.11.2025	24,00	*	160,02	141,18	18,84	69,77	42,86	26,91	4,90	3,90	20,32		20,32	20,73		20,73		66,23		4,40		5,12
10.11.2025	24,00	*	156,02	142,00	14,02	69,72	42,53	27,19	4,90	3,90	15,47		15,47	15,80		15,80		67,71		4,40		4,84
11.11.2025	24,00	*	154,94	140,71	14,23	69,85	42,13	27,72	4,90	3,90	15,65		15,65	15,99		15,99		67,65		4,40		4,90
12.11.2025	24,00	*	156,51	141,52	14,99	69,79	42,22	27,57	4,90	3,90	16,70		16,70	17,05		17,05		67,16		4,40		4,95
13.11.2025	24,00	*	157,55	143,69	13,86	69,78	42,19	27,59	4,90	3,90	15,72		15,72	16,05		16,05		67,83		4,40		4,93
14.11.2025	24,00	*	147,23	133,29	13,94	69,48	41,01	28,47	4,90	3,90	15,73		15,73	16,06		16,06		67,39		4,40		4,77
15.11.2025	24,00	*	143,25	125,80	17,45	69,19	39,83	29,36	4,90	3,90	19,05		19,05	19,41		19,41		63,76		4,40		4,90
16.11.2025	24,00	*	144,10	124,29	19,81	69,41	39,56	29,85	4,90	3,90	19,07		19,07	19,43		19,43		63,86		4,40		5,09
17.11.2025	24,00	*	143,83	125,88	17,95	70,52	39,80	30,72	4,90	3,90	17,34		17,34	17,70		17,70		67,36		4,40		5,14
18.11.2025	24,00	*	144,73	127,53	17,20	73,06	41,07	31,99	4,90	3,90	16,62		16,62	16,98		16,98		69,15		4,40		5,34
19.11.2025	24,00	*	143,89	125,60	18,29	73,35	40,74	32,61	4,90	3,90	17,79		17,79	18,18		18,18		69,06		4,40		5,44
20.11.2025	24,00	*	145,71	127,36	18,35	74,33	41,46	32,87	4,90	3,90	17,84		17,84	18,25		18,25		70,63		4,40		5,55
21.11.2025	24,00	*	143,86	127,07	16,79	73,62	41,10	32,52	4,90	3,90	16,25		16,25	16,63		16,63		71,16		4,40		5,37
22.11.2025	24,00	*	144,90	125,97	18,93	73,69	41,09	32,60	4,90	3,90	18,52		18,52	18,93		18,93		69,23		4,40		5,50
Среднее	24,00		155,55	137,25	18,30	70,31	41,98	28,34	4,90	3,90	16,85		16,85	17,21		17,21		67,69		4,40		5,16
Итого	744,00		4822,03	4254,71	567,32						522,36		522,36	533,40		533,40						159,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	1991,49	1638,86	230,60		235,30			85,58	325,98
23.11.2025	6949,47	6005,87	769,30		785,41			287,09	1093,98

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 156,41 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 533,4 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУ

от 09.11.2025 г.
от лица: АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

от лица: ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

<p align="