

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О			Договор:	35013.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 103, лит. О			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	112508		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 33148			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,067 30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,067 30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,067 30			КТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1188						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,054						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,6 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00	*	82,23	68,31	13,92	70,42	41,87	28,55	6,80	4,90	13,01		13,01	13,27		13,27		65,16				2,93
24.10.2025	24,00		82,83	68,32	14,51	70,43	42,42	28,01	6,80	4,90	13,58		13,58	13,84		13,84		65,04				2,94
25.10.2025	24,00	*	63,11	49,20	13,91	70,08	39,18	30,90	6,80	4,90	13,14		13,14	13,39		13,39		64,69				2,50
26.10.2025	24,00	*	68,17	53,43	14,74	70,15	40,18	29,97	6,80	4,90	13,97		13,97	14,24		14,24		65,08				2,64
27.10.2025	24,00	*	74,33	60,37	13,96	70,71	41,98	28,73	6,80	4,90	13,10		13,10	13,37		13,37		64,88				2,72
28.10.2025	24,00	*	81,07	67,25	13,82	70,06	42,74	27,32	6,80	4,90	12,92		12,92	13,21		13,21		64,73				2,81
29.10.2025	24,00	*	82,37	67,29	15,08	70,32	42,84	27,48	6,80	4,90	14,18		14,18	14,47		14,47		65,27				2,91
30.10.2025	24,00	*	81,92	67,31	14,61	70,63	42,69	27,94	6,80	4,90	13,64		13,64	13,91		13,91		65,54				2,92
31.10.2025	24,00	*	81,69	67,95	13,74	70,42	42,66	27,76	6,80	4,90	12,88		12,88	13,12		13,12		64,87				2,86
01.11.2025	24,00	*	81,82	67,50	14,32	70,40	42,42	27,98	6,80	4,90	13,42		13,42	13,67		13,67		64,48				2,90
02.11.2025	24,00	*	81,85	66,62	15,23	70,62	42,03	28,59	6,80	4,90	14,31		14,31	14,58		14,58		65,22				2,98
03.11.2025	24,00	*	80,31	66,11	14,20	70,69	42,67	28,02	6,80	4,90	13,30		13,30	13,54		13,54		65,71				2,86
04.11.2025	24,00	*	78,84	62,50	16,34	70,48	42,28	28,20	6,80	4,90	15,45		15,45	15,76		15,76		64,96				2,92
05.11.2025	24,00	*	63,94	48,40	15,54	69,82	39,51	30,31	6,80	4,90	14,35		14,35	14,62		14,62		64,89				2,55
06.11.2025	24,00	*	61,11	48,67	12,44	70,31	39,44	30,87	6,80	4,90	11,61		11,61	11,85		11,85		64,68				2,38
07.11.2025	24,00	*	63,78	49,43	14,35	69,95	39,86	30,09	6,80	4,90	13,45		13,45	13,69		13,69		65,00				2,49
08.11.2025	24,00	*	78,49	64,46	14,03	69,80	42,22	27,58	6,80	4,90	13,12		13,12	13,36		13,36		65,35				2,76
09.11.2025	24,00	*	81,95	66,71	15,24	70,41	42,86	27,55	6,80	4,90	14,29		14,29	14,55		14,55		65,29				2,91
10.11.2025	24,00	*	81,04	66,73	14,31	70,39	42,34	28,05	6,80	4,90	13,42		13,42	13,70		13,70		64,81				2,88
11.11.2025	24,00		80,69	66,13	14,56	70,64	41,93	28,71	6,80	4,90	13,62		13,62	13,88		13,88		64,47				2,93
12.11.2025	24,00	*	81,01	67,06	13,95	70,43	42,12	28,31	6,80	4,90	12,94		12,94	13,18		13,18		64,83				2,88
13.11.2025	24,00	*	80,92	67,76	13,16	70,49	42,11	28,38	6,80	4,90	12,13		12,13	12,38		12,38		65,01				2,85
14.11.2025	24,00	*	78,98	63,90	15,08	70,23	40,96	29,27	6,80	4,90	14,15		14,15	14,44		14,44		65,25				2,93
15.11.2025	24,00	*	76,88	63,60	13,28	69,92	39,85	30,07	6,80	4,90	12,42		12,42	12,65		12,65		64,56				2,84
16.11.2025	24,00	*	78,69	62,89	15,80	70,22	39,63	30,59	6,80	4,90	14,90		14,90	15,18		15,18		65,47				3,03
17.11.2025	24,00	*	76,41	61,43	14,98	71,48	39,72	31,76	6,80	4,90	13,93		13,93	14,20		14,20		65,35				3,02
18.11.2025	24,00	*	75,75	59,77	15,98	73,95	40,58	33,37	6,80	4,90	15,01		15,01	15,30		15,30		65,10				3,18
19.11.2025	24,00	*	74,40	59,27	15,13	74,29	40,36	33,93	6,80	4,90	14,01		14,01	14,29		14,29		64,09				3,14
20.11.2025	24,00	*	74,36	59,49	14,87	75,19	41,00	34,19	6,80	4,90	13,87		13,87	14,15		14,15		64,65				3,15
21.11.2025	24,00	*	73,87	59,52	14,35	74,46	40,77	33,69	6,80	4,90	13,24		13,24	13,50		13,50		65,10				3,08
22.11.2025	24,00	*	73,80	59,45	14,35	74,57	40,76	33,81	6,80	4,90	13,48		13,48	13,73		13,73		64,30				3,08
Среднее	24,00		76,66	62,16	14,51	71,03	41,35	29,68	6,80	4,90	13,58		13,58	13,84		13,84		64,96				2,87
Итого	744,00		2376,61	1926,83	449,78						420,84		420,84	429,02		429,02						88,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	20510,4	16678,30	4441,31		5243,32			1074,55	7976,00
23.11.2025	22968	18672,00	4875,39		5685,83			1194,68	8744,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 86,19 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 429,02 м.куб.

0 час
Договор
час

Гкал
куб.м
Узел

Ответственный
Служба
Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

2,78 Гкал

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:12 (MSK)
01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD