

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А	Договор:	35272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114644
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.2 № 10250	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ		0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ		0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ		0,12	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00	*	95,31	79,58	15,73	71,21	43,58	27,63	7,00	3,80	10,13		10,13	10,36		10,36		70,39		4,90		3,33
24.10.2025	24,00	*	96,61	77,68	18,93	71,21	43,32	27,89	7,00	3,80	10,67		10,67	10,92		10,92		70,41		4,90		3,52
25.10.2025	24,00	*	97,66	73,07	24,59	70,87	43,80	27,07	7,00	3,80	10,46		10,46	10,69		10,69		70,01		4,90		3,73
26.10.2025	24,00	*	98,85	73,06	25,79	71,00	43,87	27,13	7,00	3,80	12,04		12,04	12,31		12,31		70,36		4,90		3,82
27.10.2025	24,00	*	97,52	73,20	24,32	71,54	44,03	27,51	7,00	3,80	10,58		10,58	10,82		10,82		70,81		4,90		3,76
28.10.2025	24,00	*	97,37	72,81	24,56	70,83	43,69	27,14	7,00	3,80	10,83		10,83	11,07		11,07		70,13		4,90		3,72
29.10.2025	24,00	*	97,58	72,68	24,90	71,10	43,74	27,36	7,00	3,80	11,21		11,21	11,46		11,46		70,35		4,90		3,77
30.10.2025	24,00	*	97,26	73,00	24,26	71,41	44,05	27,36	7,00	3,80	10,54		10,54	10,78		10,78		70,71		4,90		3,74
31.10.2025	24,00	*	96,28	72,87	23,41	71,18	43,90	27,28	7,00	3,80	10,00		10,00	10,23		10,23		70,42		4,90		3,66
01.11.2025	24,00	*	95,52	73,30	22,22	71,15	43,84	27,31	7,00	3,80	9,09		9,09	9,30		9,30		70,30		4,90		3,59
02.11.2025	24,00	*	96,36	72,82	23,54	71,41	43,87	27,54	7,00	3,80	10,55		10,55	10,79		10,79		70,61		4,90		3,69
03.11.2025	24,00	*	97,04	73,97	23,07	71,48	44,18	27,30	7,00	3,80	10,31		10,31	10,54		10,54		70,80		4,90		3,68
04.11.2025	24,00	*	97,85	73,83	24,02	71,31	44,19	27,12	7,00	3,80	11,18		11,18	11,43		11,43		70,26		4,90		3,72
05.11.2025	24,00	*	96,95	74,94	22,01	70,75	43,95	26,80	7,00	3,80	9,21		9,21	9,42		9,42		70,19		4,90		3,57
06.11.2025	24,00	*	99,09	75,26	23,83	71,17	44,42	26,75	7,00	3,80	11,23		11,23	11,48		11,48		70,59		4,90		3,72
07.11.2025	24,00	*	96,66	75,04	21,62	70,79	44,45	26,34	7,00	3,80	9,27		9,27	9,48		9,48		70,08		4,90		3,51
08.11.2025	24,00	*	96,44	60,81	35,63	70,68	43,93	26,75	7,00	3,80	9,89		9,89	10,11		10,11		69,81		4,90		4,15
09.11.2025	24,00	*	97,89	44,36	53,53	71,24	43,09	28,15	7,00	3,80	11,41		11,41	11,67		11,67		70,31		4,90		5,07
10.11.2025	24,00	*	97,82	43,27	54,55	71,24	42,88	28,36	7,00	3,80	12,11		12,11	12,39		12,39		70,32		4,90		5,12
11.11.2025	24,00	*	95,52	56,57	38,95	71,54	55,64	15,90	7,00	3,80	10,44		10,44	10,68		10,68		70,88		4,90		3,70
12.11.2025	24,00	*	98,16	86,55	11,61	71,28	60,79	10,49	7,00	3,80	10,31		10,31	10,55		10,55		70,50		4,90		1,79
13.11.2025	24,00	*	103,69	90,67	13,02	71,39	45,19	26,20	7,00	3,80	11,84		11,84	12,12		12,12		70,59		4,90		3,31
14.11.2025	24,00	*	96,98	84,99	11,99	71,26	43,52	27,74	7,00	3,80	10,70		10,70	10,94		10,94		70,51		4,90		3,22
15.11.2025	24,00	*	94,89	82,46	12,43	70,97	42,31	28,66	7,00	3,80	11,36		11,36	11,62		11,62		70,04		4,90		3,25
16.11.2025	24,00	*	96,51	83,23	13,28	71,27	42,11	29,16	7,00	3,80	12,28		12,28	12,56		12,56		70,22		4,90		3,38
17.11.2025	24,00	*	94,95	82,86	12,09	72,63	42,66	29,97	7,00	3,80	10,98		10,98	11,24		11,24		72,14		4,90		3,37
18.11.2025	24,00	*	94,96	83,65	11,31	75,08	43,95	31,13	7,00	3,80	10,18		10,18	10,43		10,43		74,08		4,90		3,46
19.11.2025	24,00	*	95,08	82,44	12,64	75,46	43,66	31,80	7,00	3,80	11,12		11,12	11,40		11,40		74,69		4,90		3,58
20.11.2025	24,00	*	95,33	83,73	11,60	76,36	43,90	32,46	7,00	3,80	10,33		10,33	10,59		10,59		75,43		4,90		3,61
21.11.2025	24,00	*	95,06	82,89	12,17	75,62	43,55	32,07	7,00	3,80	10,92		10,92	11,20		11,20		74,67		4,90		3,59
22.11.2025	24,00	*	94,22	83,30	10,92	75,71	43,61	32,10	7,00	3,80	9,71		9,71	9,95		9,95		74,70		4,90		3,51
Среднее	24,00		96,82	74,80	22,02	71,94	44,63	27,31	7,00	3,80	10,67		10,67	10,92		10,92		71,14		4,90		3,63
Итого	744,00		3001,41	2318,89	682,52						330,88		330,88	338,53		338,53						112,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	79656,4	63587,90	7748,47		7944,40			3090,19	19525,80
23.11.2025	82752,1	65985,20	8089,94		8293,79			3230,41	20293,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 108,43 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 338,53 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

4,21 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 024177D00085B388B64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за документ: Эдди ООО "Энергия" (Абонент)

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

Представитель теплоснабжающей организации