

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8999.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 60, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23591
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	Режим (схема):	ОП: 17; МП: 17;			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208237	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3467	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0063	Qгвс.= 0,2484		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0063	Qгвс.ср= 0,0604		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,01	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,52	Gгвс.= 24,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00	*	123,68	115,94	7,74	70,69	44,70	25,99	6,80	4,90	8,76		8,76	8,99		8,99		70,32				3,56
24.10.2025	24,00	*	124,60	116,98	7,62	70,68	44,93	25,75	6,80	4,90	8,77		8,77	8,99		8,99		70,14				3,55
25.10.2025	24,00	*	126,45	119,03	7,42	70,28	45,48	24,80	6,80	4,90	8,76		8,76	8,96		8,96		69,77				3,48
26.10.2025	24,00	*	127,29	118,61	8,68	70,43	45,62	24,81	6,80	4,90	10,19		10,19	10,42		10,42		70,07				3,56
27.10.2025	24,00	*	127,29	118,68	8,61	71,02	45,78	25,24	6,80	4,90	10,14		10,14	10,36		10,36		70,67				3,61
28.10.2025	24,00	*	125,95	118,00	7,95	70,28	45,36	24,92	6,80	4,90	9,37		9,37	9,60		9,60		69,91				3,50
29.10.2025	24,00	*	125,28	117,89	7,39	70,56	45,44	25,12	6,80	4,90	8,86		8,86	9,08		9,08		70,09				3,48
30.10.2025	24,00	*	125,19	118,36	6,83	70,88	45,71	25,17	6,80	4,90	8,33		8,33	8,52		8,52		70,50				3,46
31.10.2025	24,00	*	124,90	117,80	7,10	70,65	45,56	25,09	6,80	4,90	8,58		8,58	8,78		8,78		70,25				3,46
01.11.2025	24,00	*	125,70	117,83	7,87	70,65	45,48	25,17	6,80	4,90	9,38		9,38	9,57		9,57		70,21				3,52
02.11.2025	24,00	*	124,73	117,10	7,63	70,90	45,38	25,52	6,80	4,90	9,09		9,09	9,28		9,28		70,49				3,53
03.11.2025	24,00	*	125,32	118,35	6,97	70,94	45,73	25,21	6,80	4,90	8,38		8,38	8,58		8,58		70,73				3,48
04.11.2025	24,00	*	128,00	118,32	9,68	70,67	45,90	24,77	6,80	4,90	11,24		11,24	11,46		11,46		69,93				3,62
05.11.2025	24,00	*	127,31	120,07	7,24	70,24	45,91	24,33	6,80	4,90	8,77		8,77	8,97		8,97		69,90				3,43
06.11.2025	24,00	*	128,19	120,11	8,08	70,58	46,34	24,24	6,80	4,90	9,63		9,63	9,85		9,85		70,28				3,48
07.11.2025	24,00	*	126,64	119,55	7,09	70,21	46,41	23,80	6,80	4,90	8,44		8,44	8,64		8,64		69,84				3,34
08.11.2025	24,00	*	126,39	118,05	8,34	70,13	45,95	24,18	6,80	4,90	9,69		9,69	9,91		9,91		69,65				3,44
09.11.2025	24,00	*	127,39	118,09	9,30	70,65	45,89	24,76	6,80	4,90	10,72		10,72	10,93		10,93		70,21				3,58
10.11.2025	24,00	*	123,75	116,61	7,14	70,67	45,50	25,17	6,80	4,90	8,40		8,40	8,61		8,61		70,03				3,44
11.11.2025	24,00	*	123,64	115,96	7,68	71,06	45,30	25,76	6,80	4,90	8,91		8,91	9,13		9,13		70,71				3,54
12.11.2025	24,00	*	125,24	116,78	8,46	70,70	45,20	25,50	6,80	4,90	9,72		9,72	9,95		9,95		70,27				3,58
13.11.2025	24,00	*	125,70	118,08	7,62	70,79	45,16	25,63	6,80	4,90	8,94		8,94	9,14		9,14		70,35				3,57
14.11.2025	24,00	*	117,63	110,35	7,28	70,64	43,94	26,70	6,80	4,90	8,38		8,38	8,58		8,58		70,13				3,46
15.11.2025	24,00	*	115,71	106,95	8,76	70,39	42,77	27,62	6,80	4,90	9,81		9,81	10,03		10,03		69,85				3,57
16.11.2025	24,00	*	118,46	108,14	10,32	70,70	42,58	28,12	6,80	4,90	11,42		11,42	11,67		11,67		70,22				3,77
17.11.2025	24,00	*	115,96	107,54	8,42	72,11	42,81	29,30	6,80	4,90	9,51		9,51	9,74		9,74		71,94				3,76
18.11.2025	24,00	*	116,27	108,36	7,91	74,49	43,68	30,81	6,80	4,90	8,94		8,94	9,16		9,16		73,93				3,93
19.11.2025	24,00	*	115,70	107,10	8,60	74,89	43,36	31,53	6,80	4,90	9,54		9,54	9,79		9,79		74,58				4,02
20.11.2025	24,00	*	117,10	108,50	8,60	75,73	44,03	31,70	6,80	4,90	9,55		9,55	9,80		9,80		75,24				4,09
21.11.2025	24,00	*	116,12	107,79	8,33	74,95	43,70	31,25	6,80	4,90	9,28		9,28	9,52		9,52		74,43				3,99
22.11.2025	24,00	*	116,98	108,22	8,76	75,04	43,68	31,36	6,80	4,90	9,70		9,70	9,93		9,93		74,58				4,05
Среднее	24,00		123,18	115,13	8,05	71,37	44,94	26,43	6,80	4,90	9,33		9,33	9,55		9,55		70,94				3,61
Итого	744,00		3818,56	3569,14	249,42						289,20		289,20	295,94		295,94						111,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	83657,9	78453,50	5666,85		6393,66			2490,91	15648,00
23.11.2025	87598,3	82136,10	5965,37		6699,15			2627,61	16416,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 110,31 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 295,94 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

1,54 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3
27.11.25 09:12 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
01.12.25 09:42 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD