

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А	Договор:	33952.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109728
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 02069	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,155	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 46,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		64,35	63,60	0,75	69,31	46,25	23,06	6,10	4,30												1,52
24.10.2025	24,00		64,92	64,16	0,76	69,31	46,60	22,71	6,10	4,20												1,51
25.10.2025	24,00		66,42	65,64	0,78	69,10	47,22	21,88	6,20	4,20												1,49
26.10.2025	24,00		66,13	65,35	0,78	69,03	47,31	21,72	6,10	4,20												1,47
27.10.2025	24,00		66,29	65,51	0,78	69,52	47,40	22,12	6,20	4,20												1,50
28.10.2025	24,00		65,80	65,01	0,79	68,96	46,97	21,99	6,20	4,30												1,48
29.10.2025	24,00		65,66	64,88	0,78	69,19	46,98	22,21	6,20	4,20												1,50
30.10.2025	24,00		65,92	65,14	0,78	69,46	47,15	22,31	6,20	4,20												1,51
31.10.2025	24,00		65,57	64,79	0,78	69,30	46,97	22,33	6,10	4,20												1,50
01.11.2025	24,00		65,67	64,89	0,78	69,27	47,04	22,23	6,20	4,20												1,50
02.11.2025	24,00		65,33	64,55	0,78	69,42	46,85	22,57	6,10	4,20												1,51
03.11.2025	24,00		66,13	65,35	0,78	69,55	47,29	22,26	6,20	4,20												1,51
04.11.2025	24,00		66,12	65,33	0,79	69,57	47,42	22,15	6,20	4,20												1,50
05.11.2025	24,00		67,17	66,37	0,80	68,77	47,26	21,51	6,20	4,20												1,48
06.11.2025	24,00		65,38	64,60	0,78	69,34	47,40	21,94	6,10	4,20												1,47
07.11.2025	24,00		66,97	66,16	0,81	68,93	47,62	21,31	6,20	4,20												1,47
08.11.2025	24,00		65,63	64,84	0,79	68,83	47,13	21,70	6,10	4,20												1,46
09.11.2025	24,00		65,69	64,90	0,79	69,32	47,21	22,11	6,10	4,20												1,49
10.11.2025	24,00		64,74	63,97	0,77	69,31	46,79	22,52	6,10	4,30												1,49
11.11.2025	24,00		64,25	63,49	0,76	69,40	46,58	22,82	6,10	4,30												1,50
12.11.2025	24,00		64,91	64,11	0,80	69,37	46,69	22,68	6,10	4,30												1,51
13.11.2025	24,00		65,56	64,75	0,81	69,36	46,78	22,58	6,20	4,30												1,52
14.11.2025	24,00		61,09	60,33	0,76	69,08	45,57	23,51	6,10	4,40												1,47
15.11.2025	24,00		58,99	58,26	0,73	68,80	44,35	24,45	6,00	4,50												1,47
16.11.2025	24,00		59,59	58,87	0,72	68,96	44,22	24,74	6,00	4,50												1,51
17.11.2025	24,00		59,16	58,45	0,71	69,98	44,37	25,61	6,00	4,50												1,55
18.11.2025	24,00		59,38	58,68	0,70	72,47	45,49	26,98	6,10	4,50												1,63
19.11.2025	24,00		58,62	57,92	0,70	72,77	45,12	27,65	6,00	4,50												1,65
20.11.2025	24,00		59,21	58,51	0,70	73,75	45,82	27,93	6,00	4,50												1,69
21.11.2025	24,00		58,53	57,84	0,69	73,11	45,34	27,77	6,00	4,40												1,66
22.11.2025	24,00		58,71	58,02	0,69	73,17	45,38	27,79	6,00	4,50												1,66
Среднее	24,00		63,80	63,04	0,76	69,86	46,47	23,39	6,11	4,30												1,52
Итого	744,00		1977,89	1954,27	23,62																	47,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	16834,9	15522,70						491,45	7599,92
23.11.2025	18748,4	17413,40						537,12	8319,92

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

47,18 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:45 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD