

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е
 Адрес: Бабушкина ул, д. 98, лит. Е
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 24182.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
67730

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 8987	расходомер: Гmin= 0,12	Гmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср 0	Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 93	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grвс.= 36,48 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)													
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00	*	99,16	87,01	12,15	71,05	45,85	25,20	5,80	3,90	12,88		12,88	13,18		13,18		71,65		4,90		3,06
24.10.2025	24.00	*	97,48	85,86	11,62	71,05	45,71	25,34	5,80	3,90	12,40		12,40	12,69		12,69		71,64		4,90		3,01
25.10.2025	24,00	*	92,75	81,05	11,70	70,83	45,52	25,31	5,80	3,90	12,31		12,31	12,60		12,60		71,43		4,90		2,88
26.10.2025	24,00	*	94,89	81,67	13,22	70,99	45,75	25,24	5,80	3,90	13,80		13,80	14,12		14,12		71,75		4,90		3,00
27.10.2025	24,00	*	94,57	83,56	11,01	71,53	46,15	25,38	5,80	3,90	11,63		11,63	11,91		11,91		72,20		4,90		2,91
28.10.2025	24,00	*	96,69	85,10	11,59	70,72	45,70	25,02	5,80	3,90	12,30		12,30	12,58		12,58		71,33		4,90		2,95
29.10.2025	24,00	*	97,55	85,85	11,70	70,98	45,81	25,17	5,80	3,90	12,43		12,43	12,72		12,72		71,51		4,90		3,00
30.10.2025	24,00	*	99,30	86,30	13,00	71,33	46,03	25,30	5,80	3,90	13,79		13,79	14,12		14,12		72,05		4,90		3,12
31.10.2025	24,00	*	96,47	85,42	11,05	71,13	45,73	25,40	5,80	3,90	11,83		11,83	12,11		12,11		71,66		4,90		2,96
01.11.2025	24,00	*	96,52	85,10	11,42	71,13	45,60	25,53	5,80	3,90	12,17		12,17	12,45		12,45		71,55		4,90		2,99
02.11.2025	24,00	*	96,15	84,23	11,92	71,38	45,38	26,00	5,80	3,90	12,62		12,62	12,92		12,92		71,96		4,90		3,05
03.11.2025	24,00	*	96,06	84,34	11,72	71,46	45,97	25,49	5,80	3,90	12,36		12,36	12,65		12,65		72,17		4,90		2,99
04.11.2025	24,00	*	97,24	84,83	12,41	71,24	46,24	25,00	5,80	3,90	13,07		13,07	13,38		13,38		71,69		4,90		3,01
05.11.2025	24,00	*	98,76	86,44	12,32	70,84	46,63	24,21	5,80	3,90	13,06		13,06	13,37		13,37		71,66		4,90		2,97
06.11.2025	24,00	*	98,26	86,94	11,32	71,17	47,32	23,85	5,80	3,90	12,07		12,07	12,36		12,36		71,84		4,90		2,88
07.11.2025	24,00	*	98,44	87,07	11,37	70,76	47,05	23,71	5,80	3,90	12,14		12,14	12,42		12,42		71,48		4,90		2,87
08.11.2025	24,00	*	98,03	86,75	11,28	70,70	46,47	24,23	5,80	3,90	12,07		12,07	12,35		12,35		71,29		4,90		2,90
09.11.2025	24,00	*	99,27	86,72	12,55	71,15	46,18	24,97	5,80	3,90	13,34		13,34	13,66		13,66		71,76		4,90		3,06
10.11.2025	24,00	*	98,29	86,29	12,00	71,10	45,60	25,50	5,80	3,90	12,86		12,86	13,16		13,16		71,57		4,90		3,06
11.11.2025	24,00	*	99,16	85,96	13,20	71,42	45,25	26,17	5,80	3,90	14,01		14,01	14,34		14,34		71,95		4,90		3,20
12.11.2025	24,00	*	98,52	86,41	12,11	71,08	45,59	25,49	5,80	3,90	12,81		12,81	13,11		13,11		71,59		4,90		3,07
13.11.2025	24,00	*	97,71	85,56	12,15	71,20	45,61	25,59	5,80	3,90	12,71		12,71	13,01		13,01		71,77		4,90		3,06
14.11.2025	24,00	*	94,43	82,20	12,23	71,12	44,82	26,30	5,80	3,90	12,78		12,78	13,08		13,08		71,68		4,90		3,04
15.11.2025	24,00	*	94,47	81,49	12,98	70,82	44,06	26,76	5,80	3,90	13,54		13,54	13,86		13,86		71,27		4,90		3,10
16.11.2025	24,00	*	96,29	82,02	14,27	71,12	43,99	27,13	5,80	3,90	14,99		14,99	15,34		15,34		71,57		4,90		3,24
17.11.2025	24,00	*	92,25	79,29	12,96	72,48	43,67	28,81	5,80	3,90	13,66		13,66	13,99		13,99		73,24		4,90		3,23
18.11.2025	24,00	*	89,48	75,81	13,67	75,00	43,92	31,08	5,80	3,90	14,18		14,18	14,54		14,54		75,39		4,90		3,39
19.11.2025	24,00	*	90,48	77,80	12,68	75,34	44,23	31,11	5,80	3,90	13,19		13,19	13,54		13,54		75,81		4,90		3,38
20.11.2025	24,00	*	92,10	78,75	13,35	76,20	45,08	31,12	5,80	3,90	13,85		13,85	14,22		14,22		76,73		4,90		3,47
21.11.2025	24,00	*	86,68	73,93	12,75	75,55	44,22	31,33	5,80	3,90	13,12		13,12	13,46		13,46		75,98		4,90		3,28
22.11.2025	24,00	*	88,36	74,71	13,65	75,65	44,26	31,39	5,80	3,90	14,09		14,09	14,46		14,46		76,09		4,90		3,38
Среднее	24,00		95,67	83,37	12,30	71,86	45,46	26,39	5,80	3,90	12,97		12,97	13,28		13,28		72,43		4,90		3,08
Итого	744,00		2965,81	2584,46	381,35						402,06		402,06	411,70		411,70						95,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	62732	55544,30	8046,88		8238,02			2441,64	16302,70
23.11.2025	65795,7	58214,80	8461,32		8662,41			2570,31	17070,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 93,16 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. 411,7 м.куб.

0 час

Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУ

час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный Оператор ЭЛ.ДОВ.ЭЛЕКТРОННОГО ПОДПИСИ

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

27.11.25 09:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3