

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема):										Приборы УУТЭ поверены до:										
Вычислитель: ВКТ-7 №205749		Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Г	Тхв, гр.С= 6.17						Преобр.давления:										
Подающ.тр.(М1): № 515648	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:						Преобр.давления:										
Обратн.тр.(М2): № 515498	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:						Преобр.давления:										
Тр. ГВС(М3): № 507273	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:						Преобр.давления:										
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:						Преобр.давления:										
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:						Преобр.давления:										
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)																				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=																		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=																		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																			Общее теплопотр-е			
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			Т	Т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	Т	Т	т	м3	м3	м3	м3	°С	МПа	МПа	Гкал	
23.10.25	24,00	-	123,35	114,76	8,59	70,36	48,10	22,26	0,69	0,49	84,67	-	84,67	86,60	-	86,60	-	70,34	-	-	-	3,16
24.10.25	24,00	-	123,78	115,77	8,01	70,38	48,39	21,99	0,69	0,49	84,81	-	84,81	86,75	-	86,75	-	70,35	-	-	-	3,12
25.10.25	24,00	-	126,67	118,11	8,56	70,04	48,88	21,16	0,69	0,49	86,97	-	86,97	88,90	-	88,90	-	70,02	-	-	-	3,10
26.10.25	24,00	-	126,69	116,72	9,97	70,21	48,95	21,26	0,69	0,49	87,32	-	87,32	89,28	-	89,28	-	70,19	-	-	-	3,18
27.10.25	24,00	-	126,00	117,08	8,92	70,73	49,10	21,63	0,69	0,49	86,56	-	86,56	88,51	-	88,51	-	70,72	-	-	-	3,17
28.10.25	24,00	-	124,74	116,12	8,62	70,00	48,58	21,42	0,69	0,49	85,55	-	85,55	87,48	-	87,48	-	69,98	-	-	-	3,09
29.10.25	24,00	-	124,16	116,33	7,83	70,27	48,59	21,68	0,69	0,49	85,03	-	85,03	86,95	-	86,95	-	70,26	-	-	-	3,08
30.10.25	24,00	-	124,74	117,06	7,68	70,58	48,82	21,76	0,69	0,49	85,33	-	85,33	87,27	-	87,27	-	70,57	-	-	-	3,09
31.10.25	24,00	-	124,28	116,35	7,93	70,35	48,55	21,80	0,69	0,49	85,08	-	85,08	87,01	-	87,01	-	70,33	-	-	-	3,10
01.11.25	24,00	-	125,00	116,25	8,75	70,35	48,61	21,74	0,69	0,49	85,79	-	85,79	87,71	-	87,71	-	70,33	-	-	-	3,14
02.11.25	24,00	-	124,28	115,80	8,48	70,57	48,60	21,97	0,69	0,49	85,20	-	85,20	87,13	-	87,13	-	70,56	-	-	-	3,15
03.11.25	24,00	-	125,67	117,49	8,18	70,65	48,99	21,66	0,69	0,49	86,06	-	86,06	88,01	-	88,01	-	70,63	-	-	-	3,13
04.11.25	24,00	-	125,14	116,64	8,50	70,47	48,96	21,51	0,69	0,49	85,75	-	85,75	87,70	-	87,70	-	70,45	-	-	-	3,11
05.11.25	24,00	-	127,60	118,39	9,21	70,03	48,89	21,14	0,69	0,49	87,56	-	87,56	89,54	-	89,54	-	70,03	-	-	-	3,15
06.11.25	24,00	-	126,95	118,61	8,34	70,39	49,36	21,03	0,69	0,49	86,92	-	86,92	88,88	-	88,88	-	70,38	-	-	-	3,08
07.11.25	24,00	-	126,29	118,19	8,10	70,04	49,27	20,77	0,69	0,49	86,36	-	86,36	88,31	-	88,31	-	70,04	-	-	-	3,03
08.11.25	24,00	-	124,55	116,58	7,97	69,88	48,81	21,07	0,69	0,49	85,23	-	85,23	87,16	-	87,16	-	69,87	-	-	-	3,02
09.11.25	24,00	-	126,37	116,33	10,04	70,41	48,82	21,59	0,69	0,49	87,05	-	87,05	89,03	-	89,03	-	70,40	-	-	-	3,22
10.11.25	24,00	-	124,08	114,38	9,70	70,38	48,41	21,97	0,69	0,49	85,46	-	85,46	87,40	-	87,40	-	70,36	-	-	-	3,20
11.11.25	24,00	-	123,35	114,19	9,16	70,69	48,39	22,30	0,69	0,49	84,82	-	84,82	86,76	-	86,76	-	70,67	-	-	-	3,20
12.11.25	24,00	-	124,48	115,15	9,33	70,32	48,30	22,02	0,69	0,49	85,59	-	85,59	87,54	-	87,54	-	70,30	-	-	-	3,19
13.11.25	24,00	-	54,66	51,95	2,71	69,53	47,48	22,05	0,69	0,49	37,36	-	37,36	38,20	-	38,20	-	69,35	-	-	-	1,34
14.11.25	24,00	-	95,25	63,12	32,13	68,77	50,27	18,50	0,69	0,49	74,85	-	74,85	76,49	-	76,49	-	68,57	-	-	-	3,38
15.11.25	24,00	-	126,78	83,66	43,12	69,90	49,73	20,17	0,69	0,49	87,60	-	87,60	89,54	-	89,54	-	69,90	-	-	-	4,71
16.11.25	24,00	-	128,70	84,72	43,98	70,19	49,91	20,28	0,69	0,49	89,71	-	89,71	91,70	-	91,70	-	70,19	-	-	-	4,81
17.11.25	24,00	-	127,05	84,24	42,81	71,77	50,68	21,09	0,69	0,49	88,48	-	88,48	90,56	-	90,56	-	71,78	-	-	-	4,85
18.11.25	24,00	-	127,74	85,58	42,16	74,31	52,38	21,93	0,69	0,49	88,87	-	88,87	91,09	-	91,09	-	74,30	-	-	-	5,02
19.11.25	24,00	-	124,65	83,48	41,17	74,81	52,48	22,33	0,69	0,49	86,36	-	86,36	88,58	-	88,58	-	74,80	-	-	-	4,95
20.11.25	24,00	-	125,83	84,84	40,99	75,87	53,22	22,65	0,69	0,49	87,37	-	87,37	89,61	-	89,61	-	75,86	-	-	-	5,04
21.11.25	24,00	-	124,92	83,74	41,18	75,22	52,73	22,49	0,69	0,49	86,91	-	86,91	89,13	-	89,13	-	75,21	-	-	-	4,99
22.11.25	24,00	-	124,99	83,85	41,14	75,41	52,81	22,60	0,69	0,49	86,93	-	86,93	89,14	-	89,14	-	75,39	-	-	-	5,00
Среднее	24,00	-	122,22	104,37	17,85	71,06	49,52	21,54	0,69	0,49	84,44	-	84,44	86,39	-	86,39	-	71,04	-	-	0,00	3,54
Итого	744,00	-	3788,74	3235,48	553,26	-	-	-	-	-	2617,55	-	2617,55	2677,96	-	2677,96	-	-	-	-	-	109,77

Показания счетчиков на момент снятия данных

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

Гкал