

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: ВКТ-7 №207222										Режим (схема):									
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:		Gmin=		Gmax=					Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00									Tхв, гр.С= 6.17
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:		Gmin=		Gmax=					№	Преобр.давления:								№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:		Gmin=		Gmax=					№	Преобр.давления:								№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=		Gmax=					№	Преобр.давления:								№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=		Gmax=					№	Преобр.давления:								№
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=			Qвент.=					Qтех.пот.=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=			Qгвс.ср=														
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=			Gвент.=					Gтех.пот.=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																			Общее теплопотр-е			
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																	Общее теплопотр-е		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.10.25	24,00	-	157,81	149,16	8,65	71,66	49,52	22,14	0,69	0,49	83,87	-	83,87	85,84	-	85,84	-	71,85	-	-	-	3,93
24.10.25	24,00	-	158,60	151,39	7,21	71,66	49,93	21,73	0,69	0,49	84,27	-	84,27	86,24	-	86,24	-	71,85	-	-	-	3,81
25.10.25	24,00	-	161,06	151,85	9,21	71,25	50,35	20,90	0,69	0,49	85,85	-	85,85	87,78	-	87,78	-	71,44	-	-	-	3,84
26.10.25	24,00	-	160,50	150,81	9,69	71,45	50,40	21,05	0,69	0,49	85,55	-	85,55	87,49	-	87,49	-	71,63	-	-	-	3,87
27.10.25	24,00	-	160,78	151,09	9,69	72,01	50,62	21,39	0,69	0,49	85,72	-	85,72	87,77	-	87,77	-	72,21	-	-	-	3,93
28.10.25	24,00	-	160,06	151,53	8,53	71,22	50,25	20,97	0,69	0,49	85,16	-	85,16	87,10	-	87,10	-	71,42	-	-	-	3,79
29.10.25	24,00	-	160,03	150,77	9,26	71,53	50,26	21,27	0,69	0,49	85,23	-	85,23	87,19	-	87,19	-	71,71	-	-	-	3,87
30.10.25	24,00	-	160,35	152,09	8,26	71,85	50,52	21,33	0,69	0,49	85,33	-	85,33	87,33	-	87,33	-	72,04	-	-	-	3,84
31.10.25	24,00	-	159,51	151,66	7,85	71,60	50,37	21,23	0,69	0,49	84,79	-	84,79	86,73	-	86,73	-	71,79	-	-	-	3,79
01.11.25	24,00	-	159,72	151,03	8,69	71,61	50,11	21,50	0,69	0,49	85,10	-	85,10	87,03	-	87,03	-	71,79	-	-	-	3,88
02.11.25	24,00	-	159,06	150,34	8,72	71,84	49,90	21,94	0,69	0,49	84,71	-	84,71	86,70	-	86,70	-	72,03	-	-	-	3,93
03.11.25	24,00	-	160,75	151,29	9,46	71,89	50,30	21,59	0,69	0,49	85,73	-	85,73	87,77	-	87,77	-	72,08	-	-	-	3,95
04.11.25	24,00	-	160,42	151,33	9,09	71,66	50,36	21,30	0,69	0,49	85,56	-	85,56	87,58	-	87,58	-	71,85	-	-	-	3,88
05.11.25	24,00	-	162,48	152,61	9,87	71,26	50,26	21,00	0,69	0,49	86,77	-	86,77	88,79	-	88,79	-	71,46	-	-	-	3,91
06.11.25	24,00	-	162,09	154,66	7,43	71,59	50,79	20,80	0,69	0,49	86,18	-	86,18	88,18	-	88,18	-	71,78	-	-	-	3,75
07.11.25	24,00	-	161,49	153,78	7,71	71,23	50,75	20,48	0,69	0,49	85,91	-	85,91	87,90	-	87,90	-	71,42	-	-	-	3,70
08.11.25	24,00	-	160,70	150,06	10,64	71,09	50,05	21,04	0,69	0,49	85,70	-	85,70	87,65	-	87,65	-	71,27	-	-	-	3,92
09.11.25	24,00	-	160,73	149,26	11,47	71,61	50,04	21,57	0,69	0,49	85,97	-	85,97	87,94	-	87,94	-	71,80	-	-	-	4,05
10.11.25	24,00	-	158,58	150,23	8,35	71,64	49,85	21,79	0,69	0,49	84,44	-	84,44	86,39	-	86,39	-	71,83	-	-	-	3,88
11.11.25	24,00	-	158,05	148,37	9,68	72,05	49,65	22,40	0,69	0,49	84,23	-	84,23	86,22	-	86,22	-	72,23	-	-	-	4,02
12.11.25	24,00	-	159,00	149,41	9,59	71,66	49,74	21,92	0,69	0,49	84,85	-	84,85	86,82	-	86,82	-	71,84	-	-	-	3,97
13.11.25	24,00	-	160,05	151,72	8,33	71,76	49,90	21,86	0,69	0,49	85,16	-	85,16	87,14	-	87,14	-	71,95	-	-	-	3,92
14.11.25	24,00	-	151,98	142,94	9,04	71,54	48,95	22,59	0,69	0,49	80,99	-	80,99	82,91	-	82,91	-	71,72	-	-	-	3,88
15.11.25	24,00	-	148,18	137,50	10,68	71,29	47,82	23,47	0,69	0,49	79,06	-	79,06	80,98	-	80,98	-	71,46	-	-	-	3,99
16.11.25	24,00	-	149,85	139,16	10,69	71,63	47,99	23,64	0,69	0,49	80,01	-	80,01	81,92	-	81,92	-	71,81	-	-	-	4,06
17.11.25	24,00	-	148,82	139,83	8,99	73,08	48,69	24,39	0,69	0,49	79,33	-	79,33	81,30	-	81,30	-	73,26	-	-	-	4,07
18.11.25	24,00	-	150,20	140,60	9,60	75,50	49,92	25,58	0,69	0,49	79,93	-	79,93	82,06	-	82,06	-	75,67	-	-	-	4,33
19.11.25	24,00	-	148,75	138,67	10,08	75,91	49,80	26,11	0,69	0,49	79,33	-	79,33	81,43	-	81,43	-	76,08	-	-	-	4,39
20.11.25	24,00	-	150,21	141,48	8,73	76,79	50,69	26,10	0,69	0,49	80,00	-	80,00	82,16	-	82,16	-	76,96	-	-	-	4,37
21.11.25	24,00	-	148,66	140,16	8,50	76,02	50,24	25,78	0,69	0,49	79,23	-	79,23	81,33	-	81,33	-	76,19	-	-	-	4,26
22.11.25	24,00	-	149,52	139,33	10,19	76,15	50,28	25,87	0,69	0,49	79,76	-	79,76	81,92	-	81,92	-	76,33	-	-	-	4,39
Среднее	24,00	-	157,03	147,87	9,16	72,36	49,95	22,41	0,69	0,49	83,67	-	83,67	85,66	-	85,66	-	72,54	-	-	-	0,00
Итого	744,00	-	4867,99	4584,11	283,88	-	-	-	-	-	2593,72	-	2593,72	2655,59	-	2655,59	-	-	-	-	123,16	

Показания счетчиков на момент снятия данных

част	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
част	м3	/	Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3
°C	1,79	Гкал	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
121,37	289,67	м3	Представитель теплоснабжающей организации
АО "ТЭК СПб", Якесвич Яна-Александровна	/	27.11.25 09:12 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed			
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01.12.25 09:42 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

6.17