

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 89-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №211186
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00
Тхв, гр.С= 6.17
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																					Общее теплотптр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.10.25	24,00	-	118,50	106,37	12,13	71,18	46,51	24,67	0,69	0,49	9,54	-	9,54	9,76	-	9,76	-	70,92	-	0,59	-	3,49
24.10.25	24,00	-	118,39	107,52	10,87	71,16	46,76	24,40	0,69	0,49	8,43	-	8,43	8,64	-	8,64	-	70,75	-	0,59	-	3,40
25.10.25	24,00	-	119,97	109,07	10,90	70,81	47,24	23,57	0,69	0,49	8,52	-	8,52	8,71	-	8,71	-	70,25	-	0,59	-	3,35
26.10.25	24,00	-	120,99	108,09	12,90	70,91	47,15	23,76	0,69	0,49	10,43	-	10,43	10,63	-	10,63	-	70,61	-	0,59	-	3,49
27.10.25	24,00	-	119,80	107,84	11,96	71,47	47,33	24,14	0,69	0,49	8,92	-	8,92	9,12	-	9,12	-	71,12	-	0,59	-	3,46
28.10.25	24,00	-	118,48	106,76	11,72	70,78	46,70	24,08	0,69	0,49	8,71	-	8,71	8,90	-	8,90	-	70,40	-	0,59	-	3,40
29.10.25	24,00	-	118,84	106,73	12,11	71,06	46,74	24,32	0,69	0,49	9,06	-	9,06	9,29	-	9,29	-	70,69	-	0,59	-	3,46
30.10.25	24,00	-	118,55	107,35	11,20	71,38	47,21	24,17	0,69	0,49	8,11	-	8,11	8,32	-	8,32	-	71,03	-	0,59	-	3,40
31.10.25	24,00	-	118,69	106,69	12,00	71,14	46,98	24,16	0,69	0,49	8,90	-	8,90	9,10	-	9,10	-	70,80	-	0,59	-	3,43
01.11.25	24,00	-	117,86	106,77	11,09	71,13	46,57	24,56	0,69	0,49	8,13	-	8,13	8,32	-	8,32	-	70,67	-	0,59	-	3,41
02.11.25	24,00	-	118,39	106,15	12,24	71,37	46,58	24,79	0,69	0,49	9,32	-	9,32	9,52	-	9,52	-	71,10	-	0,59	-	3,51
03.11.25	24,00	-	118,78	107,44	11,34	71,43	47,02	24,41	0,69	0,49	8,45	-	8,45	8,64	-	8,64	-	71,24	-	0,59	-	3,44
04.11.25	24,00	-	119,91	107,03	12,88	71,27	46,97	24,30	0,69	0,49	10,00	-	10,00	10,21	-	10,21	-	70,71	-	0,59	-	3,52
05.11.25	24,00	-	121,28	109,07	12,21	70,74	46,78	23,96	0,69	0,49	9,12	-	9,12	9,33	-	9,33	-	70,59	-	0,59	-	3,48
06.11.25	24,00	-	121,00	109,23	11,77	71,12	47,15	23,97	0,69	0,49	8,63	-	8,63	8,85	-	8,85	-	70,86	-	0,59	-	3,46
07.11.25	24,00	-	120,60	108,55	12,05	70,77	47,19	23,58	0,69	0,49	8,86	-	8,86	9,07	-	9,07	-	70,49	-	0,59	-	3,41
08.11.25	24,00	-	121,71	106,58	15,13	70,63	46,90	23,73	0,69	0,49	12,02	-	12,02	12,29	-	12,29	-	70,24	-	0,59	-	3,60
09.11.25	24,00	-	120,34	106,62	13,72	71,18	46,61	24,57	0,69	0,49	10,65	-	10,65	10,89	-	10,89	-	70,81	-	0,59	-	3,60
10.11.25	24,00	-	117,95	105,52	12,43	71,19	46,33	24,86	0,69	0,49	9,49	-	9,49	9,69	-	9,69	-	70,73	-	0,59	-	3,51
11.11.25	24,00	-	118,45	104,88	13,57	71,50	46,23	25,27	0,69	0,49	10,57	-	10,57	10,79	-	10,79	-	71,25	-	0,59	-	3,62
12.11.25	24,00	-	118,09	105,69	12,40	71,22	46,30	24,92	0,69	0,49	9,34	-	9,34	9,56	-	9,56	-	70,86	-	0,59	-	3,52
13.11.25	24,00	-	119,22	106,87	12,35	71,29	46,27	25,02	0,69	0,49	9,33	-	9,33	9,55	-	9,55	-	70,94	-	0,59	-	3,55
14.11.25	24,00	-	111,55	98,94	12,61	71,11	45,08	26,03	0,69	0,49	9,59	-	9,59	9,82	-	9,82	-	70,79	-	0,59	-	3,48
15.11.25	24,00	-	108,88	95,70	13,18	70,82	44,04	26,78	0,69	0,49	10,09	-	10,09	10,29	-	10,29	-	70,34	-	0,59	-	3,50
16.11.25	24,00	-	111,22	96,39	14,83	71,14	43,90	27,24	0,69	0,49	11,67	-	11,67	11,91	-	11,91	-	70,75	-	0,59	-	3,68
17.11.25	24,00	-	108,57	96,28	12,29	72,48	44,45	28,03	0,69	0,49	9,13	-	9,13	9,34	-	9,34	-	72,46	-	0,59	-	3,59
18.11.25	24,00	-	109,67	97,00	12,67	74,94	45,80	29,14	0,69	0,49	9,43	-	9,43	9,66	-	9,66	-	74,49	-	0,59	-	3,78
19.11.25	24,00	-	109,00	95,90	13,10	75,30	45,66	29,64	0,69	0,49	9,92	-	9,92	10,14	-	10,14	-	75,04	-	0,59	-	3,83
20.11.25	24,00	-	109,12	96,98	12,14	76,20	46,30	29,90	0,69	0,49	8,87	-	8,87	9,10	-	9,10	-	75,76	-	0,59	-	3,83
21.11.25	24,00	-	108,16	96,04	12,12	75,45	45,86	29,59	0,69	0,49	8,91	-	8,91	9,15	-	9,15	-	74,97	-	0,59	-	3,76
22.11.25	24,00	-	104,60	92,38	12,22	75,58	45,48	30,10	0,69	0,49	9,11	-	9,11	9,32	-	9,32	-	75,09	-	0,59	-	3,71
Среднее	24,00	-	116,34	103,95	12,39	71,86	46,33	25,54	0,69	0,49	9,40	-	9,40	9,61	-	9,61	-	71,51	-	0,59	0,00	3,54
Итого	744,00	-	3606,56	3222,43	384,13	-	-	-	-	-	291,25	-	291,25	297,91	-	297,91	-	-	-	-	-	109,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (°C)
	22.10.25								-	-	-
	22.11.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

6.17
°C

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВИТЬ
"ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3
27.11.25 09:12 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
01.12.25 09:42 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD