

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 3, лит. А

Адрес: Елизарова пр-кт, д. 3

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 36465.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 125246

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7-03 № 280897		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,3	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,2986	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	94,2947	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025		*																				
24.10.2025		*																				
25.10.2025	24,00		127,74	127,74	0,00	70,29	46,58	23,71	6,80	4,90												3,03
26.10.2025	24,00		127,38	127,38	0,00	69,74	46,48	23,26	6,80	4,90												2,97
27.10.2025	24,00		129,34	129,34	0,00	68,60	46,03	22,57	6,80	4,90												2,92
28.10.2025	24,00		130,20	130,20	0,00	69,40	46,39	23,01	6,80	4,90												3,00
29.10.2025	24,00		128,29	128,29	0,00	69,37	46,21	23,16	6,80	4,90												2,97
30.10.2025	24,00		129,16	129,16	0,00	69,43	46,24	23,19	6,80	4,90												3,00
31.10.2025	24,00		129,01	129,01	0,00	69,06	45,89	23,17	6,80	4,90												2,99
01.11.2025	24,00	*	72,33	72,33	0,00	68,81	45,72	23,09	6,80	4,90												1,67
02.11.2025	24,00	*	107,19	108,18	-0,99	69,41	44,52	24,89	6,80	4,90												2,64
03.11.2025	24,00		127,04	127,04	0,00	70,01	46,38	23,63	6,80	4,90												3,00
04.11.2025	24,00		127,68	127,68	0,00	69,23	46,12	23,11	6,80	4,90												2,95
05.11.2025	24,00		128,07	128,07	0,00	71,03	47,10	23,93	6,80	4,90												3,06
06.11.2025	24,00		128,03	128,03	0,00	69,66	46,77	22,89	6,80	4,90												2,93
07.11.2025	24,00		127,87	127,87	0,00	69,65	46,83	22,82	6,80	4,90												2,92
08.11.2025	24,00		127,97	127,97	0,00	68,52	46,20	22,32	6,80	4,90												2,86
09.11.2025	24,00		127,62	127,62	0,00	68,27	45,94	22,33	6,80	4,90												2,85
10.11.2025	24,00		127,61	127,61	0,00	69,68	46,27	23,41	6,80	4,90												2,99
11.11.2025	24,00		127,83	127,83	0,00	70,28	46,34	23,94	6,80	4,90												3,06
12.11.2025	24,00		127,55	127,55	0,00	69,44	45,95	23,49	6,80	4,90												3,00
13.11.2025	24,00	*	119,93	119,87	0,06	65,77	43,58	22,19	6,80	4,90												2,66
14.11.2025	24,00		126,88	126,88	0,00	69,75	45,65	24,10	6,80	4,90												3,06
15.11.2025	24,00		124,58	124,58	0,00	70,62	45,52	25,10	6,80	4,90												3,13
16.11.2025	24,00		125,63	125,63	0,00	71,61	45,84	25,77	6,80	4,90												3,24
17.11.2025	24,00		123,83	123,83	0,00	73,84	46,45	27,39	6,80	4,90												3,39
18.11.2025	24,00		123,19	123,19	0,00	74,80	46,94	27,86	6,80	4,90												3,44
19.11.2025	24,00		124,94	124,94	0,00	76,07	47,32	28,75	6,80	4,90												3,60
20.11.2025	24,00		130,16	130,16	0,00	77,49	48,79	28,70	6,80	4,90												3,74
21.11.2025	24,00		130,58	130,58	0,00	77,34	48,76	28,58	6,80	4,90												3,74
22.11.2025	24,00		130,38	130,38	0,00	77,48	48,86	28,62	6,80	4,90												3,74
Среднее	24,00		124,76	124,79	-0,03	70,85	46,40	24,45	6,80	4,90												3,05
Итого	696,00		3618,01	3618,94	-0,93																	88,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	2595,91	543,18						155,38	827,00
23.11.2025	6590,94	4243,33						266,40	1594,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,83 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 94,65 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

48 час

48 час

48 час

6,1 Гкал

0 куб.м

0 Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:12 (MSK)

01.12.25 09:45 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD