

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.37, лит. А	Договор:	33075.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106182
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.: КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,201	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 192,96	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gтех.гвс= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		501,01	501,01	0,00	46,03	43,24	2,79	6,80	4,90												1,42
24.10.2025	24,00		500,97	500,97	0,00	46,02	43,23	2,79	6,80	4,90												1,42
25.10.2025	24,00		499,42	499,42	0,00	46,45	43,72	2,73	6,80	4,90												1,38
26.10.2025	24,00		498,53	498,53	0,00	46,30	43,67	2,63	6,80	4,90												1,33
27.10.2025	24,00		494,07	494,07	0,00	45,40	42,85	2,55	6,80	4,90												1,27
28.10.2025	24,00		499,47	499,47	0,00	45,96	43,33	2,63	6,80	4,90												1,33
29.10.2025	24,00		500,70	500,70	0,00	45,99	43,35	2,64	6,80	4,90												1,34
30.10.2025	24,00		501,43	501,43	0,00	45,82	43,14	2,68	6,80	4,90												1,36
31.10.2025	24,00		501,95	501,95	0,00	45,79	43,10	2,69	6,80	4,90												1,37
01.11.2025	24,00		501,87	501,87	0,00	45,97	43,20	2,77	6,80	4,90												1,40
02.11.2025	24,00		501,83	501,83	0,00	45,99	43,22	2,77	6,80	4,90												1,41
03.11.2025	24,00		501,43	501,43	0,00	45,79	43,12	2,67	6,80	4,90												1,36
04.11.2025	24,00		501,09	501,09	0,00	45,90	43,25	2,65	6,80	4,90												1,34
05.11.2025	24,00		501,03	501,03	0,00	46,16	43,50	2,66	6,80	4,90												1,35
06.11.2025	24,00		499,97	499,97	0,00	46,44	43,81	2,63	6,80	4,90												1,33
07.11.2025	24,00		499,49	499,49	0,00	46,33	43,75	2,58	6,80	4,90												1,30
08.11.2025	24,00		495,17	495,17	0,00	45,49	42,92	2,57	6,80	4,90												1,29
09.11.2025	24,00		498,30	498,30	0,00	45,95	43,34	2,61	6,80	4,90												1,32
10.11.2025	24,00		499,11	499,11	0,00	45,66	42,98	2,68	6,80	4,90												1,36
11.11.2025	24,00		499,08	499,08	0,00	45,78	43,05	2,73	6,80	4,90												1,37
12.11.2025	24,00		499,04	499,04	0,00	46,23	43,44	2,79	6,80	4,90												1,41
13.11.2025	24,00		499,24	499,24	0,00	45,82	43,03	2,79	6,80	4,90												1,41
14.11.2025	24,00		499,44	499,44	0,00	46,74	43,77	2,97	6,80	4,90												1,50
15.11.2025	24,00		499,78	499,78	0,00	48,40	45,15	3,25	6,80	4,90												1,64
16.11.2025	24,00		499,24	499,24	0,00	48,83	45,48	3,35	6,80	4,90												1,69
17.11.2025	24,00		498,48	498,48	0,00	50,73	47,09	3,64	6,80	4,90												1,83
18.11.2025	24,00		497,38	497,38	0,00	53,27	49,38	3,89	6,80	4,90												1,95
19.11.2025	24,00		498,11	498,11	0,00	53,43	49,43	4,00	6,80	4,90												2,01
20.11.2025	24,00		497,41	497,41	0,00	53,85	49,87	3,98	6,80	4,90												2,00
21.11.2025	24,00		496,51	496,51	0,00	53,89	49,95	3,94	6,80	4,90												1,97
22.11.2025	24,00		495,58	495,58	0,00	54,13	50,11	4,02	6,80	4,90												2,01
Среднее	24,00		499,23	499,23	0,00	47,57	44,60	2,97	6,80	4,90												1,50
Итого	744,00		15476,10	15476,10	0,00																	46,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	3746,78	3746,05						10,40	180,00
23.11.2025	19724,2	19723,50						58,31	948,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5,93 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 46,47 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
01.12.25 09:41 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Представитель теплоснабжающей организации