

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 15, лит. А	Договор:	33069.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 15	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106183
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207235	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,249	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 75,6456	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		97,88	97,88	0,00	68,32	43,97	24,35	6,80	4,90												2,38
24.10.2025	24,00		97,68	97,68	0,00	68,35	44,09	24,26	6,80	4,90												2,37
25.10.2025	24,00		101,99	101,99	0,00	70,24	45,98	24,26	6,80	4,90												2,48
26.10.2025	24,00		101,10	101,10	0,00	70,42	46,17	24,25	6,80	4,90												2,45
27.10.2025	24,00		99,20	99,20	0,00	70,18	45,66	24,52	6,80	4,90												2,43
28.10.2025	24,00		96,32	96,32	0,00	69,54	44,91	24,63	6,80	4,90												2,38
29.10.2025	24,00		96,02	96,02	0,00	68,76	44,45	24,31	6,80	4,90												2,34
30.10.2025	24,00		96,43	96,43	0,00	69,37	44,78	24,59	6,80	4,90												2,37
31.10.2025	24,00		96,12	96,12	0,00	69,04	44,46	24,58	6,80	4,90												2,36
01.11.2025	24,00		95,56	95,56	0,00	69,02	44,36	24,66	6,80	4,90												2,36
02.11.2025	24,00		93,88	93,88	0,00	68,24	43,66	24,58	6,80	4,90												2,31
03.11.2025	24,00		96,53	96,53	0,00	69,73	44,89	24,84	6,80	4,90												2,40
04.11.2025	24,00		97,35	97,35	0,00	70,55	45,48	25,07	6,80	4,90												2,44
05.11.2025	24,00		100,09	100,09	0,00	69,29	45,45	23,84	6,80	4,90												2,39
06.11.2025	24,00		98,91	98,91	0,00	67,40	44,60	22,80	6,80	4,90												2,26
07.11.2025	24,00		99,17	99,17	0,00	68,97	45,53	23,44	6,80	4,90												2,33
08.11.2025	24,00		95,30	95,30	0,00	68,28	44,54	23,74	6,80	4,90												2,26
09.11.2025	24,00		93,93	93,93	0,00	68,17	44,05	24,12	6,80	4,90												2,27
10.11.2025	24,00		92,18	92,18	0,00	68,05	43,51	24,54	6,80	4,90												2,26
11.11.2025	24,00		91,06	91,06	0,00	68,42	43,20	25,22	6,80	4,90												2,30
12.11.2025	24,00		91,16	91,16	0,00	68,95	43,53	25,42	6,80	4,90												2,32
13.11.2025	24,00		91,98	91,98	0,00	68,67	43,39	25,28	6,80	4,90												2,33
14.11.2025	24,00		89,80	89,80	0,00	68,41	42,94	25,47	6,80	4,90												2,29
15.11.2025	24,00		90,30	90,30	0,00	68,29	42,29	26,00	6,80	4,90												2,35
16.11.2025	24,00		90,50	90,50	0,00	70,36	42,87	27,49	6,80	4,90												2,49
17.11.2025	24,00		90,31	90,31	0,00	72,63	43,77	28,86	6,80	4,90												2,60
18.11.2025	24,00		87,20	87,20	0,00	73,19	43,36	29,83	6,80	4,90												2,60
19.11.2025	24,00		86,77	86,77	0,00	73,45	43,10	30,35	6,80	4,90												2,63
20.11.2025	24,00		88,03	88,03	0,00	75,30	44,15	31,15	6,80	4,90												2,74
21.11.2025	24,00		88,25	88,25	0,00	76,44	44,61	31,83	6,80	4,90												2,81
22.11.2025	24,00		89,15	89,15	0,00	78,55	45,84	32,71	6,80	4,90												2,92
Среднее	24,00		94,20	94,20	0,00	70,15	44,31	25,84	6,80	4,90												2,43
Итого	744,00		2920,15	2920,15	0,00																	75,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	2168,79	2172,97						51,28	782,00
23.11.2025	5185,38	5189,56						128,86	1550,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 75,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
01.12.25 09:42 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Представитель теплоснабжающей организации