

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 22, лит. А	Договор:	33113.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ивановская ул, д. 22, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		109053	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140448	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ				
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1605	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 48,15	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		42,60	41,99	0,61	70,76	41,66	29,10	6,80	4,10												1,26
24.10.2025	24,00		41,74	41,31	0,43	70,75	41,70	29,05	6,80	4,10												1,23
25.10.2025	24,00		27,70	26,43	1,27	70,28	37,43	32,85	6,90	4,10												0,96
26.10.2025	24,00		30,74	30,17	0,57	70,36	38,32	32,04	6,80	4,00												1,00
27.10.2025	24,00		35,00	34,27	0,73	70,97	40,17	30,80	6,90	4,10												1,11
28.10.2025	24,00		43,11	42,52	0,59	70,36	42,09	28,27	6,80	4,10												1,24
29.10.2025	24,00		41,89	41,31	0,58	70,65	41,84	28,81	6,80	4,10												1,23
30.10.2025	24,00		39,66	39,08	0,58	70,93	41,45	29,48	6,80	4,10												1,19
31.10.2025	24,00		40,59	39,73	0,86	70,73	41,69	29,04	6,80	4,10												1,21
01.11.2025	24,00		42,41	41,75	0,66	70,72	41,97	28,75	6,80	4,10												1,25
02.11.2025	24,00		42,01	41,55	0,46	70,95	41,87	29,08	6,80	4,10												1,23
03.11.2025	24,00		35,53	35,02	0,51	70,95	40,26	30,69	6,80	4,10												1,11
04.11.2025	24,00		35,85	35,11	0,74	70,83	40,07	30,76	6,80	4,10												1,13
05.11.2025	24,00		26,25	25,75	0,50	70,14	37,15	32,99	6,90	4,10												0,87
06.11.2025	24,00	*	22,76	21,47	1,29	66,20	37,09	29,11	6,90	4,00												0,81
07.11.2025	24,00		27,57	26,54	1,03	70,20	37,99	32,21	6,90	4,00												0,93
08.11.2025	24,00		38,73	37,96	0,77	70,20	41,18	29,02	6,80	4,10												1,15
09.11.2025	24,00		37,27	36,24	1,03	70,75	41,14	29,61	6,90	4,10												1,14
10.11.2025	24,00		50,70	50,19	0,51	70,82	44,38	26,44	6,80	4,10												1,35
11.11.2025	24,00		47,32	46,85	0,47	71,07	44,11	26,96	6,80	4,10												1,29
12.11.2025	24,00		45,01	44,37	0,64	70,81	42,63	28,18	6,80	4,10												1,29
13.11.2025	24,00		44,28	43,48	0,80	70,86	42,53	28,33	6,90	4,10												1,28
14.11.2025	24,00		58,54	57,87	0,67	70,81	45,62	25,19	6,60	4,30												1,49
15.11.2025	24,00		62,21	60,95	1,26	70,57	46,44	24,13	6,60	4,40												1,56
16.11.2025	24,00		62,77	61,52	1,25	70,89	46,04	24,85	6,60	4,40												1,62
17.11.2025	24,00		62,37	61,20	1,17	72,17	45,86	26,31	6,60	4,40												1,70
18.11.2025	24,00		62,72	62,02	0,70	74,69	47,40	27,29	6,60	4,40												1,75
19.11.2025	24,00		62,21	61,50	0,71	75,02	47,38	27,64	6,60	4,40												1,75
20.11.2025	24,00		61,66	60,97	0,69	75,93	47,44	28,49	6,60	4,30												1,79
21.11.2025	24,00		62,02	61,39	0,63	75,19	47,34	27,85	6,50	4,30												1,76
22.11.2025	24,00		61,71	60,88	0,83	75,33	47,32	28,01	6,50	4,30												1,77
Среднее	24,00		45,00	44,24	0,76	71,32	42,57	28,75	6,76	4,16												1,30
Итого	744,00		1394,93	1371,39	23,54																	40,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	122679	121032,00						4059,62	57613,40
23.11.2025	124127	122457,00						4101,51	58381,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 40,45 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

27.11.25 09:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:41 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

/ /