

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 3, лит. А

Адрес: Караваевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36938.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 125297

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7-04 № 205537		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,361		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,361		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	346,56		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025		*																				
24.10.2025		*																				
25.10.2025		*																				
26.10.2025		*																				
27.10.2025		*																				
28.10.2025		*																				
29.10.2025		*																				
30.10.2025		*																				
31.10.2025		*																				
01.11.2025		*																				
02.11.2025		*																				
03.11.2025		*																				
04.11.2025		*																				
05.11.2025		*																				
06.11.2025		*																				
07.11.2025		*																				
08.11.2025		*																				
09.11.2025		*																				
10.11.2025		*																				
11.11.2025		*																				
12.11.2025		*																				
13.11.2025		*																				
14.11.2025		*																				
15.11.2025		*																				
16.11.2025		*																				
17.11.2025		*																				
18.11.2025		*																				
19.11.2025	12,00	*	150,13	150,59	-0,46	55,58	48,98	6,60	6,80	4,90												1,00
20.11.2025	24,00		285,90	285,90	0,00	55,42	48,58	6,84	6,80	4,90												1,96
21.11.2025	24,00		291,11	291,11	0,00	55,32	48,66	6,66	6,80	4,90												1,95
22.11.2025	24,00		309,85	309,85	0,00	55,26	49,00	6,26	6,80	4,90												1,95
Среднее	21,00		296,28	296,41	-0,13	55,39	48,80	6,59	6,80	4,90												1,96
Итого	84,00		1036,99	1037,45	-0,46																	6,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	75778,7	75780,20						360,03	6188,00
23.11.2025	76815,7	76817,60						366,88	6272,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,3 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 56,61 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

660 час

49,75 Гкал

660 час

0 куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТВРАВЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994