

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 1, лит. А			Договор:	37264.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	126854		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	95/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028			Режим (схема):							
Вычислитель:	СПТ940 № 2113			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30			0,2	30			КТПТР-05				СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30			0,2	30			КТПТР-05				СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,17			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0			Qгвс.ср= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 163,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00	*	519,16	515,77	3,39	46,17	43,64	2,53	4,50	3,30												1,47
24.10.2025	24,00	*	517,45	514,01	3,44	46,31	43,80	2,51	4,50	3,30												1,46
25.10.2025	24,00	*	514,99	511,56	3,43	46,24	43,80	2,44	4,50	3,40												1,42
26.10.2025	24,00	*	514,67	511,26	3,41	46,28	43,86	2,42	4,50	3,40												1,41
27.10.2025	24,00	*	339,42	337,45	1,97	52,42	47,06	5,36	4,90	3,90												1,91
28.10.2025	24,00	*	289,15	287,64	1,51	57,64	50,92	6,72	5,30	4,60												2,02
29.10.2025	24,00	*	483,04	480,08	2,96	46,20	43,67	2,53	4,60	3,60												1,36
30.10.2025	24,00	*	483,91	480,88	3,03	46,22	43,64	2,58	4,60	3,60												1,39
31.10.2025	24,00	*	492,13	489,05	3,08	46,24	43,66	2,58	4,60	3,50												1,41
01.11.2025	24,00	*	492,42	489,32	3,10	46,16	43,58	2,58	4,60	3,50												1,41
02.11.2025	24,00	*	499,53	496,42	3,11	46,20	43,64	2,56	4,60	3,50												1,43
03.11.2025	24,00	*	509,60	506,42	3,18	46,27	43,78	2,49	4,60	3,40												1,42
04.11.2025	24,00	*	508,25	505,06	3,19	46,29	43,80	2,49	4,60	3,40												1,41
05.11.2025	24,00	*	510,87	507,67	3,20	46,27	43,82	2,45	4,50	3,30												1,40
06.11.2025	24,00	*	501,64	498,48	3,16	46,26	43,80	2,46	4,60	3,40												1,38
07.11.2025	24,00	*	491,57	488,46	3,11	46,20	43,75	2,45	4,60	3,40												1,35
08.11.2025	24,00	*	504,83	501,61	3,22	46,34	43,89	2,45	4,60	3,40												1,39
09.11.2025	24,00	*	506,35	503,14	3,21	46,28	43,81	2,47	4,60	3,40												1,40
10.11.2025	24,00	*	507,52	504,31	3,21	46,13	43,62	2,51	4,60	3,40												1,42
11.11.2025	24,00	*	511,69	508,44	3,25	46,27	43,75	2,52	4,60	3,40												1,44
12.11.2025	24,00	*	509,15	505,92	3,23	46,20	43,68	2,52	4,60	3,40												1,43
13.11.2025	24,00	*	508,03	504,86	3,17	46,31	43,75	2,56	4,60	3,40												1,45
14.11.2025	24,00	*	510,74	507,54	3,20	46,20	43,62	2,58	4,60	3,40												1,47
15.11.2025	24,00	*	512,79	509,56	3,23	48,56	45,60	2,96	4,60	3,40												1,68
16.11.2025	24,00	*	507,25	504,07	3,18	50,23	47,04	3,19	4,60	3,40												1,78
17.11.2025	24,00	*	508,83	505,51	3,32	51,67	48,25	3,42	4,60	3,40												1,91
18.11.2025	24,00	*	512,45	509,10	3,35	53,43	49,80	3,63	4,60	3,40												2,04
19.11.2025	24,00	*	510,53	507,24	3,29	54,29	50,50	3,79	4,60	3,40												2,11
20.11.2025	24,00	*	508,76	505,51	3,25	55,24	51,38	3,86	4,60	3,40												2,14
21.11.2025	24,00	*	507,52	504,26	3,26	55,14	51,31	3,83	4,60	3,40												2,12
22.11.2025	24,00	*	507,69	504,42	3,27	55,12	51,29	3,83	4,60	3,40												2,12
Среднее	24,00		493,61	490,48	3,13	48,54	45,53	3,01	4,62	3,47												1,60
Итого	744,00		15301,90	15205,00	96,91																	49,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	124354	115785,00						835,76	4430,14
23.11.2025	140174	131504,00						886,82	4641,29

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

Гкал

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

Ответственный за прибор учета (от абонента)

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

ОТПРАВЛЕНО

ОТПРАВЛЕНО

ОТПРАВЛЕНО

ОТПРАВЛЕНО

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:14 (MSK)

27.11.25 09:14 (MSK)

27.11.25 09:14 (MSK)

27.11.25 09:14 (MSK)

27.11.25 09:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD