

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А	Договор:	42652.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 37, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149101	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	23.07.2028	Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ940 № 2114	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)		PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,144	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,3714	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		234,98	234,30	0,68	46,11	41,08	5,03	4,30	3,60												1,21
24.10.2025	24,00		234,21	233,54	0,67	46,24	41,24	5,00	4,30	3,60												1,20
25.10.2025	24,00		233,13	232,46	0,67	46,16	41,33	4,83	4,30	3,70												1,15
26.10.2025	24,00		232,96	232,29	0,67	46,21	41,43	4,78	4,30	3,70												1,14
27.10.2025	24,00		155,49	155,06	0,43	52,28	43,03	9,25	4,70	4,20												1,45
28.10.2025	24,00	*	132,88	132,51	0,37	57,73	45,90	11,83	5,10	4,80												1,59
29.10.2025	24,00		219,72	219,08	0,64	46,12	41,21	4,91	4,40	3,80												1,11
30.10.2025	24,00		220,13	219,51	0,62	46,14	41,15	4,99	4,40	3,80												1,13
31.10.2025	24,00		224,02	223,41	0,61	46,17	41,15	5,02	4,40	3,80												1,15
01.11.2025	24,00		224,21	223,59	0,62	46,08	41,06	5,02	4,40	3,80												1,15
02.11.2025	24,00		227,74	227,11	0,63	46,13	41,14	4,99	4,30	3,70												1,16
03.11.2025	24,00		232,37	231,72	0,65	46,18	41,32	4,86	4,30	3,70												1,16
04.11.2025	24,00		231,50	230,85	0,65	46,20	41,37	4,83	4,30	3,70												1,15
05.11.2025	24,00		232,91	232,25	0,66	46,18	41,43	4,75	4,30	3,60												1,13
06.11.2025	24,00		228,81	228,18	0,63	46,17	41,47	4,70	4,30	3,70												1,10
07.11.2025	24,00		223,95	223,34	0,61	46,11	41,42	4,69	4,30	3,70												1,07
08.11.2025	24,00		229,70	229,11	0,59	46,26	41,52	4,74	4,30	3,70												1,11
09.11.2025	24,00		230,22	229,63	0,59	46,19	41,41	4,78	4,30	3,70												1,13
10.11.2025	24,00		231,29	230,69	0,60	46,06	41,25	4,81	4,30	3,70												1,14
11.11.2025	24,00		232,97	232,35	0,62	46,20	41,30	4,90	4,30	3,70												1,17
12.11.2025	24,00		232,04	231,42	0,62	46,12	41,19	4,93	4,30	3,70												1,17
13.11.2025	24,00		231,84	231,22	0,62	46,23	41,23	5,00	4,30	3,70												1,19
14.11.2025	24,00		233,08	232,45	0,63	46,12	41,17	4,95	4,30	3,70												1,18
15.11.2025	24,00		233,92	233,30	0,62	48,46	42,80	5,66	4,30	3,70												1,35
16.11.2025	24,00		231,35	230,75	0,60	50,15	44,05	6,10	4,30	3,70												1,44
17.11.2025	24,00		231,15	230,56	0,59	51,57	45,01	6,56	4,30	3,70												1,54
18.11.2025	24,00		231,20	230,60	0,60	53,35	46,46	6,89	4,30	3,70												1,62
19.11.2025	24,00		230,33	229,73	0,60	54,20	47,01	7,19	4,30	3,70												1,68
20.11.2025	24,00		229,56	228,95	0,61	55,17	47,79	7,38	4,30	3,70												1,72
21.11.2025	24,00		229,01	228,40	0,61	55,06	47,71	7,35	4,30	3,70												1,71
22.11.2025	24,00		229,06	228,38	0,68	55,03	47,74	7,29	4,30	3,70												1,70
Среднее	24,00		224,38	223,77	0,61	48,46	42,72	5,74	4,35	3,75												1,29
Итого	744,00		6955,73	6936,74	18,99																	39,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	39005,3	38855,00						358,05	6050,86
23.11.2025	46195,2	46025,30						399,19	6818,14

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 °C

39,9 Гкал

м.куб.

0 час

0 куб.м

0 час

0 Гкал

Гкал

куб.м

УУТЭ

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)

01.12.25 09:41 (MSK)

Ответственный за прибор учета: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD