

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 3, лит. А	Договор:	40120.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	142101
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;		
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807697	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 301,44	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2025	24,00		388,83	388,21	0,62	46,11	40,76	5,35	6,80	3,70												2,13
24.10.2025	24,00		387,45	386,82	0,63	46,28	40,92	5,36	6,80	3,70												2,12
25.10.2025	24,00		385,74	385,12	0,62	46,17	41,00	5,17	6,80	3,70												2,04
26.10.2025	24,00		385,52	384,90	0,62	46,22	41,12	5,10	6,80	3,70												2,01
27.10.2025	24,00		221,76	221,18	0,58	55,27	41,84	13,43	6,80	4,00												2,05
28.10.2025	24,00		216,59	212,22	4,37	59,69	44,16	15,53	6,80	4,90												2,99
29.10.2025	24,00		360,06	359,49	0,57	46,14	40,77	5,37	6,80	3,90												1,97
30.10.2025	24,00		359,48	358,96	0,52	46,15	40,73	5,42	6,80	3,90												1,99
31.10.2025	24,00		365,20	364,70	0,50	46,17	40,76	5,41	6,80	3,80												2,01
01.11.2025	24,00		365,70	365,19	0,51	46,08	40,67	5,41	6,80	3,80												2,02
02.11.2025	24,00		371,81	371,32	0,49	46,14	40,76	5,38	6,80	3,80												2,04
03.11.2025	24,00		378,49	377,98	0,51	46,21	40,96	5,25	6,80	3,70												2,03
04.11.2025	24,00		376,45	375,94	0,51	46,21	40,98	5,23	6,80	3,70												2,01
05.11.2025	24,00		380,33	379,79	0,54	46,20	41,07	5,13	6,80	3,70												1,99
06.11.2025	24,00		373,03	372,52	0,51	46,17	41,04	5,13	6,80	3,70												1,95
07.11.2025	24,00		364,60	361,11	3,49	46,08	40,98	5,10	6,80	3,70												2,13
08.11.2025	24,00		374,97	374,44	0,53	46,29	41,14	5,15	6,80	3,80												1,97
09.11.2025	24,00		375,47	374,92	0,55	46,16	40,99	5,17	6,80	3,70												1,98
10.11.2025	24,00		380,08	379,34	0,74	46,07	40,85	5,22	6,80	3,70												2,04
11.11.2025	24,00		385,53	384,96	0,57	46,18	40,91	5,27	6,80	3,70												2,08
12.11.2025	24,00		385,92	385,35	0,57	46,11	40,85	5,26	6,80	3,70												2,07
13.11.2025	24,00		384,81	384,26	0,55	46,24	40,87	5,37	6,80	3,70												2,11
14.11.2025	24,00		386,97	386,38	0,59	46,06	40,75	5,31	6,80	3,70												2,10
15.11.2025	24,00		388,14	387,53	0,61	48,60	42,52	6,08	6,80	3,70												2,41
16.11.2025	24,00		383,90	383,36	0,54	50,06	43,60	6,46	5,60	3,70												2,51
17.11.2025	24,00		383,56	382,95	0,61	51,61	44,69	6,92	4,80	3,70												2,68
18.11.2025	24,00		384,00	383,38	0,62	53,29	46,03	7,26	4,60	3,70												2,82
19.11.2025	24,00		382,39	381,89	0,50	54,20	46,62	7,58	4,20	3,70												2,92
20.11.2025	24,00		380,99	380,36	0,63	55,10	47,33	7,77	4,50	3,70												2,99
21.11.2025	24,00		379,91	379,31	0,60	54,99	47,28	7,71	4,20	3,70												2,96
22.11.2025																						
Среднее	24,00		367,92	367,13	0,79	48,41	42,10	6,31	6,37	3,78												2,24
Итого	720,00		11037,70	11013,90	23,80																	67,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	167642	167278,00						1278,48	24,00
22.11.2025	178291	177904,00						1343,47	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,3 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 69,36 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час
24 час
0 Гкал

2,24 Гкал
0 куб.м
0 Гкал

ОТВРАВЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)
01.12.25 09:41 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994