

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 4, лит. А	Договор:	40122.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		142102	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;				
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1802731	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 336	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00		323,38	323,38	0,00	46,00	39,05	6,95	4,00	3,70												2,24
24.10.2025	24,00		322,23	322,22	0,01	46,16	39,23	6,93	4,00	3,70												2,23
25.10.2025	24,00		320,63	320,62	0,01	46,05	39,35	6,70	4,00	3,70												2,15
26.10.2025	24,00		320,36	320,36	0,00	46,10	39,44	6,66	4,00	3,70												2,13
27.10.2025	24,00		186,12	187,21	-1,09	52,67	39,18	13,49	4,20	4,00												2,08
28.10.2025	24,00		186,60	187,21	-0,61	58,58	41,00	17,58	5,00	4,90												2,78
29.10.2025	24,00		304,74	304,25	0,49	46,03	39,12	6,91	4,10	3,90												2,12
30.10.2025	24,00		306,48	306,48	0,00	46,04	39,01	7,03	4,20	3,90												2,15
31.10.2025	24,00		312,04	311,54	0,50	46,07	39,10	6,97	4,10	3,90												2,19
01.11.2025	24,00		312,96	312,96	0,00	45,97	39,01	6,96	4,10	3,90												2,17
02.11.2025	24,00		317,91	317,91	0,00	46,04	39,05	6,99	4,10	3,80												2,21
03.11.2025	24,00		323,46	323,46	0,00	46,10	39,29	6,81	4,00	3,80												2,20
04.11.2025	24,00		321,62	321,62	0,00	46,11	39,32	6,79	4,00	3,80												2,18
05.11.2025	24,00		324,65	324,65	0,00	46,08	39,34	6,74	4,00	3,70												2,18
06.11.2025	24,00		318,32	318,32	0,00	46,05	39,36	6,69	4,10	3,80												2,13
07.11.2025	24,00		311,09	311,13	-0,04	45,96	39,34	6,62	4,00	3,80												2,06
08.11.2025	24,00		318,85	318,85	0,00	46,18	39,51	6,67	4,10	3,80												2,12
09.11.2025	24,00		319,09	319,08	0,01	46,04	39,31	6,73	4,10	3,80												2,14
10.11.2025	24,00		320,91	320,91	0,00	45,96	39,19	6,77	4,00	3,80												2,17
11.11.2025	24,00		321,15	321,15	0,00	46,07	39,20	6,87	4,00	3,80												2,20
12.11.2025	24,00		321,46	321,46	0,00	46,00	39,06	6,94	4,00	3,80												2,23
13.11.2025	24,00		320,54	320,54	0,00	46,11	39,00	7,11	4,00	3,80												2,28
14.11.2025	24,00		322,27	322,27	0,00	45,93	38,92	7,01	4,00	3,80												2,26
15.11.2025	24,00		322,85	322,85	0,00	48,46	40,45	8,01	4,00	3,70												2,58
16.11.2025	24,00		319,27	319,26	0,01	49,91	41,27	8,64	4,00	3,80												2,75
17.11.2025	24,00		318,92	318,92	0,00	51,47	42,30	9,17	4,00	3,80												2,92
18.11.2025	24,00		318,89	318,89	0,00	53,16	43,58	9,58	4,00	3,80												3,05
19.11.2025	24,00		317,57	317,57	0,00	54,04	44,06	9,98	4,00	3,80												3,17
20.11.2025	24,00		316,27	316,27	0,00	54,94	44,67	10,27	4,00	3,80												3,24
21.11.2025	24,00		315,41	315,41	0,00	54,83	44,60	10,23	4,00	3,80												3,22
22.11.2025	24,00		315,76	315,76	0,00	54,78	44,62	10,16	4,00	3,80												3,20
Среднее	24,00		309,74	309,76	-0,02	48,38	40,29	8,10	4,07	3,84												2,41
Итого	744,00		9601,80	9602,51	-0,71																	74,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	210213	209992,00						2107,08	24,00
23.11.2025	220137	219917,00						2184,11	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,3 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 74,73 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

27.11.25 09:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:41 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD