

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В
 Адрес: Кибальчича ул, д. 16, корп. 1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 37467.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 130728

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 43959	расходомер: ГРЭМ	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,048	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 47,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Grвс.= 16,4 Grвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)													
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00	*	99,92	83,88	16,04	70,67	43,02	27,65	5,00	3,30	16,24		16,24	16,61		16,61		70,63		3,30		3,46
24.10.2025	24.00	*	100,49	84,56	15,93	70,67	43,35	27,32	5,00	3,30	16,14		16,14	16,51		16,51		70,60		3,30		3,44
25.10.2025	24,00	*	101,49	86,02	15,47	70,39	43,96	26,43	5,00	3,30	15,56		15,56	15,91		15,91		70,18		3,30		3,37
26.10.2025	24,00	*	102,46	85,36	17,10	70,46	43,99	26,47	5,00	3,30	17,26		17,26	17,65		17,65		70,39		3,30		3,47
27.10.2025	24,00	*	101,66	85,66	16,00	70,98	44,00	26,98	5,00	3,30	16,11		16,11	16,49		16,49		70,97		3,30		3,45
28.10.2025	24,00	*	101,02	85,27	15,75	70,27	43,47	26,80	5,00	3,30	15,88		15,88	16,24		16,24		70,12		3,30		3,40
29.10.2025	24,00	*	101,90	84,95	16,95	70,53	43,45	27,08	5,00	3,30	17,12		17,12	17,51		17,51		70,36		3,30		3,50
30.10.2025	24,00	*	100,86	85,47	15,39	70,84	43,58	27,26	5,00	3,30	15,38		15,38	15,74		15,74		70,84		3,30		3,43
31.10.2025	24,00	*	101,56	84,92	16,64	70,64	43,42	27,22	5,00	3,30	16,77		16,77	17,16		17,16		70,56		3,30		3,49
01.11.2025	24,00	*	100,35	85,32	15,03	70,61	43,35	27,26	5,00	3,30	14,97		14,97	15,31		15,31		70,46		3,30		3,39
02.11.2025	24,00	*	100,91	84,62	16,29	70,83	43,26	27,57	5,00	3,30	16,25		16,25	16,63		16,63		70,77		3,30		3,49
03.11.2025	24,00	*	101,50	85,58	15,92	70,92	43,70	27,22	5,00	3,30	15,88		15,88	16,25		16,25		70,98		3,30		3,46
04.11.2025	24,00	*	102,95	85,15	17,80	70,79	43,61	27,18	5,00	3,30	17,86		17,86	18,26		18,26		70,45		3,30		3,58
05.11.2025	24,00	*	102,68	86,43	16,25	70,18	43,42	26,76	5,00	3,30	16,26		16,26	16,63		16,63		70,14		3,30		3,46
06.11.2025	24,00	*	102,61	86,66	15,95	70,62	43,79	26,83	5,00	3,30	15,97		15,97	16,34		16,34		70,60		3,30		3,46
07.11.2025	24,00	*	101,29	86,38	14,91	70,26	43,98	26,28	5,00	3,30	14,82		14,82	15,16		15,16		70,23		3,30		3,32
08.11.2025	24,00	*	101,87	85,31	16,56	70,08	43,61	26,47	5,00	3,30	16,60		16,60	16,98		16,98		69,87		3,30		3,42
09.11.2025	24,00	*	103,23	84,85	18,38	70,65	43,33	27,32	5,00	3,30	18,48		18,48	18,90		18,90		70,38		3,30		3,62
10.11.2025	24,00	*	99,97	83,53	16,44	70,63	43,11	27,52	5,00	3,30	16,47		16,47	16,85		16,85		70,45		3,30		3,46
11.11.2025	24,00	*	100,61	83,80	16,81	70,86	42,95	27,91	5,00	3,30	16,80		16,80	17,18		17,18		70,84		3,30		3,53
12.11.2025	24,00	*	101,62	84,33	17,29	70,68	43,13	27,55	5,00	3,30	17,23		17,23	17,62		17,62		70,56		3,30		3,55
13.11.2025	24,00	*	102,80	85,29	17,51	70,72	42,91	27,81	5,00	3,30	17,39		17,39	17,79		17,79		70,65		3,30		3,61
14.11.2025	24,00	*	96,88	79,50	17,38	70,51	41,71	28,80	5,00	3,30	17,34		17,34	17,73		17,73		70,40		3,30		3,52
15.11.2025	24,00	*	93,67	76,84	16,83	70,20	40,61	29,59	5,00	3,30	16,75		16,75	17,13		17,13		69,86		3,30		3,46
16.11.2025	24,00	*	96,43	76,73	19,70	70,44	40,02	30,42	5,00	3,30	19,73		19,73	20,18		20,18		69,75		3,30		3,73
17.11.2025	24,00	*	94,14	76,53	17,61	71,74	40,58	31,16	5,00	3,30	17,55		17,55	17,96		17,96		71,76		3,30		3,65
18.11.2025	24,00	*	93,30	77,41	15,89	74,21	41,85	32,36	5,00	3,30	15,67		15,67	16,06		16,06		73,86		3,30		3,69
19.11.2025	24,00	*	93,97	76,42	17,55	74,56	41,65	32,91	5,00	3,30	17,32		17,32	17,76		17,76		74,33		3,30		3,83
20.11.2025	24,00	*	92,98	77,66	15,32	75,47	42,42	33,05	5,00	3,30	14,99		14,99	15,38		15,38		75,14		3,30		3,73
21.11.2025	24,00	*	93,49	76,74	16,75	74,75	42,14	32,61	5,00	3,30	16,50		16,50	16,92		16,92		74,44		3,30		3,76
22.11.2025	24,00	*	93,18	77,11	16,07	74,83	42,03	32,80	5,00	3,30	15,73		15,73	16,13		16,13		74,44		3,30		3,74
Среднее	24,00		99,41	82,85	16,56	71,29	42,88	28,41	5,00	3,30	16,55		16,55	16,93		16,93		71,13		3,30		3,53
Итого	744,00		3081,79	2568,28	513,51						513,02		513,02	524,97		524,97						109,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	4121,42	3487,55	652,06		666,29			137,21	1042,93
23.11.2025	7301,84	6138,12	1181,75		1208,30			287,87	1810,93

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 106,3 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтгс изл. 524,97 м.куб.

0 час

Гкал

1 час

Гкал

2 часа

Гкал

3 часа

Гкал

4 часа

Гкал

5 часов

Гкал

6 часов

Гкал

7 часов

Гкал

8 часов

Гкал

9 часов

Гкал

10 часов

Гкал

11 часов

Гкал

12 часов

Гкал

13 часов</