

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г
 Адрес: Кибальчича ул, д. 18, корп. 1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 37469.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
130729

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6066	расходомер: ГРЭМ	Gmin= 0,12 Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ГРЭМ	0,12	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ГРЭМ	0,12	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ГРЭМ-20-D	0,08	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,1971
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Grvc.= 35,84 Grvc.m=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
	Ти	НС	час	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00	*		115,32	96,19	19,13	71,00	41,92	29,08	5,10	3,30	17,56		17,56	17,89		17,89	63,44		3,50		4,16	
24.10.2025	24.00	*		116,50	96,37	20,13	71,01	42,15	28,86	5,10	3,30	18,63		18,63	18,98		18,98	63,80		3,50		4,22	
25.10.2025	24,00	*		117,93	98,95	18,98	70,75	42,97	27,78	5,10	3,30	17,36		17,36	17,69		17,69	64,24		3,50		4,10	
26.10.2025	24,00	*		117,62	98,22	19,40	70,80	43,20	27,60	5,10	3,30	17,86		17,86	18,19		18,19	63,08		3,50		4,09	
27.10.2025	24,00	*		116,68	99,48	17,20	71,35	43,11	28,24	5,10	3,30	15,50		15,50	15,80		15,80	64,70		3,50		4,04	
28.10.2025	24,00	*		116,90	98,53	18,37	70,66	42,47	28,19	5,10	3,30	16,73		16,73	17,05		17,05	63,72		3,50		4,08	
29.10.2025	24,00	*		116,40	98,51	17,89	70,93	42,43	28,50	5,10	3,30	16,30		16,30	16,62		16,62	64,58		3,50		4,08	
30.10.2025	24,00	*		117,91	96,60	21,31	71,23	42,48	28,75	5,10	3,30	19,86		19,86	20,23		20,23	62,78		3,50		4,30	
31.10.2025	24,00	*		116,44	98,18	18,26	70,97	42,30	28,67	5,10	3,30	16,74		16,74	17,06		17,06	64,35		3,50		4,12	
01.11.2025	24,00	*		116,73	98,64	18,09	70,96	42,30	28,66	5,10	3,30	16,55		16,55	16,86		16,86	64,27		3,50		4,12	
02.11.2025	24,00	*		116,35	97,03	19,32	71,17	42,14	29,03	5,10	3,30	17,85		17,85	18,18		18,18	63,53		3,50		4,20	
03.11.2025	24,00	*		116,77	99,29	17,48	71,28	42,62	28,66	5,10	3,30	15,85		15,85	16,16		16,16	64,72		3,50		4,10	
04.11.2025	24,00	*		117,81	97,22	20,59	71,19	42,61	28,58	5,10	3,30	19,06		19,06	19,41		19,41	62,98		3,50		4,25	
05.11.2025	24,00	*		118,63	100,54	18,09	70,56	42,46	28,10	5,10	3,30	16,41		16,41	16,73		16,73	64,70		3,50		4,11	
06.11.2025	24,00	*		119,16	99,65	19,51	71,01	43,10	27,91	5,10	3,30	17,91		17,91	18,26		18,26	64,44		3,50		4,17	
07.11.2025	24,00	*		117,71	99,88	17,83	70,65	43,04	27,61	5,10	3,30	15,99		15,99	16,30		16,30	64,83		3,50		4,02	
08.11.2025	24,00	*		116,86	98,69	18,17	70,45	42,62	27,83	5,10	3,30	16,45		16,45	16,76		16,76	64,36		3,50		4,03	
09.11.2025	24,00	*		117,61	96,59	21,02	71,05	42,04	29,01	5,10	3,30	19,58		19,58	19,95		19,95	63,40		3,50		4,30	
10.11.2025	24,00	*		116,62	95,52	21,10	70,97	42,07	28,90	5,10	3,30	19,64		19,64	20,00		20,00	62,83		3,50		4,26	
11.11.2025	24,00	*		114,66	96,83	17,83	71,20	41,60	29,60	5,10	3,30	16,19		16,19	16,50		16,50	64,13		3,50		4,14	
12.11.2025	24,00	*		116,11	96,60	19,51	71,05	41,78	29,27	5,10	3,30	17,99		17,99	18,32		18,32	63,31		3,50		4,22	
13.11.2025	24,00	*		116,94	98,45	18,49	71,10	41,56	29,54	5,10	3,30	16,86		16,86	17,18		17,18	64,29		3,50		4,23	
14.11.2025	24,00	*		109,77	90,13	19,64	70,88	40,51	30,37	5,10	3,30	18,15		18,15	18,49		18,49	62,66		3,50		4,13	
15.11.2025	24,00	*		106,16	86,62	19,54	70,57	39,38	31,19	5,10	3,30	18,09		18,09	18,40		18,40	61,12		3,50		4,09	
16.11.2025	24,00	*		108,38	84,20	24,18	70,84	38,99	31,85	5,10	3,30	22,92		22,92	23,30		23,30	59,10		3,50		4,40	
17.11.2025	24,00	*		105,86	86,88	18,98	72,08	39,59	32,49	5,10	3,30	17,43		17,43	17,75		17,75	62,20		3,50		4,20	
18.11.2025	24,00	*		106,23	86,48	19,75	74,54	40,44	34,10	5,10	3,30	18,21		18,21	18,56		18,56	63,95		3,50		4,43	
19.11.2025	24,00	*		105,80	84,23	21,57	74,86	40,39	34,47	5,10	3,30	20,14		20,14	20,51		20,51	62,77		3,50		4,52	
20.11.2025	24,00	*		106,38	86,55	19,83	75,80	41,19	34,61	5,10	3,30	18,24		18,24	18,58		18,58	64,02		3,50		4,50	
21.11.2025	24,00	*		106,07	84,76	21,31	75,10	40,75	34,35	5,10	3,30	19,83		19,83	20,20		20,20	63,29		3,50		4,52	
22.11.2025	24,00	*		106,37	84,95	21,42	75,20	40,80	34,40	5,10	3,30	19,96		19,96	20,33		20,33	62,58		3,50		4,54	
Среднее	24,00			114,02	94,54	19,48	71,65	41,77	29,88	5,10	3,30	17,93		17,93	18,27		18,27	63,49		3,50		4,22	
Итого	744,00			3534,68	2930,76	603,92						555,84		555,84	566,24		566,24					130,67	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	4492,5	3797,12	678,56		691,51			147,91	1042,97
23.11.2025	8141,11	6820,45	1253,97		1277,73			319,32	1810,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 126,94 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 566,24 м.куб.

0 час

Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУ

час

ОТПРАВЛЕНО

3,73 Гкал

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный 340-000 "Компания "Газпром"

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

27.11.25 09:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D819