

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Режим (схема):										Приборы УУТЭ поверены до:									
Вычислитель: ВКТ-7 №9205779										Txv, гр.С= 6.17									
Подающ.тр.(М1): № 505625										Термопреобр.: КТСП-Н № 17697Г									
Обратн.тр.(М2): № 526973										Термопреобр.: КТСП-Н № 17697Х									
Тр. ГВС(М3): № 494939										Термопреобр.: ТСП-Н № 4407									
Тр.цир.ГВС(М4): №										Термопреобр.: №									
Тр.подпитки(М5):										Термопреобр.: №									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления: №									
зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$										Преобр.давления: №									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Преобр.давления: №									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Преобр.давления: №									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Преобр.давления: №									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																		Общее теплопотр-е				
		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
			T	T	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.25	24,00	-	96,18	86,20	9,98	71,60	48,22	23,38	0,69	0,49	8,80	-	8,80	9,00	-	9,00	-	71,14	-	-	-	2,73
24.10.25	24,00	-	95,90	86,92	8,98	71,58	48,43	23,15	0,69	0,49	7,83	-	7,83	8,03	-	8,03	-	71,03	-	-	-	2,66
25.10.25	24,00	-	98,46	88,45	10,01	71,20	48,95	22,25	0,69	0,49	8,85	-	8,85	9,03	-	9,03	-	70,79	-	-	-	2,68
26.10.25	24,00	-	97,84	87,85	9,99	71,32	48,78	22,54	0,69	0,49	8,77	-	8,77	8,96	-	8,96	-	70,90	-	-	-	2,69
27.10.25	24,00	-	97,28	88,04	9,24	71,91	48,99	22,92	0,69	0,49	8,07	-	8,07	8,26	-	8,26	-	71,45	-	-	-	2,69
28.10.25	24,00	-	97,53	87,51	10,02	71,19	48,38	22,81	0,69	0,49	8,84	-	8,84	9,04	-	9,04	-	70,88	-	-	-	2,71
29.10.25	24,00	-	96,62	87,48	9,14	71,47	48,49	22,98	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,15	-	8,15	-	70,99	-	-	-	2,66
30.10.25	24,00	-	97,46	87,88	9,58	71,80	48,64	23,16	0,69	0,49	8,47	-	8,47	8,67	-	8,67	-	71,39	-	-	-	2,73
31.10.25	24,00	-	97,00	87,41	9,59	71,56	48,28	23,28	0,69	0,49	8,45	-	8,45	8,67	-	8,67	-	71,20	-	-	-	2,73
01.11.25	24,00	-	96,78	87,51	9,27	71,55	48,34	23,21	0,69	0,49	8,12	-	8,12	8,34	-	8,34	-	71,07	-	-	-	2,70
02.11.25	24,00	-	96,35	87,06	9,29	71,80	48,24	23,56	0,69	0,49	8,27	-	8,27	8,43	-	8,43	-	71,39	-	-	-	2,72
03.11.25	24,00	-	96,57	87,91	8,66	71,86	48,78	23,08	0,69	0,49	7,60	-	7,60	7,77	-	7,77	-	71,52	-	-	-	2,66
04.11.25	24,00	-	99,33	87,77	11,56	71,64	48,57	23,07	0,69	0,49	10,44	-	10,44	10,68	-	10,68	-	71,00	-	-	-	2,86
05.11.25	24,00	-	98,21	89,04	9,17	71,16	48,59	22,57	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,17	-	8,17	-	70,86	-	-	-	2,67
06.11.25	24,00	-	98,72	89,17	9,55	71,53	49,05	22,48	0,69	0,49	8,46	-	8,46	8,65	-	8,65	-	71,21	-	-	-	2,69
07.11.25	24,00	-	96,62	88,94	7,68	71,16	49,07	22,09	0,69	0,49	6,66	-	6,66	6,81	-	6,81	-	70,61	-	-	-	2,51
08.11.25	24,00	-	96,68	88,02	8,66	71,04	48,37	22,67	0,69	0,49	7,63	-	7,63	7,80	-	7,80	-	70,50	-	-	-	2,61
09.11.25	24,00	-	100,37	88,13	12,24	71,57	48,43	23,14	0,69	0,49	11,22	-	11,22	11,46	-	11,46	-	71,18	-	-	-	2,92
10.11.25	24,00	-	97,50	87,04	10,46	71,59	48,11	23,48	0,69	0,49	9,44	-	9,44	9,67	-	9,67	-	71,10	-	-	-	2,79
11.11.25	24,00	-	95,74	86,61	9,13	71,94	48,14	23,80	0,69	0,49	8,08	-	8,08	8,28	-	8,28	-	71,54	-	-	-	2,72
12.11.25	24,00	-	97,67	87,31	10,36	71,62	48,16	23,46	0,69	0,49	9,34	-	9,34	9,55	-	9,55	-	71,17	-	-	-	2,79
13.11.25	24,00	-	97,69	88,40	9,29	71,69	48,33	23,36	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,42	-	8,42	-	71,26	-	-	-	2,73
14.11.25	24,00	-	90,91	82,15	8,76	71,56	46,91	24,65	0,69	0,49	7,74	-	7,74	7,94	-	7,94	-	71,10	-	-	-	2,65
15.11.25	24,00	-	88,06	79,81	8,25	71,27	45,74	25,53	0,69	0,49	7,33	-	7,33	7,51	-	7,51	-	70,56	-	-	-	2,63
16.11.25	24,00	-	90,12	80,62	9,50	71,57	45,75	25,82	0,69	0,49	8,60	-	8,60	8,76	-	8,76	-	70,87	-	-	-	2,76
17.11.25	24,00	-	90,85	80,15	10,70	73,02	46,39	26,63	0,69	0,49	9,79	-	9,79	10,01	-	10,01	-	72,87	-	-	-	2,92
18.11.25	24,00	-	89,26	79,16	10,10	75,46	47,56	27,90	0,69	0,49	7,56	-	7,56	7,77	-	7,77	-	74,83	-	-	-	2,97
19.11.25	24,00	-	88,76	77,31	11,45	75,83	47,36	28,47	0,69	0,49	7,83	-	7,83	8,03	-	8,03	-	75,40	-	-	-	3,07
20.11.25	24,00	-	89,12	77,82	11,30	76,73	48,14	28,59	0,69	0,49	7,18	-	7,18	7,39	-	7,39	-	76,11	-	-	-	3,09
21.11.25	24,00	-	89,12	77,03	12,09	75,98	47,78	28,20	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,15	-	8,15	-	75,38	-	-	-	3,10
22.11.25	24,00	-	90,81	75,92	14,89	76,08	47,62	28,46	0,69	0,49	9,43	-	9,43	9,70	-	9,70	-	75,57	-	-	-	3,30
Среднее	24,00	-	95,15	85,18	9,96	72,30	48,08	24,22	0,69	0,49	8,42	-	8,42	8,62	-	8,62	-	71,83	-	-	-	2,78
Итого	744,00	-	2949,51	2640,62	308,89	-	-	-	-	-	260,90	-	260,90	267,10	-	267,10	-	-	-	-	86,12	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Объем теплоносителя $V_{изл}$, рассчитанный по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994