

## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИПЗ  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 34973.046.6

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Отопление  
 112502

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Схема подключения:		2-х трубная схема		
Вычислитель:	СПТ941.10 № 36498	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ		0,2	30	Термопреобр.:	КТПТР-05	Преобр. давления:	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ		0,2	30		КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,864	Qвент.=	0	Qтех.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.=	259,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Qгвс.ср=	0
						Gтех.гв=	0	
						Grвс.=	0	
						Gгвс.м=		

## Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)			Учет ГВС (TB-2)																						
	Ти	НС	час	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал			
23.10.2025	24.00			110,81	107,47	3,34	70,01	40,13	29,88																3,45	
24.10.2025	24.00			111,79	108,40	3,39	70,01	40,28	29,73																3,46	
25.10.2025	24.00			113,88	110,42	3,46	69,76	40,85	28,91																3,44	
26.10.2025	24.00			113,31	109,88	3,43	69,72	41,02	28,70																3,40	
27.10.2025	24.00			113,46	110,03	3,43	70,23	41,10	29,13																3,45	
28.10.2025	24.00			112,68	109,26	3,42	69,64	40,76	28,88																3,40	
29.10.2025	24.00			112,52	109,06	3,46	69,88	40,75	29,13																3,42	
30.10.2025	24.00			112,96	109,48	3,48	70,16	40,87	29,29																3,46	
31.10.2025	24.00			112,40	108,95	3,45	69,99	40,81	29,18																3,43	
01.11.2025	24.00			112,58	109,13	3,45	69,96	40,76	29,20																3,43	
02.11.2025	24.00			112,03	108,57	3,46	70,13	40,66	29,47																3,45	
03.11.2025	24.00			113,16	109,66	3,50	70,23	41,04	29,19																3,45	
04.11.2025	24.00			113,06	109,60	3,46	70,22	41,17	29,05																3,43	
05.11.2025	24.00			114,65	111,16	3,49	69,46	41,12	28,34																3,40	
06.11.2025	24.00			114,45	110,94	3,51	69,99	41,64	28,35																3,40	
07.11.2025	24.00			114,23	110,71	3,52	69,60	41,61	27,99																3,35	
08.11.2025	24.00			112,63	109,17	3,46	69,49	41,35	28,14																3,32	
09.11.2025	24.00			112,76	109,28	3,48	70,00	41,35	28,65																3,38	
10.11.2025	24.00			111,30	107,88	3,42	70,00	40,99	29,01																3,37	
11.11.2025	24.00			110,56	107,17	3,39	70,14	40,57	29,57																3,41	
12.11.2025	24.00			111,52	108,00	3,52	70,05	40,67	29,38																3,42	
13.11.2025	24.00			112,61	109,16	3,45	70,07	40,49	29,58																3,47	
14.11.2025	24.00			104,84	101,61	3,23	69,83	39,44	30,39																3,32	
15.11.2025	24.00			101,28	98,18	3,10	69,56	38,45	31,11																3,27	
16.11.2025	24.00			102,42	99,31	3,11	69,76	38,15	31,61																3,36	
17.11.2025	24.00			101,69	98,65	3,04	70,83	38,00	32,83																3,46	
18.11.2025	24.00			102,28	99,23	3,05	73,32	38,65	34,67																3,67	
19.11.2025	24.00			100,97	98,01	2,96	73,64	38,44	35,20																3,67	
20.11.2025	24.00			102,12	99,18	2,94	74,61	38,87	35,74																3,77	
21.11.2025	24.00			101,05	98,11	2,94	73,96	38,42	35,54																3,71	
22.11.2025																										
Среднее	24.00			109,87	106,52	3,34	70,47	40,28	30,19																3,45	
Итого				720,00	3296,00	3195,66	100,34																			103,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	50876,8	41496,40						2154,60	19405,40
22.11.2025	54061,9	44584,60						2254,56	20101,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 106,87 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,45 Гкал

21 час 40 куб.м

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный Оператор 340-000 "Компания "Газпром"

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

27.11.25 09:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:41 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD