

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 11, лит. А

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 11

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36976.046.6

Телефон:

Узел учета:

Отопление

Код УУТЭ:

125314

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 36954	расходомер: Громин= 0,2	Громакс= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Подающий ГВС (М3)			КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vn)			
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3421	Qвент.= 0	Qтех.= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 103,929	Gвент.= 0	Gтех.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)							Учет ГВС (TB-2)														
	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	*																					
24.10.2025	*																					
25.10.2025	*																					
26.10.2025	*																					
27.10.2025	*																					
28.10.2025	*																					
29.10.2025	*																					
30.10.2025	*																					
31.10.2025	*																					
01.11.2025	*																					
02.11.2025	*																					
03.11.2025	*																					
04.11.2025	*																					
05.11.2025	*																					
06.11.2025	*																					
07.11.2025	*																					
08.11.2025	*																					
09.11.2025	*																					
10.11.2025	*																					
11.11.2025	*																					
12.11.2025	*																					
13.11.2025	*																					
14.11.2025	*																					
15.11.2025	*																					
16.11.2025	*																					
17.11.2025	*																					
18.11.2025	24.00	*	153,54	154,44	-0,90	72,65	45,95	26,70														4,07
19.11.2025	24.00	*	152,98	153,85	-0,87	72,84	45,79	27,05														4,11
20.11.2025	24.00	*	154,55	155,39	-0,84	74,76	46,82	27,94														4,29
21.11.2025	24.00	*	154,01	154,84	-0,83	75,87	47,19	28,68														4,39
22.11.2025	24.00	*	155,78	156,59	-0,81	78,09	48,52	29,57														4,58
Среднее	24,00		154,17	155,02	-0,85	74,84	46,85	27,99													4,29	
Итого	120,00		770,86	775,11	-4,25																	21,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025									24,00
23.11.2025	844,15	848,34						23,35	253,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 130,56 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

624 час 109,12 Гкал

624 час 40 куб.м

час

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)

01.12.25 09:42 (MSK)

Отправил: 36976.046.6 "Компания "Газпром"

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

Представитель теплоснабжающей организации Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7