

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е	Договор:	33083.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106113
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205829	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		84,31	74,62	9,69	71,36	45,60	25,76	6,80	4,90	8,66		8,66	8,83		8,83		70,65				2,62
24.10.2025	24,00		85,07	75,25	9,82	71,34	45,85	25,49	6,80	4,90	8,84		8,84	9,03		9,03		70,64				2,62
25.10.2025	24,00		85,71	76,72	8,99	70,96	46,60	24,36	6,80	4,90	7,95		7,95	8,15		8,15		70,17				2,51
26.10.2025	24,00		84,77	76,15	8,62	71,08	46,48	24,60	6,80	4,90	7,60		7,60	7,77		7,77		70,37				2,49
27.10.2025	24,00		84,86	76,26	8,60	71,66	46,44	25,22	6,80	4,90	7,60		7,60	7,78		7,78		70,96				2,54
28.10.2025	24,00		83,34	75,81	7,53	70,95	45,92	25,03	6,80	4,90	6,54		6,54	6,72		6,72		70,12				2,43
29.10.2025	24,00		84,57	75,70	8,87	71,24	46,04	25,20	6,80	4,90	7,92		7,92	8,08		8,08		70,51				2,54
30.10.2025	24,00	*	84,04	76,01	8,03	71,55	46,23	25,32	6,80	4,90	7,05		7,05	7,21		7,21		70,83				2,50
31.10.2025	24,00		84,42	75,70	8,72	71,30	45,71	25,59	6,80	4,90	7,69		7,69	7,88		7,88		70,54				2,56
01.11.2025	24,00		84,70	75,74	8,96	71,30	45,92	25,38	6,80	4,90	7,96		7,96	8,15		8,15		70,52				2,56
02.11.2025	24,00		84,90	75,35	9,55	71,55	45,91	25,64	6,80	4,90	8,65		8,65	8,82		8,82		70,94				2,62
03.11.2025	24,00		84,96	76,07	8,89	71,62	46,42	25,20	6,80	4,90	7,93		7,93	8,12		8,12		71,02				2,56
04.11.2025	24,00		86,11	75,91	10,20	71,41	46,27	25,14	6,80	4,90	9,24		9,24	9,44		9,44		70,53				2,64
05.11.2025	24,00		86,40	76,99	9,41	70,95	46,30	24,65	6,80	4,90	8,49		8,49	8,68		8,68		70,49				2,57
06.11.2025	24,00		85,36	77,10	8,26	71,31	46,75	24,56	6,80	4,90	7,34		7,34	7,51		7,51		70,66				2,48
07.11.2025	24,00		85,04	77,03	8,01	70,94	46,86	24,08	6,80	4,90	7,06		7,06	7,24		7,24		70,26				2,42
08.11.2025	24,00		85,98	76,36	9,62	70,80	46,27	24,53	6,80	4,90	8,67		8,67	8,86		8,86		70,08				2,56
09.11.2025	24,00		86,91	76,39	10,52	71,35	46,20	25,15	6,80	4,90	9,60		9,60	9,80		9,80		70,73				2,67
10.11.2025	24,00		85,11	75,52	9,59	71,35	45,81	25,54	6,80	4,90	8,61		8,61	8,82		8,82		70,61				2,61
11.11.2025	24,00	*	83,80	75,12	8,68	71,69	45,68	26,01	6,80	4,90	7,77		7,77	7,92		7,92		71,05				2,58
12.11.2025	24,00		84,85	75,70	9,15	71,37	45,78	25,59	6,80	4,90	8,23		8,23	8,41		8,41		70,61				2,59
13.11.2025	24,00		84,99	76,62	8,37	71,45	45,78	25,67	6,80	4,90	7,40		7,40	7,56		7,56		70,66				2,57
14.11.2025		*																				
15.11.2025		*																				
16.11.2025		*																				
17.11.2025		*																				
18.11.2025		*																				
19.11.2025		*																				
20.11.2025		*																				
21.11.2025		*																				
22.11.2025		*																				
Среднее	24,00		85,01	76,01	9,00	71,30	46,13	25,17	6,80	4,90	8,04		8,04	8,22		8,22		70,59				2,56
Итого	528,00		1870,20	1672,12	198,08						176,80		176,80	180,78		180,78						56,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	50,04	42,95	6,47		6,63			2,05	14,00
23.11.2025	2713,37	2415,67	191,10		195,42			98,53	782,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 77,56 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 254,76 м.куб.

216 час
216 час

23,04 Гкал
77,98 куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТВРАВЛЕНО
1,72 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)
01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994