

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д	Договор:	33085.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106114
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 215581	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0858		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,039		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 15,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		107,39	100,81	6,58	71,31	51,89	19,42	6,80	4,90	8,60		8,60	8,83		8,83		70,70				2,43
24.10.2025	24,00		110,47	104,46	6,01	71,30	52,94	18,36	6,80	4,90	7,87		7,87	8,04		8,04		70,54				2,35
25.10.2025	24,00	*	54,92	46,99	7,93	70,60	46,99	23,61	6,80	4,90	8,07		8,07	8,24		8,24		69,96				1,67
26.10.2025	24,00		98,73	90,52	8,21	70,99	51,85	19,14	6,80	4,90	10,11		10,11	10,33		10,33		70,77				2,32
27.10.2025	24,00		99,86	92,30	7,56	71,55	51,94	19,61	6,80	4,90	9,15		9,15	9,37		9,37		71,29				2,35
28.10.2025	24,00	*	97,46	90,29	7,17	70,87	51,38	19,49	6,80	4,90	7,86		7,86	8,01		8,01		70,66				2,27
29.10.2025	24,00		98,94	91,82	7,12	71,15	51,15	20,00	6,80	4,90	8,91		8,91	9,10		9,10		70,85				2,35
30.10.2025	24,00		98,83	90,33	8,50	71,48	51,35	20,13	6,80	4,90	10,33		10,33	10,57		10,57		71,27				2,43
31.10.2025	24,00		99,03	91,66	7,37	71,24	50,99	20,25	6,80	4,90	8,57		8,57	8,77		8,77		70,98				2,38
01.11.2025	24,00	*	95,95	90,00	5,95	71,22	51,16	20,06	6,80	4,90	6,69		6,69	6,83		6,83		70,78				2,23
02.11.2025	24,00		96,40	89,64	6,76	71,47	51,01	20,46	6,80	4,90	8,39		8,39	8,58		8,58		71,21				2,32
03.11.2025	24,00	*	98,84	91,92	6,92	71,54	51,49	20,05	6,80	4,90	8,94		8,94	9,13		9,13		71,44				2,34
04.11.2025	24,00		97,90	90,13	7,77	71,34	51,70	19,64	6,80	4,90	8,10		8,10	8,26		8,26		70,71				2,33
05.11.2025	24,00		99,89	92,88	7,01	70,86	51,66	19,20	6,80	4,90	8,75		8,75	8,95		8,95		70,77				2,28
06.11.2025	24,00		97,44	91,15	6,29	71,22	52,71	18,51	6,80	4,90	7,86		7,86	8,04		8,04		71,05				2,14
07.11.2025	24,00	*	99,47	92,84	6,63	70,80	52,69	18,11	6,80	4,90	8,04		8,04	8,22		8,22		70,61				2,15
08.11.2025	24,00	*	97,87	90,62	7,25	70,64	51,66	18,98	6,80	4,90	8,87		8,87	9,06		9,06		70,21				2,24
09.11.2025	24,00		99,64	90,60	9,04	71,21	51,84	19,37	6,80	4,90	10,63		10,63	10,87		10,87		70,86				2,40
10.11.2025	24,00		98,84	91,70	7,14	71,22	50,93	20,29	6,80	4,90	8,79		8,79	9,01		9,01		70,85				2,37
11.11.2025	24,00	*	95,61	89,66	5,95	71,54	50,82	20,72	6,80	4,90	6,95		6,95	7,10		7,10		71,36				2,28
12.11.2025	24,00		98,32	91,91	6,41	71,23	50,83	20,40	6,80	4,90	8,12		8,12	8,30		8,30		70,88				2,34
13.11.2025	24,00	*	81,63	74,16	7,47	71,33	48,46	22,87	6,80	4,90	9,19		9,19	9,43		9,43		70,71				2,23
14.11.2025	24,00	*	69,15	60,64	8,51	71,13	43,43	27,70	6,80	4,90	9,43		9,43	9,65		9,65		70,62				2,28
15.11.2025	24,00		66,93	59,54	7,39	70,81	43,23	27,58	6,80	4,90	8,14		8,14	8,32		8,32		70,00				2,17
16.11.2025	24,00	*	70,61	59,76	10,85	71,12	42,95	28,17	6,80	4,90	11,55		11,55	11,81		11,81		70,43				2,45
17.11.2025	24,00	*	69,11	60,45	8,66	72,53	42,18	30,35	6,80	4,90	9,62		9,62	9,84		9,84		72,33				2,46
18.11.2025	24,00		67,61	59,72	7,89	74,91	44,57	30,34	6,80	4,90	8,86		8,86	9,09		9,09		74,15				2,40
19.11.2025	24,00	*	68,01	60,22	7,79	75,30	43,56	31,74	6,80	4,90	8,18		8,18	8,39		8,39		74,75				2,50
20.11.2025	24,00	*	67,28	60,64	6,64	76,18	45,01	31,17	6,80	4,90	7,68		7,68	7,89		7,89		75,41				2,40
21.11.2025	24,00	*	69,27	61,91	7,36	75,44	44,44	31,00	6,80	4,90	8,29		8,29	8,53		8,53		74,69				2,48
22.11.2025	24,00	*	70,54	60,89	9,65	75,56	45,25	30,31	6,80	4,90	10,47		10,47	10,73		10,73		74,96				2,58
Среднее	24,00		88,45	80,97	7,48	71,91	49,10	22,81	6,80	4,90	8,74		8,74	8,94		8,94		71,48				2,32
Итого	744,00		2741,94	2510,16	231,78						271,01		271,01	277,29		277,29						71,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	1871,28	1843,17	300,48		306,33			56,86	803,00
23.11.2025	4727,91	4460,70	580,82		593,17			151,40	1571,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 70,49 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 277,29 м.куб.

0 час

Гкал

0 куб.м

0 час

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:41 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD