

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 3, лит. А
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 3
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33077.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 106188
Отопление 106188
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		ОП: СП-0;		
Вычислитель: СПТ-941.10 № 36949		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)											
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,309	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	92,7	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	0	Gгвс. =	0
										Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00	*	127,47	125,57	1,90	69,92	44,31	25,61														3,35
24.10.2025	24,00	*	128,67	126,75	1,92	69,92	44,57	25,35														3,35
25.10.2025	24,00	*	131,92	129,94	1,98	69,69	45,29	24,40														3,31
26.10.2025	24,00	*	131,63	129,60	2,03	69,61	45,52	24,09														3,27
27.10.2025	24,00	*	132,28	130,23	2,05	70,12	45,74	24,38														3,32
28.10.2025	24,00	*	130,84	128,91	1,93	69,55	45,47	24,08														3,24
29.10.2025	24,00	*	132,51	130,43	2,08	69,79	45,59	24,20														3,31
30.10.2025	24,00	*	135,79	133,69	2,10	70,06	46,05	24,01														3,36
31.10.2025	24,00	*	134,61	132,35	2,26	69,89	45,72	24,17														3,36
01.11.2025	24,00	*	133,89	131,52	2,37	69,88	45,58	24,30														3,37
02.11.2025	24,00	*	133,46	131,04	2,42	70,03	45,46	24,57														3,39
03.11.2025	24,00	*	135,60	133,26	2,34	70,15	45,96	24,19														3,39
04.11.2025	24,00	*	134,77	132,34	2,43	70,17	45,96	24,21														3,38
05.11.2025	24,00	*	136,46	134,05	2,41	69,35	45,67	23,68														3,35
06.11.2025	24,00	*	131,74	129,49	2,25	69,93	45,84	24,09														3,28
07.11.2025	24,00	*	133,40	131,25	2,15	69,51	46,07	23,44														3,23
08.11.2025	24,00	*	131,12	129,53	1,59	69,42	45,74	23,68														3,18
09.11.2025	24,00	*	130,72	129,23	1,49	69,92	45,62	24,30														3,25
10.11.2025	24,00	*	128,73	127,29	1,44	69,92	45,25	24,67														3,25
11.11.2025	24,00	*	127,74	126,31	1,43	70,01	44,92	25,09														3,27
12.11.2025	24,00	*	131,13	129,29	1,84	69,98	45,22	24,76														3,34
13.11.2025																						
14.11.2025																						
15.11.2025																						
16.11.2025																						
17.11.2025																						
18.11.2025																						
19.11.2025																						
20.11.2025																						
21.11.2025																						
22.11.2025																						
Среднее	24,00		132,12	130,10	2,02	69,85	45,50	24,35														3,31
Итого	504,00		2774,48	2732,07	42,41																	69,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	2990,73	2953,83						78,41	850,88
13.11.2025	5637,75	5560,33						144,63	1330,88

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 102,65 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

240 час
240 куб.м

33,1 Гкал
0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕЧЕНО
0 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:14 (MSK)
01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994