

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А	Договор:	36980.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 10, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126838
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 226008	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1637		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0538		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84,1519	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025		*																				
24.10.2025		*																				
25.10.2025		*																				
26.10.2025		*																				
27.10.2025		*																				
28.10.2025		*																				
29.10.2025		*																				
30.10.2025		*																				
31.10.2025		*																				
01.11.2025		*																				
02.11.2025		*																				
03.11.2025		*																				
04.11.2025		*																				
05.11.2025		*																				
06.11.2025		*																				
07.11.2025		*																				
08.11.2025		*																				
09.11.2025		*																				
10.11.2025		*																				
11.11.2025		*																				
12.11.2025		*																				
13.11.2025	12,00	*	55,02	48,23	6,79	68,70	45,54	23,16	6,80	4,90	6,04		6,04	6,17		6,17		68,43				1,58
14.11.2025	24,00		104,82	94,07	10,75	68,40	45,15	23,25	6,80	4,90	8,99		8,99	9,18		9,18		68,02				2,92
15.11.2025	24,00		105,30	94,49	10,81	68,33	44,65	23,68	6,80	4,90	9,02		9,02	9,19		9,19		68,14				2,98
16.11.2025	24,00	*	105,88	94,80	11,08	70,45	45,49	24,96	6,80	4,90	9,52		9,52	9,72		9,72		70,70				3,15
17.11.2025	24,00	*	96,32	86,46	9,86	72,85	46,54	26,31	6,80	4,90	9,18		9,18	9,40		9,40		72,17				3,00
18.11.2025	24,00	*	101,10	90,81	10,29	73,26	46,20	27,06	6,80	4,90	8,65		8,65	8,85		8,85		72,89				3,21
19.11.2025	24,00	*	100,90	90,34	10,56	73,55	45,97	27,58	6,80	4,90	8,99		8,99	9,22		9,22		73,30				3,27
20.11.2025	24,00	*	101,76	91,82	9,94	75,36	47,32	28,04	6,80	4,90	8,42		8,42	8,62		8,62		75,00				3,33
21.11.2025	24,00	*	101,48	92,10	9,38	76,53	47,86	28,67	6,80	4,90	7,84		7,84	8,04		8,04		76,35				3,36
22.11.2025	24,00	*	103,30	92,98	10,32	78,61	49,07	29,54	6,80	4,90	8,73		8,73	8,97		8,97		78,24				3,56
Среднее	22,80		102,72	92,22	10,50	72,60	46,38	26,23	6,80	4,90	8,99		8,99	9,20		9,20		72,32				3,20
Итого	228,00		975,88	876,10	99,78						85,38		85,38	87,36		87,36						30,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	78450	71990,60	6464,91		6629,10			2239,13	17607,00
23.11.2025	79425,9	72866,80	6550,29		6716,46			2275,66	17833,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 97,99 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 284,93 м.куб.

516 час
197,57 куб.м

69,58 Гкал

Итого к расчету по приборам учета

ОТВРАВЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета

Идентификатор: 4d1ce36b-b603-4c71-9f0b-caa2d1de5994

27.11.25 09:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD