

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до:		Техн. гр.С= 6.17	
Вычислитель: ВКТ-7 №204697		Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№								
Подачащ.тр.(М1): № 528361	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№								
Обратн.тр.(М2): № 121384	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№								
Тр. ГВС(М3): № 121385	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=													
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=											

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.25	24,00	-	171,33	160,17	11,16	70,85	57,16	13,69	0,69	0,49	60,69	-	60,69	62,06	-	70,39	-	-	-	-	2,99	
24.10.25	24,00	-	172,26	161,78	10,48	70,83	57,60	13,23	0,69	0,49	60,73	-	60,73	62,15	-	70,54	-	-	-	-	2,89	
25.10.25	24,00	-	176,65	165,32	11,33	70,51	58,34	12,17	0,69	0,49	59,56	-	59,56	60,90	-	60,90	-	70,21	-	-	-	2,82
26.10.25	24,00	-	174,31	164,00	10,31	70,65	58,47	12,18	0,69	0,49	59,97	-	59,97	61,35	-	61,35	-	70,28	-	-	-	2,73
27.10.25	24,00	-	174,27	163,77	10,50	71,19	58,45	12,74	0,69	0,49	59,17	-	59,17	60,55	-	60,55	-	70,42	-	-	-	2,84
28.10.25	24,00	-	170,40	159,75	10,65	70,42	57,39	13,03	0,69	0,49	58,81	-	58,81	60,14	-	60,14	-	70,07	-	-	-	2,84
29.10.25	24,00	-	167,82	158,16	9,66	70,71	57,44	13,27	0,69	0,49	53,21	-	53,21	54,43	-	54,43	-	70,13	-	-	-	2,79
30.10.25	24,00	-	170,02	159,91	10,11	71,04	57,85	13,19	0,69	0,49	57,96	-	57,96	59,30	-	59,30	-	70,50	-	-	-	2,83
31.10.25	24,00	-	166,42	155,91	10,51	70,75	56,90	13,85	0,69	0,49	49,83	-	49,83	50,99	-	50,99	-	70,29	-	-	-	2,91
01.11.25	24,00	-	168,45	158,60	9,85	70,79	57,15	13,64	0,69	0,49	58,98	-	58,98	60,31	-	60,31	-	70,32	-	-	-	2,87
02.11.25	24,00	-	166,67	156,87	9,80	71,03	57,05	13,98	0,69	0,49	58,89	-	58,89	60,23	-	60,23	-	70,46	-	-	-	2,90
03.11.25	24,00	-	168,93	159,22	9,71	71,09	57,85	13,24	0,69	0,49	58,69	-	58,69	60,07	-	60,07	-	70,73	-	-	-	2,80
04.11.25	24,00	-	168,69	158,85	9,84	70,89	57,84	13,05	0,69	0,49	58,52	-	58,52	59,84	-	59,84	-	70,31	-	-	-	2,78
05.11.25	24,00	-	176,76	165,65	11,11	70,52	58,00	12,52	0,69	0,49	59,11	-	59,11	60,47	-	60,47	-	70,20	-	-	-	2,87
06.11.25	24,00	-	177,03	167,59	9,44	70,83	58,59	12,24	0,69	0,49	59,48	-	59,48	60,85	-	60,85	-	70,33	-	-	-	2,72
07.11.25	24,00	-	172,82	162,18	10,64	70,47	58,26	12,21	0,69	0,49	59,61	-	59,61	60,98	-	60,98	-	70,13	-	-	-	2,74
08.11.25	24,00	-	166,84	157,18	9,66	70,31	57,16	13,15	0,69	0,49	58,38	-	58,38	59,69	-	59,69	-	69,91	-	-	-	2,75
09.11.25	24,00	-	165,30	154,68	10,62	70,84	57,14	13,70	0,69	0,49	58,80	-	58,80	60,10	-	60,10	-	70,41	-	-	-	2,88
10.11.25	24,00	-	163,57	153,70	9,87	70,80	56,24	14,56	0,69	0,49	55,28	-	55,28	56,54	-	56,54	-	70,26	-	-	-	2,94
11.11.25	24,00	-	175,34	165,79	9,55	71,23	56,55	14,68	0,69	0,49	37,80	-	37,80	38,69	-	38,69	-	71,19	-	-	-	3,12
12.11.25	24,00	-	180,19	168,40	11,79	70,89	56,93	13,96	0,69	0,49	39,73	-	39,73	40,67	-	40,67	-	70,84	-	-	-	3,19
13.11.25	24,00	-	182,13	170,27	11,86	70,97	57,05	13,92	0,69	0,49	39,72	-	39,72	40,68	-	40,68	-	70,90	-	-	-	3,22
14.11.25	24,00	-	168,88	157,83	11,05	70,77	55,86	14,91	0,69	0,49	36,97	-	36,97	37,82	-	37,82	-	70,71	-	-	-	3,14
15.11.25	24,00	-	160,74	150,64	10,10	70,44	54,25	16,19	0,69	0,49	35,38	-	35,38	36,14	-	36,14	-	70,36	-	-	-	3,16
16.11.25	24,00	-	163,33	151,32	12,01	70,80	54,38	16,42	0,69	0,49	37,07	-	37,07	37,90	-	37,90	-	70,72	-	-	-	3,34
17.11.25	24,00	-	161,32	149,06	12,26	72,21	55,15	17,06	0,69	0,49	37,22	-	37,22	38,13	-	38,13	-	72,16	-	-	-	3,43
18.11.25	24,00	-	162,10	151,55	10,55	74,57	57,04	17,53	0,69	0,49	36,25	-	36,25	37,21	-	37,21	-	74,49	-	-	-	3,45
19.11.25	24,00	-	160,10	149,26	10,84	74,92	56,81	18,11	0,69	0,49	36,14	-	36,14	37,10	-	37,10	-	74,86	-	-	-	3,52
20.11.25	24,00	-	164,10	152,97	11,13	75,83	58,13	17,70	0,69	0,49	37,00	-	37,00	37,97	-	37,97	-	75,75	-	-	-	3,56
21.11.25	24,00	-	161,84	150,56	11,28	75,09	57,63	17,46	0,69	0,49	36,53	-	36,53	37,50	-	37,50	-	75,00	-	-	-	3,48
22.11.25	24,00	-	161,43	150,28	11,15	75,20	57,69	17,51	0,69	0,49	36,53	-	36,53	37,49	-	37,49	-	75,13	-	-	-	3,48
Среднее	24,00	-	169,03	158,43	10,61	71,53	57,17	14,36	0,69	0,49	50,06	-	50,06	51,23	-	51,23	-	71,23	-	-	0,00	3,03
Итого	744,00	-	5240,04	4911,22	328,82	-	-	-	-	-	1552,01	-	1552,01	1588,25	-	1588,25	-	-	-	-	93,95	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eafdf916ebc

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМОЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яковлевна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:40 (MSK)

Сертификат 024177D0