

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: ВКТ-7 №9207933										Приборы УУТЭ поверены до:										
Подачоц.тр.(М1): № 133156	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Г	Txb, гр.С= 6.17	Преобр.давления: №	№	№	Однонаправленные	Гран. давление: №	№	№	№	№	№	№	№	№	
Обратн.тр.(М2): № 400192	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Х	Преобр.давления: №	№	№	№	Гран. давление: №	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №	№	№	№	Гран. давление: №	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №	№	№	№	Гран. давление: №	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
Тр.подпитки(М5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №	№	№	№	Гран. давление: №	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)										Гран. давление: №								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=																
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=																

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																	Общее теплопотр-е					
Учет СЦО (ТВ-1)			Контроль СЦО (ТВ-2)																			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.10.25	12,00	-	49,04	49,04	0,00	70,99	47,99	23,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	
25.10.25	24,00	-	99,39	99,39	0,00	71,07	48,79	22,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22	
26.10.25	24,00	-	99,06	99,06	0,00	71,26	48,87	22,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22	
27.10.25	24,00	-	99,35	99,35	0,00	71,81	49,02	22,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	
28.10.25	24,00	-	98,97	98,97	0,00	71,02	48,47	22,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23	
29.10.25	24,00	-	98,88	98,88	0,00	71,32	48,55	22,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	
30.10.25	24,00	-	99,34	99,34	0,00	71,63	48,75	22,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	
31.10.25	24,00	-	98,99	98,99	0,00	71,39	48,58	22,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26	
01.11.25	24,00	-	99,17	99,17	0,00	71,39	48,54	22,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	
02.11.25	24,00	-	98,67	98,67	0,00	71,63	48,41	23,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29	
03.11.25	24,00	-	99,53	99,53	0,00	71,65	48,81	22,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	
04.11.25	24,00	-	99,44	99,44	0,00	71,44	48,82	22,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	
05.11.25	24,00	-	100,66	100,66	0,00	71,01	48,82	22,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24	
06.11.25	24,00	-	100,72	100,72	0,00	71,37	49,28	22,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23	
07.11.25	24,00	-	100,39	100,39	0,00	71,00	49,27	21,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18	
08.11.25	24,00	-	99,33	99,33	0,00	70,78	48,77	22,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19	
09.11.25	24,00	-	99,29	99,29	0,00	71,32	48,90	22,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23	
10.11.25	24,00	-	98,32	98,32	0,00	71,36	48,56	22,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	
11.11.25	24,00	-	97,83	97,83	0,00	71,72	48,40	23,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	
12.11.25	24,00	-	98,62	98,62	0,00	71,37	48,30	23,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	
13.11.25	24,00	-	99,27	99,27	0,00	71,46	48,20	23,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	
14.11.25	24,00	-	94,20	94,20	0,00	71,13	47,32	23,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24	
15.11.25	24,00	-	91,39	91,39	0,00	70,86	46,31	24,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24	
16.11.25	24,00	-	92,41	92,41	0,00	71,23	46,31	24,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	
17.11.25	24,00	-	91,90	91,90	0,00	72,63	46,69	25,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	
18.11.25	24,00	-	90,36	89,80	0,56	75,06	48,31	26,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	
19.11.25	24,00	-	91,53	91,53	0,00	75,47	48,64	26,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	
20.11.25	24,00	-	87,31	87,50	-0,19	76,38	48,17	28,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	
21.11.25	24,00	-	91,84	91,84	0,00	75,60	48,14	27,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52	
22.11.25	24,00	-	92,18	92,18	0,00	75,73	48,25	27,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	
Среднее	22,84	-	95,25	95,23	0,01	72,07	48,34	23,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26	
Итого	708,00	-	2857,38	2857,01	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,72	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 36 час 3,38 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Представитель теплоснабжающей организации	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
отправитель: АО "ТЭК СПб", Яковлев Яна Александровна / 27.11.25 09:17 (MSK)		Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eafdb916eb	сертификат: 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
отправитель: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed		УТВЕРЖДЕНО	сертификат: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		01.12.25 09:39 (MSK)	сертификат: 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7