

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 15, лит. А	Договор:	40163.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	142104
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	ТСРВ-026М № 1600229	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1907	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 183,072	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		109,59	110,54	-0,95	48,65	39,13	9,52	3,70	3,10												1,01
24.10.2025	24,00	*	112,40	113,17	-0,77	46,32	38,44	7,88	3,70	3,10												0,90
25.10.2025	24,00		125,09	125,70	-0,61	45,05	37,86	7,19	3,90	3,20												0,88
26.10.2025	24,00		124,72	125,29	-0,57	45,15	37,98	7,17	3,90	3,20												0,87
27.10.2025	24,00		124,36	124,63	-0,27	45,16	38,00	7,16	3,90	3,20												0,88
28.10.2025	24,00		124,71	124,85	-0,14	45,01	37,87	7,14	3,90	3,20												0,88
29.10.2025	24,00		124,49	124,60	-0,11	44,97	37,77	7,20	3,90	3,20												0,89
30.10.2025	24,00	*	73,64	72,93	0,71	36,11	32,07	4,04	3,40	3,00												0,56
31.10.2025	24,00		123,51	122,09	1,42	44,83	37,41	7,42	3,90	3,20												0,97
01.11.2025	24,00		123,48	121,73	1,75	43,96	36,88	7,08	3,90	3,20												0,94
02.11.2025	24,00		122,67	121,15	1,52	42,46	35,79	6,67	3,90	3,20												0,87
03.11.2025	24,00		121,98	120,71	1,27	42,75	36,01	6,74	3,90	3,20												0,87
04.11.2025	24,00		121,98	120,92	1,06	42,87	36,14	6,73	3,90	3,20												0,86
05.11.2025	24,00		121,92	121,02	0,90	42,94	36,21	6,73	3,90	3,20												0,85
06.11.2025	24,00		121,76	121,19	0,57	42,96	36,34	6,62	3,90	3,20												0,83
07.11.2025	24,00		121,65	121,23	0,42	43,54	36,79	6,75	3,90	3,20												0,84
08.11.2025	24,00		121,85	121,80	0,05	43,27	36,56	6,71	3,90	3,20												0,82
09.11.2025	24,00		121,77	121,82	-0,05	43,08	36,36	6,72	3,90	3,20												0,82
10.11.2025	24,00		121,76	121,79	-0,03	43,81	36,68	7,13	3,90	3,20												0,87
11.11.2025	24,00		121,56	121,73	-0,17	44,99	37,44	7,55	3,90	3,20												0,91
12.11.2025	24,00		121,34	121,79	-0,45	44,91	37,45	7,46	3,90	3,20												0,89
13.11.2025	24,00		121,97	122,94	-0,97	46,36	38,36	8,00	3,90	3,20												0,94
14.11.2025	24,00		121,32	122,34	-1,02	49,49	40,29	9,20	3,90	3,20												1,07
15.11.2025	24,00		121,17	122,10	-0,93	51,26	41,32	9,94	3,90	3,20												1,17
16.11.2025	24,00	*	121,75	122,06	-0,31	47,34	38,65	8,69	3,90	3,20												1,04
17.11.2025	24,00	*	122,52	122,21	0,31	46,67	38,09	8,58	3,90	3,20												1,06
18.11.2025	24,00		122,00	121,61	0,39	50,91	40,84	10,07	3,90	3,20												1,24
19.11.2025	24,00		121,45	121,16	0,29	51,93	41,49	10,44	3,90	3,20												1,28
20.11.2025	24,00		121,60	121,53	0,07	54,79	43,31	11,48	3,90	3,20												1,40
21.11.2025	24,00		121,28	121,34	-0,06	57,36	45,14	12,22	3,90	3,20												1,48
22.11.2025	24,00		121,16	121,33	-0,17	57,36	45,18	12,18	3,90	3,20												1,47
Среднее	24,00		120,08	119,98	0,10	46,33	38,32	8,01	3,87	3,19												0,98
Итого	744,00		3722,45	3719,30	3,15																	30,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	1441,55	1301,19						16,28	806,90
23.11.2025	5273,46	5130,75						47,58	1574,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5,93 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 30,36 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eafd916e6c

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:40 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD