

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В  
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 38389.046.6

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Общий  
132584

график: 150/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Термопреобр.:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207152			расходомер:		Gmin=	Gmax=	КТСП-Н		ПДТВХ-1-02	
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТСП-Н		ПДТВХ-1-02	
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТСП-Н		ПДТВХ-1-02	
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ-32-В1		0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vn)										
Расчетный алгоритм: зима:			Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)				лето:		Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,2874		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гв.ср= 0		Qгвс.ср= 0,105	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Got.= 86,22		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв= 0	
									Gгвс.= 42 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
	Ти	НС	час	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.10.2025	24.00	*		127,47	114,35	13,12	70,41	45,51	24,90	1,10	4,90	12,38		12,38	12,65		12,65		69,89				3,76
24.10.2025	24.00	*		127,14	115,36	11,78	70,40	45,95	24,45	1,10	4,90	11,06		11,06	11,29		11,29		69,78				3,64
25.10.2025	24.00	*		129,37	116,91	12,46	70,06	46,83	23,23	1,00	4,90	11,83		11,83	12,05		12,05		69,44				3,58
26.10.2025	24.00	*		129,65	116,39	13,26	70,21	47,16	23,05	1,00	4,90	12,64		12,64	12,91		12,91		69,78				3,60
27.10.2025	24.00	*		130,37	116,44	13,93	70,77	47,29	23,48	1,00	4,90	13,36		13,36	13,63		13,63		70,32				3,70
28.10.2025	24.00	*		130,06	115,99	14,07	70,05	46,78	23,27	1,00	4,90	13,41		13,41	13,71		13,71		69,61				3,67
29.10.2025	24.00	*		127,90	115,89	12,01	70,31	46,93	23,38	1,00	4,90	11,31		11,31	11,54		11,54		69,71				3,54
30.10.2025	24.00	*		128,73	116,31	12,42	70,62	46,97	23,65	1,00	4,90	11,78		11,78	12,02		12,02		70,14				3,62
31.10.2025	24.00	*		128,46	115,89	12,57	70,37	47,01	23,36	1,00	4,90	11,88		11,88	12,14		12,14		69,86				3,58
01.11.2025	24.00	*		128,42	115,70	12,72	70,40	46,70	23,70	1,00	4,90	12,00		12,00	12,27		12,27		69,83				3,62
02.11.2025	24.00	*		126,07	114,61	11,46	70,66	46,56	24,10	1,00	4,90	10,68		10,68	10,93		10,93		70,08				3,56
03.11.2025	24.00	*		129,37	115,95	13,42	70,71	47,01	23,70	1,00	4,90	12,77		12,77	13,03		13,03		70,35				3,69
04.11.2025	24.00	*		129,73	115,58	14,15	70,50	47,29	23,21	1,00	4,90	13,53		13,53	13,82		13,82		69,84				3,67
05.11.2025	24.00	*		130,11	117,49	12,62	70,07	47,32	22,75	1,00	4,90	11,98		11,98	12,25		12,25		69,78				3,54
06.11.2025	24.00	*		129,77	117,45	12,32	70,40	47,89	22,51	1,00	4,90	11,64		11,64	11,89		11,89		69,92				3,50
07.11.2025	24.00	*		129,46	116,93	12,53	70,05	47,86	22,19	1,00	4,90	11,91		11,91	12,14		12,14		69,60				3,46
08.11.2025	24.00	*		128,40	115,55	12,85	69,96	47,17	22,79	1,00	4,90	12,24		12,24	12,50		12,50		69,43				3,52
09.11.2025	24.00	*		127,51	115,53	11,98	70,48	47,08	23,40	1,00	4,90	11,33		11,33	11,58		11,58		69,85				3,54
10.11.2025	24.00	*		127,01	113,64	13,37	70,50	46,47	24,03	1,00	4,90	12,70		12,70	12,96		12,96		69,89				3,66
11.11.2025	24.00	*		126,24	112,92	13,32	70,83	46,19	24,64	1,00	4,90	12,56		12,56	12,82		12,82		70,33				3,71
12.11.2025	24.00	*		126,27	114,21	12,06	70,49	46,02	24,47	1,00	4,90	11,33		11,33	11,57		11,57		69,87				3,63
13.11.2025	24.00	*		126,95	114,80	12,15	70,59	45,92	24,67	1,00	4,90	11,33		11,33	11,58		11,58		70,01				3,68
14.11.2025	24.00	*		110,85	98,14	12,71	70,35	43,85	26,50	1,00	4,90	11,88		11,88	12,15		12,15		69,86				3,48
15.11.2025	24.00	*		94,82	82,92	11,90	70,00	40,98	29,02	1,10	4,90	11,09		11,09	11,32		11,32		69,26				3,23
16.11.2025	24.00	*		102,95	88,05	14,90	70,34	41,19	29,15	1,10	4,90	14,11		14,11	14,40		14,40		69,72				3,60
17.11.2025	24.00	*		98,05	85,66	12,39	71,67	40,96	30,71	1,10	4,90	11,53		11,53	11,78		11,78		71,33				3,51
18.11.2025	24.00	*		104,59	91,84	12,75	74,02	42,94	31,08	1,10	4,90	11,98		11,98	12,25		12,25		73,33				3,79
19.11.2025	24.00	*		99,53	85,93	13,60	74,36	41,79	32,57	1,10	4,90	12,73		12,73	13,03		13,03		73,83				3,80
20.11.2025	24.00	*		106,49	93,49	13,00	75,23	43,27	31,96	1,10	4,90	12,11		12,11	12,43		12,43		74,59				3,96
21.11.2025	24.00	*		100,11	87,66	12,45	74,48	41,99	32,49	1,10	4,90	11,54		11,54	11,80		11,80		73,64				3,76
22.11.2025	24.00	*		102,26	89,55	12,71	74,59	42,67	31,92	1,10	4,90	11,82		11,82	12,08		12,08		73,94				3,80
Среднее	24.00			120,78	107,97	12,81	71,09	45,47	25,62	1,03	4,90	12,08		12,08	12,34		12,34		70,54				3,63
Итого	744,00			3744,11	3347,13	396,98						374,44		374,44	382,52		382,52						112,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 109,95 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 382,52 м.куб.

0 час

Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМЬЮ

2,45 Гкал

АО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за подпись: Оператор ЭЛДОУО "Компания "Газпром"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf916eb6c

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теп