

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А	Договор:	36952.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126837
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	ОП: А23-12; МП: А23-12;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1155		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0525		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 21	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00	*	91,63	84,33	7,30	70,38	45,81	24,57	7,50	0,00	7,76		7,76	7,93		7,93		68,71		7,40		2,60
24.10.2025	24,00	*	90,59	84,20	6,39	70,39	46,01	24,38	7,40	0,00	6,80		6,80	6,95		6,95		68,57		7,40		2,51
25.10.2025	24,00	*	91,55	84,24	7,31	70,12	46,44	23,68	7,50	0,10	7,69		7,69	7,86		7,86		68,72		7,50		2,52
26.10.2025	24,00	*	89,97	83,57	6,40	70,14	46,56	23,58	7,40	0,10	6,76		6,76	6,91		6,91		68,90		7,40		2,43
27.10.2025	24,00	*	91,56	84,35	7,21	70,68	46,74	23,94	7,50	0,10	7,53		7,53	7,70		7,70		69,49		7,40		2,54
28.10.2025	24,00	*	92,03	84,19	7,84	69,92	46,34	23,58	7,50	0,00	8,14		8,14	8,32		8,32		68,51		7,50		2,55
29.10.2025	24,00	*	90,29	83,58	6,71	70,21	46,35	23,86	7,50	0,00	6,98		6,98	7,13		7,13		68,71		7,50		2,48
30.10.2025	24,00	*	92,79	84,02	8,77	70,51	46,49	24,02	7,50	0,00	9,06		9,06	9,26		9,26		69,29		7,50		2,65
31.10.2025	24,00	*	89,61	83,42	6,19	70,35	46,34	24,01	7,50	0,00	6,47		6,47	6,62		6,62		68,68		7,40		2,45
01.11.2025	24,00	*	91,92	84,01	7,91	70,32	46,30	24,02	7,50	0,00	8,18		8,18	8,36		8,36		69,33		7,40		2,59
02.11.2025	24,00	*	90,41	83,72	6,69	70,53	46,23	24,30	7,50	0,00	6,97		6,97	7,12		7,12		69,14		7,40		2,52
03.11.2025	24,00	*	91,66	83,97	7,69	70,58	46,54	24,04	7,50	0,00	7,94		7,94	8,12		8,12		69,07		7,40		2,57
04.11.2025	24,00	*	91,56	83,33	8,23	70,45	46,59	23,86	7,50	0,00	8,49		8,49	8,68		8,68		69,32		7,40		2,58
05.11.2025	24,00	*	86,75	79,33	7,42	69,76	46,32	23,44	7,50	0,20	7,72		7,72	7,89		7,89		68,39		7,40		2,39
06.11.2025	24,00	*	90,56	83,43	7,13	70,20	46,65	23,55	7,50	0,00	7,41		7,41	7,57		7,57		68,86		7,50		2,48
07.11.2025	24,00	*	89,35	82,51	6,84	69,87	46,71	23,16	7,50	0,00	7,08		7,08	7,23		7,23		68,25		7,50		2,40
08.11.2025	24,00	*	92,13	84,15	7,98	69,76	46,34	23,42	7,50	0,00	8,24		8,24	8,42		8,42		67,83		7,40		2,54
09.11.2025	24,00	*	91,77	83,79	7,98	70,24	46,36	23,88	7,50	0,00	8,25		8,25	8,43		8,43		68,56		7,40		2,57
10.11.2025	24,00	*	90,54	83,20	7,34	70,37	46,27	24,10	7,50	0,00	7,59		7,59	7,76		7,76		69,04		7,50		2,53
11.11.2025	24,00	*	91,20	82,78	8,42	70,69	46,18	24,51	7,50	0,00	8,65		8,65	8,85		8,85		69,41		7,40		2,64
12.11.2025	24,00	*	91,12	83,17	7,95	70,51	46,17	24,34	7,50	0,00	8,18		8,18	8,36		8,36		68,41		7,50		2,60
13.11.2025	24,00	*	90,46	82,89	7,57	70,56	46,14	24,42	7,50	0,00	7,81		7,81	7,98		7,98		69,07		7,50		2,57
14.11.2025	24,00	*	87,96	80,92	7,04	70,33	45,71	24,62	7,40	0,00	7,27		7,27	7,43		7,43		68,65		7,40		2,50
15.11.2025	24,00	*	88,16	81,24	6,92	70,10	45,01	25,09	7,40	0,00	7,13		7,13	7,29		7,29		68,48		7,40		2,53
16.11.2025	24,00	*	92,07	82,51	9,56	70,40	44,71	25,69	7,40	0,00	9,72		9,72	9,93		9,93		68,86		7,40		2,80
17.11.2025	24,00	*	89,06	80,74	8,32	71,64	45,27	26,37	7,40	0,00	8,43		8,43	8,62		8,62		70,48		7,40		2,74
18.11.2025	24,00	*	90,01	82,11	7,90	74,20	46,50	27,70	7,50	0,00	8,00		8,00	8,19		8,19		72,19		7,40		2,87
19.11.2025	24,00	*	86,03	78,58	7,45	74,58	46,47	28,11	7,40	0,20	7,54		7,54	7,73		7,73		72,93		7,40		2,78
20.11.2025	24,00	*	80,52	73,04	7,48	75,50	47,18	28,32	7,40	1,00	7,57		7,57	7,76		7,76		74,13		7,40		2,64
21.11.2025	24,00	*	75,68	69,63	6,05	74,75	46,85	27,90	7,30	1,70	6,16		6,16	6,31		6,31		72,64		7,30		2,40
22.11.2025	24,00	*	85,32	77,40	7,92	74,87	46,76	28,11	7,40	3,60	8,07		8,07	8,27		8,27		73,42		7,30		2,77
Среднее	24,00		89,49	82,01	7,48	71,06	46,27	24,79	7,46	0,23	7,73		7,73	7,90		7,90		69,55		7,42		2,57
Итого	744,00		2774,26	2542,35	231,91						239,59		239,59	244,98		244,98						79,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	507,67	468,40	42,07		42,99			17,12	794,67
23.11.2025	3372,86	3093,99	289,68		296,20			116,93	1562,67

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 78,31 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 244,98 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

1,43 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:40 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Абонент"

Идентификатор: b3dbca7ebf0-4e03-81ad-87eafd916e6c

Представитель теплоснабжающей организации