

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, лит. А	Договор:	35525.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 70	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114688
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ООО "Александров-Невская мануфактура"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ-941 № 36186	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,3	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,3	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1525	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 146,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		165,44	165,18	0,26	47,41	41,33	6,08														1,02
24.10.2025	24,00		165,79	165,51	0,28	43,44	38,41	5,03														0,85
25.10.2025	24,00		166,00	165,72	0,28	42,58	37,71	4,87														0,82
26.10.2025	24,00		168,00	167,74	0,26	39,56	35,60	3,96														0,68
27.10.2025	24,00		167,58	167,33	0,25	39,52	35,58	3,94														0,67
28.10.2025	24,00		166,44	166,14	0,30	39,64	35,59	4,05														0,69
29.10.2025	24,00		166,23	165,80	0,43	42,21	37,49	4,72														0,81
30.10.2025	24,00		166,16	165,74	0,42	42,40	37,72	4,68														0,80
31.10.2025	24,00		166,06	165,64	0,42	41,62	37,10	4,52														0,77
01.11.2025	24,00		165,88	165,45	0,43	42,50	37,75	4,75														0,81
02.11.2025	24,00		166,61	166,17	0,44	42,45	37,71	4,74														0,81
03.11.2025	24,00		167,03	166,58	0,45	43,34	38,39	4,95														0,85
04.11.2025	24,00		165,94	165,54	0,40	40,25	36,08	4,17														0,71
05.11.2025	24,00		165,92	165,55	0,37	39,71	35,64	4,07														0,69
06.11.2025	24,00		166,54	166,21	0,33	39,73	35,67	4,06														0,69
07.11.2025	24,00		166,47	166,18	0,29	39,64	35,67	3,97														0,68
08.11.2025	24,00		166,53	166,26	0,27	39,45	35,57	3,88														0,66
09.11.2025	24,00		165,62	165,36	0,26	40,62	36,38	4,24														0,72
10.11.2025	24,00		167,08	166,86	0,22	41,26	36,93	4,33														0,73
11.11.2025	24,00		165,72	165,53	0,19	44,41	39,11	5,30														0,89
12.11.2025	24,00		165,96	165,79	0,17	46,03	40,47	5,56														0,93
13.11.2025	24,00		166,16	166,02	0,14	43,75	38,70	5,05														0,85
14.11.2025	24,00		166,29	166,17	0,12	44,23	39,01	5,22														0,88
15.11.2025	24,00		165,75	165,66	0,09	47,23	41,04	6,19														1,03
16.11.2025	24,00	*	166,24	166,17	0,07	52,97	45,36	7,61														1,27
17.11.2025	24,00	*	166,03	166,01	0,02	51,93	44,57	7,36														1,23
18.11.2025	24,00	*	164,30	164,33	-0,03	52,94	45,18	7,76														1,28
19.11.2025	24,00	*	164,10	164,13	-0,03	53,94	45,90	8,04														1,32
20.11.2025	24,00	*	163,34	163,37	-0,03	55,51	46,96	8,55														1,40
21.11.2025	24,00	*	164,06	164,12	-0,06	52,93	45,19	7,74														1,27
22.11.2025	24,00	*	111,92	112,01	-0,09	52,16	44,52	7,64														1,00
Среднее	24,00		164,23	164,01	0,22	44,69	39,30	5,39														0,90
Итого	744,00		5091,19	5084,27	6,92																	27,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	3028,61	3023,68						13,52	805,70
23.11.2025	8285,63	8273,48						42,22	1573,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5,93 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 27,81 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ
Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf9d16e6c

27.11.25 09:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
01.12.25 09:40 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD