

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 14, лит. А	Договор:	42660.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149108	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.06.2026	Режим (схема):					
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131456	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,193	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 60,9474	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2025	24,00		91,46	90,57	0,89	67,94	41,74	26,20	6,30	3,20												2,44
24.10.2025	24,00		92,04	91,07	0,97	68,70	42,22	26,48	6,30	3,20												2,48
25.10.2025	24,00		92,25	91,26	0,99	69,09	42,90	26,19	6,30	3,20												2,46
26.10.2025	24,00		92,06	91,10	0,96	68,58	42,72	25,86	6,30	3,20												2,42
27.10.2025	24,00		93,15	92,20	0,95	67,50	42,33	25,17	6,30	3,10												2,39
28.10.2025	24,00		93,34	92,39	0,95	68,27	42,43	25,84	6,30	3,10												2,46
29.10.2025	24,00		91,87	90,97	0,90	68,24	42,29	25,95	6,30	3,10												2,42
30.10.2025	24,00		92,12	91,23	0,89	68,34	42,27	26,07	6,30	3,10												2,44
31.10.2025	24,00		92,07	91,15	0,92	67,97	42,00	25,97	6,30	3,10												2,43
01.11.2025	24,00	*	47,84	46,15	1,69	58,40	33,37	25,03	4,60	3,00												1,31
02.11.2025	24,00	*	78,34	77,54	0,80	63,45	37,65	25,80	5,70	3,00												2,21
03.11.2025	24,00		90,69	89,80	0,89	68,85	42,26	26,59	6,20	3,10												2,45
04.11.2025	24,00		91,18	90,23	0,95	68,13	42,18	25,95	6,20	3,10												2,41
05.11.2025	24,00		91,28	90,30	0,98	69,88	43,19	26,69	6,20	3,10												2,48
06.11.2025	24,00		91,37	90,37	1,00	68,51	43,03	25,48	6,20	3,20												2,37
07.11.2025	24,00		91,33	90,36	0,97	68,58	43,18	25,40	6,20	3,20												2,36
08.11.2025	24,00		91,34	90,39	0,95	67,41	42,45	24,96	6,20	3,20												2,32
09.11.2025	24,00		91,19	90,27	0,92	67,21	42,23	24,98	6,20	3,20												2,32
10.11.2025	24,00		91,12	90,17	0,95	68,56	42,40	26,16	6,20	3,20												2,43
11.11.2025	24,00		91,25	90,26	0,99	69,12	42,39	26,73	6,20	3,10												2,48
12.11.2025	24,00		91,24	90,22	1,02	68,29	42,07	26,22	6,20	3,20												2,44
13.11.2025	24,00	*	86,26	85,27	0,99	63,25	39,65	23,60	6,10	3,20												2,16
14.11.2025	24,00		90,77	89,84	0,93	68,68	41,66	27,02	6,20	3,20												2,49
15.11.2025	24,00		89,21	88,28	0,93	69,47	41,42	28,05	6,10	3,20												2,54
16.11.2025	24,00		89,88	88,89	0,99	70,43	41,75	28,68	6,20	3,20												2,62
17.11.2025	24,00		88,91	87,91	1,00	72,78	42,41	30,37	6,10	3,20												2,75
18.11.2025	24,00		88,18	87,19	0,99	73,58	42,71	30,87	6,10	3,20												2,77
19.11.2025	24,00		90,25	89,23	1,02	74,92	43,08	31,84	6,20	3,20												2,92
20.11.2025	24,00		93,25	92,19	1,06	76,25	44,39	31,86	6,40	3,20												3,02
21.11.2025	24,00		93,85	92,81	1,04	76,15	44,50	31,65	6,30	3,10												3,02
22.11.2025	24,00		93,64	92,62	1,02	76,28	44,60	31,68	6,20	3,00												3,02
Среднее	24,00		89,44	88,46	0,98	69,12	42,05	27,08	6,16	3,15												2,48
Итого	744,00		2772,73	2742,23	30,50																	76,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	170419	166780,00						4664,96	57754,30
23.11.2025	173283	169612,00						4744,25	58522,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,83 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 76,83 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
01.12.25 09:40 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eafd916e6c

Представитель теплоснабжающей организации