

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А	Договор:	37473.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 18	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130702
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208257	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1848		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,084		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00	*	139,86	130,21	9,65	69,04	45,37	23,67	6,80	4,90	8,45		8,45	8,63		8,63		68,40				3,75
24.10.2025	24,00	*	139,76	130,71	9,05	69,75	45,92	23,83	6,80	4,90	7,68		7,68	7,85		7,85		69,11				3,75
25.10.2025	24,00	*	141,27	130,52	10,75	70,19	46,68	23,51	6,80	4,90	9,45		9,45	9,64		9,64		69,34				3,83
26.10.2025	24,00	*	141,10	130,37	10,73	69,67	46,61	23,06	6,80	4,90	9,31		9,31	9,51		9,51		69,01				3,76
27.10.2025	24,00	*	141,47	131,67	9,80	68,56	46,09	22,47	6,80	4,90	8,47		8,47	8,67		8,67		68,05				3,63
28.10.2025	24,00	*	142,28	131,91	10,37	69,36	46,29	23,07	6,80	4,90	9,00		9,00	9,20		9,20		68,82				3,76
29.10.2025	24,00	*	140,32	129,85	10,47	69,30	46,07	23,23	6,80	4,90	9,36		9,36	9,56		9,56		68,19				3,75
30.10.2025	24,00	*	139,65	129,98	9,67	69,44	46,08	23,36	6,80	4,90	8,45		8,45	8,64		8,64		68,83				3,71
31.10.2025	24,00	*	140,38	129,88	10,50	69,06	45,68	23,38	6,80	4,90	9,36		9,36	9,57		9,57		68,57				3,76
01.11.2025	24,00	*	139,63	131,06	8,57	72,42	47,43	24,99	6,80	4,90	7,39		7,39	7,56		7,56		72,00				3,90
02.11.2025	24,00	*	136,99	127,77	9,22	70,89	46,53	24,36	6,80	4,90	8,11		8,11	8,27		8,27		70,68				3,77
03.11.2025	24,00	*	135,66	127,05	8,61	70,00	46,08	23,92	6,80	4,90	7,39		7,39	7,54		7,54		69,25				3,64
04.11.2025	24,00	*	139,38	127,59	11,79	69,24	45,88	23,36	6,80	4,90	10,59		10,59	10,81		10,81		68,77				3,80
05.11.2025	24,00	*	137,47	127,75	9,72	71,02	46,66	24,36	6,80	4,90	8,19		8,19	8,39		8,39		70,33				3,80
06.11.2025	24,00	*	138,95	128,27	10,68	69,58	46,42	23,16	6,80	4,90	9,32		9,32	9,53		9,53		68,50				3,72
07.11.2025	24,00	*	137,76	128,23	9,53	69,65	46,61	23,04	6,80	4,90	8,25		8,25	8,43		8,43		68,91				3,62
08.11.2025	24,00	*	137,67	128,34	9,33	68,48	46,01	22,47	6,80	4,90	8,02		8,02	8,19		8,19		67,73				3,52
09.11.2025	24,00	*	140,60	128,14	12,46	68,25	45,47	22,78	6,80	4,90	11,07		11,07	11,27		11,27		67,90				3,77
10.11.2025	24,00	*	137,24	128,26	8,98	69,65	45,78	23,87	6,80	4,90	7,76		7,76	7,92		7,92		68,92				3,69
11.11.2025	24,00	*	137,66	128,43	9,23	70,27	45,82	24,45	6,80	4,90	8,11		8,11	8,30		8,30		69,64				3,79
12.11.2025	24,00	*	138,51	128,42	10,09	69,40	45,47	23,93	6,80	4,90	8,75		8,75	8,94		8,94		68,57				3,77
13.11.2025	24,00	*	133,62	121,94	11,68	65,39	43,03	22,36	6,80	4,90	10,83		10,83	11,02		11,02		62,24				3,49
14.11.2025	24,00	*	138,17	128,22	9,95	69,74	44,99	24,75	6,80	4,90	8,44		8,44	8,62		8,62		69,06				3,87
15.11.2025	24,00	*	137,64	126,17	11,47	70,59	44,78	25,81	6,80	4,90	9,87		9,87	10,09		10,09		69,88				4,07
16.11.2025	24,00	*	139,22	126,79	12,43	71,59	44,97	26,62	6,80	4,90	10,89		10,89	11,11		11,11		71,05				4,26
17.11.2025	24,00	*	137,07	125,99	11,08	73,86	45,94	27,92	6,80	4,90	9,66		9,66	9,90		9,90		73,27				4,34
18.11.2025	24,00	*	135,86	125,56	10,30	74,72	46,49	28,23	6,80	4,90	8,98		8,98	9,21		9,21		73,78				4,32
19.11.2025	24,00	*	137,97	128,04	9,93	76,07	47,13	28,94	6,80	4,90	8,43		8,43	8,65		8,65		75,53				4,46
20.11.2025	24,00	*	142,61	132,27	10,34	77,45	48,55	28,90	6,80	4,90	8,81		8,81	9,06		9,06		76,79				4,62
21.11.2025	24,00	*	143,57	133,34	10,23	77,29	48,73	28,56	6,80	4,90	8,73		8,73	8,96		8,96		76,55				4,60
22.11.2025	24,00	*	143,96	133,04	10,92	77,46	48,84	28,62	6,80	4,90	9,26		9,26	9,49		9,49		77,07				4,66
Среднее	24,00		139,14	128,90	10,24	70,88	46,21	24,68	6,80	4,90	8,92		8,92	9,11		9,11		70,15				3,91
Итого	744,00		4313,30	3995,77	317,53						276,38		276,38	282,53		282,53						121,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	66242,9	60209,10	5922,75		6065,87			2464,07	16253,00
23.11.2025	70696,7	64335,00	6208,40		6357,87			2609,13	17021,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,83 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 118,69 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 282,53 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

2,49 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:39 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за эксплуатацию "Бонора"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eafd916e6c

Представитель теплоснабжающей организации