

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 19, лит. Б

Адрес: Поляриков ул, д. 19, лит. Б

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 42327.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 146902

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202641		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,321		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,321		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	97,519		Gвент.=	0	
		Gот.=	97,519		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		188,29	188,29	0,00	68,54	48,59	19,95	6,80	4,90												3,76
24.10.2025	24,00		187,92	187,92	0,00	68,57	48,67	19,90	6,80	4,90												3,74
25.10.2025	24,00		200,46	200,46	0,00	70,49	51,04	19,45	6,80	4,90												3,90
26.10.2025	24,00		198,26	198,26	0,00	70,63	51,25	19,38	6,80	4,90												3,84
27.10.2025	24,00		193,49	193,49	0,00	70,39	50,81	19,58	6,80	4,90												3,79
28.10.2025	24,00		186,32	186,32	0,00	69,73	49,94	19,79	6,80	4,90												3,69
29.10.2025	24,00		185,63	185,63	0,00	68,98	49,31	19,67	6,80	4,90												3,65
30.10.2025	24,00		187,23	187,23	0,00	69,57	49,60	19,97	6,80	4,90												3,74
31.10.2025	24,00		185,80	185,80	0,00	69,25	49,19	20,06	6,80	4,90												3,73
01.11.2025	24,00		185,64	185,64	0,00	69,23	49,29	19,94	6,80	4,90												3,71
02.11.2025	24,00		180,92	180,92	0,00	68,46	48,46	20,00	6,80	4,90												3,62
03.11.2025	24,00		188,64	188,64	0,00	69,94	49,95	19,99	6,80	4,90												3,78
04.11.2025	24,00		190,06	190,06	0,00	70,77	50,58	20,19	6,80	4,90												3,84
05.11.2025	24,00		197,26	197,26	0,00	69,47	50,44	19,03	6,80	4,90												3,76
06.11.2025	24,00		194,16	194,16	0,00	67,62	49,28	18,34	6,80	4,90												3,57
07.11.2025	24,00		194,42	194,42	0,00	69,21	50,43	18,78	6,80	4,90												3,65
08.11.2025	24,00		183,88	183,88	0,00	68,49	49,20	19,29	6,80	4,90												3,55
09.11.2025	24,00		181,82	181,82	0,00	68,38	48,79	19,59	6,80	4,90												3,57
10.11.2025	24,00		174,23	174,23	0,00	68,25	47,91	20,34	6,80	4,90												3,55
11.11.2025	24,00		165,25	165,25	0,00	68,66	47,19	21,47	6,80	4,90												3,55
12.11.2025	24,00		164,16	164,16	0,00	69,18	47,30	21,88	6,80	4,90												3,59
13.11.2025	24,00		167,40	167,40	0,00	68,89	47,22	21,67	6,80	4,90												3,63
14.11.2025	24,00		162,34	162,34	0,00	68,63	46,58	22,05	6,80	4,90												3,58
15.11.2025	24,00		162,77	162,77	0,00	68,53	45,95	22,58	6,80	4,90												3,68
16.11.2025	24,00		163,28	163,28	0,00	70,61	46,46	24,15	6,80	4,90												3,95
17.11.2025	24,00		162,88	162,88	0,00	72,89	47,45	25,44	6,80	4,90												4,15
18.11.2025	24,00		158,03	158,03	0,00	73,43	47,18	26,25	6,80	4,90												4,15
19.11.2025	24,00		157,61	157,61	0,00	73,70	47,01	26,69	6,80	4,90												4,21
20.11.2025	24,00		159,94	159,94	0,00	75,54	48,17	27,37	6,80	4,90												4,38
21.11.2025	24,00		160,43	160,43	0,00	76,71	48,82	27,89	6,80	4,90												4,48
22.11.2025	24,00		162,14	162,14	0,00	78,79	50,03	28,76	6,80	4,90												4,67
Среднее	24,00		178,41	178,41	0,00	70,37	48,78	21,59	6,80	4,90												3,82
Итого	744,00		5530,66	5530,66	0,00																	118,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	3967,06	3972,19						76,65	1308,00
23.11.2025	9680,64	9685,77						198,86	2076,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 118,46 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
01.12.25 09:40 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за документ ЭДП ООО "ЖКС №2 Невского района"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf9d16e6c

Представитель теплоснабжающей организации