

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В
 Адрес: Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 24208.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:Общий
67812

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 33261	расходомер:	Gmin= 0,12	Гмакс= 30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	17	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2895	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср 0	Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 86,85	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grvc.= 22 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)													
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00	*	94,31	79,30	15,01	71,64	45,02	26,62	5,80	3,90	9,41		9,41	9,63		9,63		71,36		4,90		3,19
24.10.2025	24.00	*	95,56	80,53	15,03	71,61	45,41	26,20	5,80	3,90	9,34		9,34	9,56		9,56		71,17		4,90		3,19
25.10.2025	24,00	*	95,25	81,17	14,08	71,27	45,78	25,49	5,80	3,90	8,31		8,31	8,50		8,50		70,79		4,90		3,08
26.10.2025	24,00	*	94,89	80,48	14,41	71,40	45,72	25,68	5,80	3,90	8,67		8,67	8,87		8,87		71,12		4,90		3,10
27.10.2025	24,00	*	95,99	80,48	15,51	71,96	45,84	26,12	5,80	3,90	9,79		9,79	10,03		10,03		71,66		4,90		3,22
28.10.2025	24,00	*	95,15	80,73	14,42	71,21	45,48	25,73	5,80	3,90	8,73		8,73	8,93		8,93		70,88		4,90		3,11
29.10.2025	24,00	*	94,99	80,24	14,75	71,50	45,45	26,05	5,80	3,90	9,08		9,08	9,29		9,29		71,13		4,90		3,15
30.10.2025	24,00	*	95,01	80,24	14,77	71,83	45,43	26,40	5,80	3,90	9,15		9,15	9,36		9,36		71,55		4,90		3,18
31.10.2025	24,00	*	97,19	79,60	17,59	71,59	45,30	26,29	5,80	3,90	11,90		11,90	12,18		12,18		71,34		4,90		3,36
01.11.2025	24,00	*	95,03	80,04	14,99	71,58	45,29	26,29	5,80	3,90	9,27		9,27	9,49		9,49		71,23		4,90		3,18
02.11.2025	24,00	*	94,77	79,66	15,11	71,82	45,10	26,72	5,80	3,90	9,34		9,34	9,56		9,56		71,57		4,90		3,22
03.11.2025	24,00	*	94,56	79,87	14,69	71,89	45,44	26,45	5,80	3,90	8,93		8,93	9,15		9,15		71,70		4,90		3,17
04.11.2025	24,00	*	96,21	79,38	16,83	71,69	45,44	26,25	5,80	3,90	5,73		5,73	5,87		5,87		70,78		4,90		3,29
05.11.2025	24,00	*	96,28	80,60	15,68	71,18	45,41	25,77	5,80	3,90	9,90		9,90	10,13		10,13		71,02		4,90		3,20
06.11.2025	24,00	*	95,82	80,13	15,69	71,57	45,72	25,85	5,80	3,90	9,96		9,96	10,19		10,19		71,34		4,90		3,20
07.11.2025	24,00	*	94,92	79,87	15,05	71,20	45,77	25,43	5,80	3,90	9,37		9,37	9,58		9,58		70,92		4,90		3,11
08.11.2025	24,00	*	95,16	79,78	15,38	71,09	45,33	25,76	5,80	3,90	9,70		9,70	9,92		9,92		70,72		4,90		3,15
09.11.2025	24,00	*	96,38	79,91	16,47	71,63	45,50	26,13	5,80	3,90	10,76		10,76	11,01		11,01		71,27		4,90		3,27
10.11.2025	24,00	*	94,40	80,10	14,30	71,63	45,28	26,35	5,80	3,90	8,66		8,66	8,86		8,86		71,15		4,90		3,14
11.11.2025	24,00	*	93,55	79,70	13,85	71,96	45,13	26,83	5,80	3,90	8,25		8,25	8,44		8,44		71,66		4,90		3,14
12.11.2025	24,00	*	94,00	79,80	14,20	71,66	44,96	26,70	5,80	3,90	8,58		8,58	8,78		8,78		71,29		4,90		3,15
13.11.2025	24,00	*	94,60	80,07	14,53	71,73	44,89	26,84	5,80	3,90	8,88		8,88	9,08		9,08		71,38		4,90		3,20
14.11.2025	24,00	*	91,99	77,97	14,02	71,63	44,42	27,21	5,80	3,90	8,60		8,60	8,81		8,81		71,38		4,90		3,13
15.11.2025	24,00	*	92,45	76,80	15,65	71,36	43,77	27,59	5,80	3,90	10,44		10,44	10,68		10,68		70,97		4,90		3,24
16.11.2025	24,00	*	92,14	77,49	14,65	71,67	43,92	27,75	5,80	3,90	9,48		9,48	9,70		9,70		71,18		4,90		3,20
17.11.2025	24,00	*	92,10	77,26	14,84	73,05	44,27	28,78	5,80	3,90	9,76		9,76	10,00		10,00		73,02		4,90		3,31
18.11.2025	24,00	*	92,49	77,23	15,26	75,52	45,41	30,11	5,80	3,90	10,13		10,13	10,39		10,39		75,14		4,90		3,48
19.11.2025	24,00	*	91,37	77,40	13,97	75,89	45,39	30,50	5,80	3,90	8,79		8,79	9,02		9,02		75,67		4,90		3,43
20.11.2025	24,00	*	91,97	77,24	14,73	76,78	45,79	30,99	5,80	3,90	9,25		9,25	9,50		9,50		76,43		4,90		3,53
21.11.2025	24,00	*	90,23	76,85	13,38	76,02	45,48	30,54	5,80	3,90	8,31		8,31	8,53		8,53		75,57		4,90		3,37
22.11.2025	24,00	*	90,65	77,35	13,30	76,15	45,59	30,56	5,80	3,90	8,21		8,21	8,42		8,42		75,78		4,90		3,38
Среднее	24,00		94,17	79,27	14,91	72,35	45,25	27,10	5,80	3,90	9,18		9,18	9,40		9,40		72,01		4,90		3,23
Итого	744,00		2919,41	2457,27	462,14						284,68		284,68	291,46		291,46						100,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	16863,5	14102,10	1864,30			1907,25		619,66	5771,03
23.11.2025	19688,6	16480,00	2139,59			2189,08		736,39	6491,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 97,22 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 291,46 м.куб.

0 час

Гкал

куб.м

час

отправлено

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный 340-000 "Компания "Газпром"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf916eb6c

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:40 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD