

## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л  
 Адрес: Седова ул, д. 120 ИТП  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 32800.046.6

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 105380

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		2-х трубная схема		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ942.04 № 8203		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (М1)		PC25-9		0,06	9	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)		PC25-9		0,06	9	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)		PC20-6		0,013	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (М4)		PC20-6		0,013	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)		лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,152		Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0		Qгвс.= 0,0606	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв.ср= 0		Qгвс.ср= 0,03	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.= 45,6		Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0		Grvc.= 12 Gгвс.м=	

## Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)													
	Ти	час	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24.00		66,07	62,45	3,62	69,10	45,49	23,61	5,80	4,20	18,95	16,04	2,91	19,36	16,26	3,10		68,85	54,76	5,50	4,20	1,73
24.10.2025	24.00		66,70	63,04	3,66	69,13	45,89	23,24	5,80	4,10	19,15	16,18	2,97	19,57	16,41	3,16		68,86	55,11	5,40	4,10	1,72
25.10.2025	24.00		68,68	64,33	4,35	68,93	46,57	22,36	5,90	4,10	19,98	16,35	3,63	20,41	16,59	3,82		68,68	55,49	5,50	4,10	1,74
26.10.2025	24.00		68,05	63,86	4,19	68,99	46,61	22,38	5,80	4,10	19,69	16,24	3,45	20,12	16,47	3,65		68,75	55,22	5,40	4,10	1,72
27.10.2025	24.00		67,99	63,97	4,02	69,43	46,65	22,78	5,80	4,10	19,64	16,34	3,30	20,07	16,57	3,50		69,18	55,51	5,50	4,10	1,74
28.10.2025	24.00		67,04	63,70	3,34	68,65	46,15	22,50	5,80	4,10	19,09	16,45	2,64	19,50	16,69	2,81		68,40	55,04	5,50	4,10	1,66
29.10.2025	24.00		67,08	63,55	3,53	68,96	46,20	22,76	5,80	4,10	19,17	16,35	2,82	19,58	16,59	2,99		68,71	55,26	5,50	4,10	1,69
30.10.2025	24.00		67,33	63,83	3,50	69,32	46,39	22,93	5,80	4,10	19,24	16,41	2,83	19,66	16,65	3,01		69,08	55,56	5,50	4,10	1,71
31.10.2025	24.00		66,96	63,50	3,46	69,11	46,09	23,02	5,80	4,10	19,13	16,34	2,79	19,55	16,58	2,97		68,87	55,29	5,50	4,10	1,70
01.11.2025	24.00		67,01	63,62	3,39	69,07	46,13	22,94	5,80	4,10	19,09	16,38	2,71	19,50	16,62	2,88		68,82	55,39	5,50	4,10	1,70
02.11.2025	24.00		66,31	63,15	3,16	69,29	46,11	23,18	5,80	4,10	18,81	16,32	2,49	19,22	16,56	2,66		69,04	55,26	5,50	4,10	1,68
03.11.2025	24.00		67,49	64,02	3,47	69,30	46,67	22,63	5,80	4,10	19,24	16,46	2,78	19,67	16,70	2,97		69,07	55,46	5,50	4,10	1,69
04.11.2025	24.00		67,87	63,62	4,25	69,19	46,62	22,57	5,80	4,10	19,65	16,11	3,54	20,08	16,34	3,74		68,91	55,32	5,40	4,10	1,73
05.11.2025	24.00		68,07	65,08	2,99	68,68	46,87	21,81	5,90	4,10	19,17	16,85	2,32	19,59	17,10	2,49		68,43	55,38	5,50	4,10	1,63
06.11.2025	24.00		68,88	64,89	3,99	69,11	47,31	21,80	5,90	4,10	19,82	16,52	3,30	20,25	16,76	3,49		68,86	55,69	5,50	4,10	1,69
07.11.2025	24.00		68,44	64,71	3,73	68,70	47,31	21,39	5,90	4,10	19,63	16,56	3,07	20,05	16,80	3,25		68,44	55,53	5,50	4,10	1,64
08.11.2025	24.00		67,51	63,20	4,31	68,17	46,32	21,85	5,80	4,10	19,62	15,97	3,65	20,04	16,19	3,85		67,91	54,74	5,40	4,10	1,68
09.11.2025	24.00		66,98	63,48	3,50	68,83	46,50	22,33	5,80	4,10	19,11	16,27	2,84	19,52	16,50	3,02		68,56	55,14	5,40	4,10	1,66
10.11.2025	24.00		66,41	62,12	4,29	68,85	46,01	22,84	5,80	4,20	19,28	15,67	3,61	19,70	15,89	3,81		68,57	54,79	5,40	4,20	1,71
11.11.2025	24.00		65,35	62,07	3,28	69,07	45,89	23,18	5,80	4,20	18,58	15,91	2,67	18,98	16,14	2,84		68,80	54,82	5,40	4,20	1,66
12.11.2025	24.00		66,59	62,32	4,27	68,95	45,79	23,16	5,80	4,10	19,34	15,73	3,61	19,76	15,95	3,81		68,68	54,65	5,40	4,20	1,74
13.11.2025	24.00		66,72	63,31	3,41	68,91	45,91	23,00	5,90	4,10	18,97	16,20	2,77	19,38	16,42	2,96		68,62	54,78	5,50	4,10	1,69
14.11.2025	24.00		62,22	58,08	4,14	68,29	44,33	23,96	5,80	4,30	18,15	14,56	3,59	18,53	14,76	3,77		68,00	53,04	5,40	4,30	1,67
15.11.2025	24.00		60,15	55,50	4,65	68,01	43,14	24,87	5,70	4,40	17,76	13,65	4,11	18,14	13,82	4,32		67,69	52,11	5,40	4,40	1,70
16.11.2025	24.00		60,65	55,95	4,70	68,36	43,20	25,16	5,70	4,30	17,95	13,76	4,19	18,33	13,94	4,39		68,05	52,22	5,40	4,40	1,73
17.11.2025	24.00		59,50	56,47	3,03	69,43	43,65	25,78	5,70	4,40	16,98	14,40	2,58	17,35	14,59	2,76		69,12	53,03	5,40	4,40	1,66
18.11.2025	24.00		60,36	56,72	3,64	71,90	44,66	27,24	5,70	4,40	17,46	14,29	3,17	17,87	14,49	3,38		71,55	54,63	5,40	4,40	1,81
19.11.2025	24.00		59,63	56,26	3,37	72,17	44,32	27,85	5,70	4,40	17,14	14,24	2,90	17,54	14,44	3,10		71,83	54,55	5,40	4,40	1,81
20.11.2025	24.00		60,62	57,01	3,61	73,14	45,18	27,96	5,70	4,30	17,52	14,38	3,14	17,94	14,59	3,35		72,80	55,54	5,40	4,30	1,86
21.11.2025	24.00		59,58	56,64	2,94	72,41	44,72	27,69	5,70	4,30	16,99	14,45	2,54	17,39	14,66	2,73		72,06	55,07	5,40	4,30	1,78
22.11.2025	24.00		60,64	56,22	4,42	72,53	44,66	27,87	5,70	4,30	17,86	13,91	3,95	18,28	14,11	4,17		72,19	54,85	5,30	4,30	1,89
Среднее	24.00		65,25	61,51	3,75	69,48	45,72	23,76	5,79	4,18	18,78	15,65	3,12	19,19	15,88	3,31		69,21	54,81	5,44	4,19	1,72
Итого	744,00		2022,88	1906,67	116,21						582,16	485,29	96,87	594,93	492,18	102,75						53,22

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 52,5 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтгс изл. 102,75 м.куб.

Гкал

час

час

час&lt;/div