

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш	Договор:	32806.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 146, лит. Ш	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105299
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205764	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00		64,86	57,43	7,43	69,46	43,25	26,21	6,80	4,90	7,35		7,35	7,51		7,51		68,43				2,02
24.10.2025	24,00		66,91	59,14	7,77	69,49	44,24	25,25	6,80	4,90	7,72		7,72	7,88		7,88		68,69				2,04
25.10.2025	24,00	*	66,67	59,57	7,10	69,22	45,28	23,94	6,80	4,90	7,03		7,03	7,20		7,20		68,29				1,92
26.10.2025	24,00		69,17	61,36	7,81	69,28	44,46	24,82	6,80	4,90	7,87		7,87	8,04		8,04		68,46				2,06
27.10.2025	24,00	*	68,79	60,55	8,24	69,80	44,38	25,42	6,80	4,90	8,37		8,37	8,55		8,55		69,07				2,12
28.10.2025	24,00	*	67,07	58,81	8,26	69,14	44,03	25,11	6,80	4,90	8,36		8,36	8,53		8,53		65,67				2,05
29.10.2025	24,00		67,84	59,24	8,60	69,40	45,34	24,06	6,80	4,90	8,78		8,78	8,97		8,97		64,18				2,02
30.10.2025	24,00		67,00	59,04	7,96	69,68	45,28	24,40	6,80	4,90	8,12		8,12	8,28		8,28		63,84				2,00
31.10.2025	24,00		68,06	58,71	9,35	69,50	44,76	24,74	6,80	4,90	9,55		9,55	9,75		9,75		64,52				2,10
01.11.2025	24,00	*	67,96	58,63	9,33	69,47	44,77	24,70	6,80	4,90	9,52		9,52	9,71		9,71		64,47				2,10
02.11.2025	24,00	*	66,90	58,46	8,44	69,67	44,56	25,11	6,80	4,90	8,67		8,67	8,84		8,84		64,07				2,06
03.11.2025	24,00		66,90	58,85	8,05	69,77	45,44	24,33	6,80	4,90	8,24		8,24	8,41		8,41		64,05				1,99
04.11.2025	24,00	*	67,96	58,04	9,92	69,64	45,74	23,90	6,80	4,90	10,14		10,14	10,33		10,33		64,57				2,08
05.11.2025	24,00		58,79	49,85	8,94	68,89	43,59	25,30	6,80	4,90	9,00		9,00	9,15		9,15		64,58				1,88
06.11.2025	24,00		57,79	49,85	7,94	69,34	44,28	25,06	6,80	4,90	7,98		7,98	8,17		8,17		64,09				1,80
07.11.2025	24,00		53,90	46,53	7,37	68,95	44,13	24,82	6,80	4,90	7,44		7,44	7,60		7,60		64,17				1,66
08.11.2025	24,00		67,15	58,25	8,90	68,89	45,34	23,55	6,80	4,90	9,13		9,13	9,29		9,29		63,95				1,99
09.11.2025	24,00	*	69,54	58,81	10,73	69,44	45,55	23,89	6,80	4,90	10,95		10,95	11,17		11,17		63,96				2,15
10.11.2025	24,00		66,65	58,67	7,98	69,41	44,84	24,57	6,80	4,90	8,17		8,17	8,32		8,32		64,25				2,00
11.11.2025	24,00		66,49	58,31	8,18	69,61	44,41	25,20	6,80	4,90	8,41		8,41	8,58		8,58		64,16				2,04
12.11.2025	24,00		66,82	58,90	7,92	69,43	44,69	24,74	6,80	4,90	8,13		8,13	8,28		8,28		63,57				2,01
13.11.2025	24,00		67,74	59,06	8,68	69,49	44,29	25,20	6,80	4,90	8,89		8,89	9,07		9,07		63,89				2,09
14.11.2025	24,00		65,15	56,27	8,88	69,15	43,42	25,73	6,80	4,90	9,01		9,01	9,16		9,16		64,42				2,06
15.11.2025	24,00	*	64,98	54,33	10,65	68,85	42,06	26,79	6,80	4,90	10,76		10,76	10,98		10,98		63,44				2,19
16.11.2025	24,00	*	65,72	54,39	11,33	69,10	41,56	27,54	6,80	4,90	11,40		11,40	11,61		11,61		62,97				2,28
17.11.2025	24,00		62,64	54,21	8,43	70,26	42,02	28,24	6,80	4,90	8,49		8,49	8,68		8,68		63,69				2,12
18.11.2025	24,00	*	61,81	52,67	9,14	72,70	42,98	29,72	6,80	4,90	9,28		9,28	9,44		9,44		63,84				2,23
19.11.2025	24,00		60,93	52,40	8,53	73,02	43,14	29,88	6,80	4,90	8,67		8,67	8,84		8,84		63,18				2,19
20.11.2025	24,00		60,82	52,78	8,04	73,93	44,00	29,93	6,80	4,90	8,19		8,19	8,34		8,34		63,73				2,17
21.11.2025	24,00	*	60,34	52,85	7,49	73,24	43,79	29,45	6,80	4,90	7,64		7,64	7,78		7,78		63,33				2,10
22.11.2025	24,00	*	61,68	52,18	9,50	73,32	43,92	29,40	6,80	4,90	9,71		9,71	9,88		9,88		64,14				2,23
Среднее	24,00		65,00	56,39	8,61	70,02	44,18	25,84	6,80	4,90	8,74		8,74	8,91		8,91		64,76				2,06
Итого	744,00		2015,03	1748,14	266,89						270,97		270,97	276,34		276,34						63,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	695,14	599,04	95,30		97,10			27,63	275,00
23.11.2025	2772,1	2401,01	374,28		381,64			111,50	1043,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 62,1 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 276,34 м.куб.

0 час
Документ подписан
час

Гкал
Электронной подписью

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента
Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

ОТПРАВЛЕНО
1,65 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:20 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:38 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD