

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 23, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 23, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: Зубковская ул., 3

Договор: 32832.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 106215

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202252		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,48	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,23		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,23		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	220,8		Gвент.=	0	
		Gот.=	220,8		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2025	24,00		330,36	330,36	0,00	41,66	36,93	4,73	6,80	4,90												1,57
24.10.2025	24,00		330,38	330,38	0,00	41,39	36,72	4,67	6,80	4,90												1,55
25.10.2025	24,00		331,24	331,24	0,00	36,85	33,38	3,47	6,80	4,90												1,16
26.10.2025	24,00		330,95	330,95	0,00	37,07	33,55	3,52	6,80	4,90												1,18
27.10.2025	24,00		331,62	331,62	0,00	38,87	34,92	3,95	6,80	4,90												1,32
28.10.2025	24,00		331,24	331,24	0,00	41,51	36,95	4,56	6,80	4,90												1,52
29.10.2025	24,00		373,81	373,81	0,00	45,46	40,54	4,92	6,80	4,90												1,85
30.10.2025	24,00		403,24	403,24	0,00	47,39	42,66	4,73	6,80	4,90												1,92
31.10.2025	24,00		407,13	407,13	0,00	48,07	43,31	4,76	6,80	4,90												1,95
01.11.2025	24,00		402,67	402,67	0,00	48,31	43,38	4,93	6,80	4,90												2,00
02.11.2025	24,00		402,31	402,31	0,00	48,65	43,73	4,92	6,80	4,90												1,99
03.11.2025	24,00		402,26	402,26	0,00	45,74	41,53	4,21	6,80	4,90												1,70
04.11.2025	24,00		402,28	402,28	0,00	45,72	41,54	4,18	6,80	4,90												1,70
05.11.2025	24,00		402,76	402,76	0,00	42,81	39,10	3,71	6,80	4,90												1,51
06.11.2025	24,00		403,12	403,12	0,00	42,14	38,61	3,53	6,80	4,90												1,44
07.11.2025	24,00		402,51	402,51	0,00	42,01	38,57	3,44	6,80	4,90												1,39
08.11.2025	24,00		401,33	401,33	0,00	46,02	41,71	4,31	6,80	4,90												1,74
09.11.2025	24,00		401,72	401,72	0,00	46,43	42,20	4,23	6,80	4,90												1,71
10.11.2025	24,00		401,27	401,27	0,00	50,19	45,05	5,14	6,80	4,90												2,07
11.11.2025	24,00		401,39	401,39	0,00	50,84	45,55	5,29	6,80	4,90												2,13
12.11.2025	24,00		401,66	401,66	0,00	48,89	44,00	4,89	6,80	4,90												1,98
13.11.2025	24,00		401,26	401,26	0,00	49,27	44,36	4,91	6,80	4,90												1,98
14.11.2025	24,00		401,89	401,89	0,00	53,26	47,43	5,83	6,80	4,90												2,35
15.11.2025	24,00		401,90	401,90	0,00	58,06	51,29	6,77	6,80	4,90												2,74
16.11.2025	24,00		402,43	402,43	0,00	56,27	49,75	6,52	6,80	4,90												2,64
17.11.2025		*																				
18.11.2025		*																				
19.11.2025		*																				
20.11.2025		*																				
21.11.2025																						
22.11.2025																						
Среднее	24,00		384,11	384,11	0,00	46,12	41,47	4,64	6,80	4,90												1,80
Итого	600,00		9602,73	9602,73	0,00																	45,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	2476,52	2476,52						12,41	181,00
21.11.2025	12870,7	14020,60						62,55	901,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,49 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 55,89 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

144 час 10,8 Гкал

144 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:17 (MSK)

01.12.25 09:40 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf9d916e6c

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD