

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б
 Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33093.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 106226

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866	расходомер: Гmin= 0,16	Гmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vn)			
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,587	Qвент.= 0	Qтех.= 0 Qгвс.= 0,5016
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,228
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 178,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0 Grvc.= 91,2 Grvc.m=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал		
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.10.2025																					
24.10.2025																					
25.10.2025																					
26.10.2025																					
27.10.2025																					
28.10.2025																					
29.10.2025																					
30.10.2025																					
31.10.2025																					
01.11.2025																					
02.11.2025																					
03.11.2025																					
04.11.2025																					
05.11.2025																					
06.11.2025																					
07.11.2025																					
08.11.2025																					
09.11.2025																					
10.11.2025																					
11.11.2025																					
12.11.2025																					
13.11.2025	14,25 *		98,00	87,58	10,42	68,63	43,91	24,72	4,90	3,90	10,17		10,17	10,39		10,39	68,24	4,40	3,71		
14.11.2025	24,00 *		202,75	186,40	16,35	68,41	43,64	24,77	4,90	3,90	14,71		14,71	15,02		15,02	68,03	4,40	5,74		
15.11.2025	24,00 *		203,92	187,41	16,51	68,20	43,10	25,10	4,90	3,90	14,84		14,84	15,16		15,16	68,10	4,40	5,83		
16.11.2025	24,00 *		206,42	187,54	18,88	70,21	43,49	26,72	4,90	3,90	17,15		17,15	17,55		17,55	70,55	4,40	6,34		
17.11.2025	24,00 *		205,20	187,34	17,86	72,57	44,57	28,00	4,90	3,90	16,12		16,12	16,51		16,51	72,29	4,40	6,55		
18.11.2025	24,00 *		198,66	181,70	16,96	73,14	44,39	28,75	4,90	3,90	15,28		15,28	15,65		15,65	72,78	4,40	6,47		
19.11.2025	24,00 *		197,46	180,84	16,62	73,34	44,20	29,14	4,90	3,90	14,98		14,98	15,35		15,35	73,20	4,40	6,49		
20.11.2025	24,00 *		199,66	183,43	16,23	75,22	45,36	29,86	4,90	3,90	14,51		14,51	14,88		14,88	74,91	4,40	6,71		
21.11.2025	24,00 *		199,72	183,81	15,91	76,26	45,87	30,39	4,90	3,90	14,19		14,19	14,56		14,56	76,09	4,40	6,81		
22.11.2025	24,00 *		202,05	186,13	15,92	78,46	47,08	31,38	4,90	3,90	14,13		14,13	14,52		14,52	78,11	4,40	7,10		
Среднее	23,02		199,49	182,64	16,85	72,44	44,56	27,88	4,90	3,90	15,23		15,23	15,59		15,59	72,23	4,40	6,44		
Итого	230,25		1913,84	1752,18	161,66						146,08		146,08	149,59		149,59			61,75		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
14.11.2025	97,99	87,58	10,16		10,38			4,40	14,25
23.11.2025	1913,83	1752,17	146,07		149,57			72,30	230,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 198,67 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 483,76 м.куб.

513,75 час 140,18 Гкал

513,75 час 334,17 куб.м

час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: Олег Геннадьевич Котельников "Газпром"

Идентификатор: b3dbeac7-ebf0-4e03-81ad-87eaf916eb6c

27.11.25 09:17 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:39 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD