

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00	*	68,48	57,79	10,69	68,75	40,45	28,30	6,80	4,90	9,33		9,33	9,53		9,53		68,35				2,37
24.10.2025	24,00		68,43	58,25	10,18	68,76	40,78	27,98	6,80	4,90	8,82		8,82	8,99		8,99		68,53				2,33
25.10.2025	24,00		68,81	59,44	9,37	68,48	41,59	26,89	6,80	4,90	8,02		8,02	8,18		8,18		68,16				2,24
26.10.2025	24,00	*	68,69	58,89	9,80	68,60	41,54	27,06	6,80	4,90	8,42		8,42	8,58		8,58		68,49				2,27
27.10.2025	24,00		69,26	59,03	10,23	69,14	41,75	27,39	6,80	4,90	8,81		8,81	9,01		9,01		68,90				2,33
28.10.2025	24,00		68,56	58,71	9,85	68,44	41,21	27,23	6,80	4,90	8,47		8,47	8,68		8,68		67,89				2,27
29.10.2025	24,00		68,82	58,64	10,18	68,70	41,06	27,64	6,80	4,90	8,81		8,81	9,00		9,00		68,28				2,32
30.10.2025	24,00		68,95	58,80	10,15	69,01	41,27	27,74	6,80	4,90	8,75		8,75	8,96		8,96		68,60				2,33
31.10.2025	24,00		68,17	58,56	9,61	68,74	40,71	28,03	6,80	4,90	8,26		8,26	8,44		8,44		68,32				2,30
01.11.2025	24,00		68,53	58,58	9,95	68,74	40,86	27,88	6,80	4,90	8,56		8,56	8,76		8,76		68,11				2,32
02.11.2025	24,00		69,15	58,30	10,85	68,99	40,86	28,13	6,80	4,90	9,45		9,45	9,67		9,67		68,84				2,39
03.11.2025	24,00		69,57	58,92	10,65	69,10	41,53	27,57	6,80	4,90	9,32		9,32	9,51		9,51		69,08				2,36
04.11.2025	24,00		68,97	58,83	10,14	68,94	41,58	27,36	6,80	4,90	8,78		8,78	8,98		8,98		68,25				2,31
05.11.2025	24,00	*	69,68	59,84	9,84	68,50	41,68	26,82	6,80	4,90	8,46		8,46	8,66		8,66		68,52				2,28
06.11.2025	24,00		69,11	59,94	9,17	68,84	42,14	26,70	6,80	4,90	7,78		7,78	7,97		7,97		68,65				2,23
07.11.2025	24,00		70,05	59,88	10,17	68,53	42,20	26,33	6,80	4,90	8,75		8,75	8,96		8,96		67,97				2,28
08.11.2025	24,00		70,54	59,26	11,28	68,35	41,54	26,81	6,80	4,90	9,92		9,92	10,12		10,12		67,48				2,36
09.11.2025	24,00		69,23	59,32	9,91	68,83	41,51	27,32	6,80	4,90	8,54		8,54	8,72		8,72		68,56				2,30
10.11.2025	24,00		68,33	58,59	9,74	68,76	40,65	28,11	6,80	4,90	8,30		8,30	8,50		8,50		68,54				2,32
11.11.2025	24,00	*	67,40	58,30	9,10	69,01	40,48	28,53	6,80	4,90	7,68		7,68	7,86		7,86		68,50				2,29
12.11.2025	24,00	*	68,26	58,65	9,61	68,77	40,73	28,04	6,80	4,90	8,14		8,14	8,34		8,34		68,50				2,31
13.11.2025	24,00		69,26	59,31	9,95	68,86	40,84	28,02	6,80	4,90	8,48		8,48	8,67		8,67		68,63				2,35
14.11.2025	24,00		65,55	55,12	10,43	68,52	39,59	28,93	6,80	4,90	8,94		8,94	9,11		9,11		68,05				2,31
15.11.2025	24,00		64,37	53,53	10,84	68,11	38,38	29,73	6,80	4,90	9,33		9,33	9,51		9,51		67,53				2,33
16.11.2025	24,00		65,34	53,76	11,58	68,41	38,25	30,16	6,80	4,90	10,04		10,04	10,26		10,26		67,87				2,41
17.11.2025	24,00		63,63	53,41	10,22	69,74	38,68	31,06	6,80	4,90	8,71		8,71	8,91		8,91		69,79				2,37
18.11.2025	24,00		63,11	53,35	9,76	72,21	39,61	32,60	6,80	4,90	8,26		8,26	8,47		8,47		71,88				2,45
19.11.2025	24,00		70,53	52,30	18,23	72,80	39,35	33,45	6,80	4,90	16,77		16,77	17,20		17,20		72,82				3,08
20.11.2025	24,00		64,19	53,31	10,88	73,47	39,98	33,49	6,80	4,90	9,44		9,44	9,69		9,69		73,21				2,58
21.11.2025	24,00	*	62,12	52,96	9,16	72,69	39,71	32,98	6,80	4,90	7,80		7,80	7,99		7,99		72,37				2,41
22.11.2025	24,00		62,84	53,04	9,80	72,82	39,72	33,10	6,80	4,90	8,41		8,41	8,59		8,59		72,54				2,47
Среднее	24,00		67,68	57,31	10,37	69,41	40,65	28,75	6,80	4,90	8,95		8,95	9,16		9,16		69,07				2,36
Итого	744,00		2097,93	1776,61	321,32						277,55		277,55	283,82		283,82						73,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	18676,4	15698,30	2706,52		3607,89			847,54	7232,00
23.11.2025	20841	17531,60	2992,64		3900,44			942,96	8000,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 71,29 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 283,82 м.куб.

0 час
Документ подписан электронно
1,98 Гкал

Гкал
Электронная подпись
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя
Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce
27.11.25 09:20 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
01.12.25 09:38 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD