Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6079 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 05.06.2022 0:00:00 | Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.25	24,00	-	113,92	97,37	16,54	71,49	46,18	25,31	0,72	0,35	16,44	-	16,44	16,81	-	16,81	-	69,66	-	0,37	-	3,66
24.10.25	24,00	-	113,32	98,28	15,05	71,48	46,42	25,06	0,72	0,35	14,94	-	14,94	15,27	-	15,27	-	69,65	-	0,37	-	3,55
25.10.25	24,00	-	115,40	99,72	15,68	71,16	47,05	24,11	0,72	0,35	15,65	-	15,65	16,00	-	16,00	-	69,27	-	0,37	-	3,53
26.10.25	24,00	-	115,21	99,18	16,03	71,25	47,11	24,15	0,72	0,35	15,90	-	15,90	16,25	-	16,25	-	69,49	-	0,37	-	3,55
27.10.25	24,00	-	115,30	99,34	15,95	71,79	47,05	24,74	0,72	0,35	15,81	-	15,81	16,17	-	16,17	-	69,93	-	0,37	-	3,61
28.10.25	24,00	-	115,02	98,90	16,11	71,08	46,55	24,52	0,72	0,35	16,05	-	16,05	16,40	-	16,40	-	69,28	-	0,37	-	3,58
29.10.25	24,00	-	115,03	98,72	16,31	71,34	46,58	24,76	0,72	0,35	16,34	-	16,34	16,70	-	16,70	-	69,44	-	0,37	-	3,62
30.10.25	24,00	-	115,78	99,08	16,70	71,66	46,78	24,88	0,72	0,35	16,61	-	16,61	16,98	-	16,98	-	69,84	-	0,37	-	3,67
31.10.25	24,00	-	114,73	98,67	16,06	71,44	46,47	24,97	0,72	0,35	15,78	-	15,78	16,14	-	16,14	-	69,65	-	0,37	-	3,62
01.11.25	24,00	-	115,98	98,74	17,24	71,42	46,56	24,85	0,72	0,35	16,94	-	16,94	17,32	-	17,32	-	69,54	-	0,37	-	3,70
02.11.25	24,00	-	112,75	98,31	14,45	71,66	46,52	25,14	0,72	0,35	13,96	-	13,96	14,27	-	14,27	-	69,74	-	0,37	-	3,52
03.11.25	24,00	-	115,33	99,22	16,10	71,74	46,93	24,81	0,72	0,35	15,59	-	15,59	15,94	-	15,94	-	69,98	-	0,37	-	3,63
04.11.25	24,00	-	116,02	99,09	16,93	71,59	46,93	24,65	0,72	0,35	16,42	-	16,42	16,78	-	16,78	-	69,48	-	0,37	-	3,66
05.11.25	24,00	-	117,15	100,30	16,85	71,01	46,99	24,01	0,72	0,35	16,38	-	16,38	16,75	-	16,75	-	69,20	-	0,37	-	3,61
06.11.25	24,00	-	115,91	100,51	15,40	71,42	47,55	23,86	0,72	0,35	14,88	-	14,88	15,21	-	15,21	-	69,47	-	0,37	-	3,51
07.11.25	24,00	-	117,07	99,94	17,13	71,06	47,65	23,40	0,72	0,35	16,57	-	16,57	16,94	-	16,94	-	69,35	-	0,37	-	3,57
08.11.25	24,00	-	115,53	98,95	16,58	70,94	47,06	23,88	0,72	0,35	16,05	-	16,05	16,40	-	16,40	-	69,14	-	0,37	-	3,55
09.11.25	24,00	-	118,38	98,87	19,51	71,49	47,04	24,46	0,72	0,35	19,04	-	19,04	19,46	-	19,46	-	69,59	-	0,37	-	3,82
10.11.25	24,00	-	116,79	97,90	18,90	71,50	46,60	24,91	0,72	0,35	18,41	-	18,41	18,82	-	18,82	-	69,65	-	0,37	-	3,80
11.11.25	24,00	-	113,97	97,30	16,67	71,78	46,22	25,56	0,72	0,35	16,18	-	16,18	16,54	-	16,54	-	69,99	-	0,37	-	3,69
12.11.25	24,00	-	115,84	98,02	17,81	71,53	46,27	25,26	0,72	0,35	17,32	-	17,32	17,70	-	17,70	-	69,57	-	0,37	-	3,76
13.11.25	24,00	-	117,01	99,07	17,94	71,58	46,32	25,25	0,72	0,35	17,58	-	17,58	17,97	-	17,97	-	69,48	-	0,37	-	3,80
14.11.25	24,00	-	109,89	92,47	17,42	71,45	45,34	26,11	0,72	0,35	17,18	-	17,18	17,57	-	17,57	-	69,49	-	0,37	-	3,67
15.11.25	24,00	-	107,00	89,43	17,58	71,17	44,24	26,93	0,72	0,35	17,53	-	17,53	17,91	-	17,91	-	69,04	-	0,37	-	3,67
16.11.25	24,00	-	108,71	90,20	18,51	71,45	43,97	27,48	0,72	0,35	18,56	-	18,56	18,97	-	18,97	-	69,16	-	0,37	-	3,81
17.11.25	24,00	-	107,20	89,47	17,73	72,79	44,38	28,41	0,72	0,35	17,34	-	17,34	17,74	-	17,74	-	70,90	-	0,37	-	3,84
18.11.25	24,00	-	108,31	90,44	17,87	75,30	45,62	29,68	0,72	0,35	17,82	-	17,82	18,26	-	18,26	-	73,16	-	0,37	-	4,04
19.11.25	24,00	-	107,10	89,58	17,52	75,68	45,49	30,19	0,72	0,35	17,61	-	17,61	18,05	-	18,05	-	73,69	-	0,37	-	4,04
20.11.25	24,00	-	107,77	90,66	17,11	76,58	46,25	30,33	0,72	0,35	17,27	-	17,27	17,71	-	17,71	-	74,39	-	0,37	-	4,07
21.11.25	24,00	-	105,50	89,85	15,65	75,84	45,86	29,97	0,72	0,35	15,63	-	15,63	16,02	-	16,02	-	73,59	-	0,37	-	3,89
22.11.25	24,00	-	107,56	90,16	17,40	75,93	45,89	30,04	0,72	0,35	17,52	-	17,52	17,96	-	17,96	-	73,67	-	0,37	-	4,04
Среднее	24,00	-	113,24	96,38	16,86	72,18	46,32	25,86	0,72	0,35	16,62	-	16,62	17,00	-	17,00	-	70,24	-	0,37	0,00	3,71
Итого	744,00	-	3510,50	2987,75	522,74	-	-	-	-	-	515,30	-	515,30	527,02	-	527,02	-	-	-	-	-	115,06

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	6,17	°C	3,23	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			111,84	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			527,02	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.11.25** 09:20 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **01.12.25** 09:38 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD