

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 №205591		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 6.17	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																							Общее теплотпогр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.10.25	24,00	-	118,03	112,81	5,22	71,34	52,66	18,68	0,69	0,49	56,15	-	56,15	57,40	-	57,40	-	71,43	-	-	-	2,49	
24.10.25	24,00	-	118,49	114,33	4,16	71,31	52,98	18,33	0,69	0,49	56,14	-	56,14	57,42	-	57,42	-	71,40	-	-	-	2,40	
25.10.25	24,00	-	120,21	116,23	3,98	70,95	53,29	17,66	0,69	0,49	56,90	-	56,90	58,19	-	58,19	-	71,04	-	-	-	2,34	
26.10.25	24,00	-	120,09	115,01	5,08	71,12	53,36	17,76	0,69	0,49	57,04	-	57,04	58,36	-	58,36	-	71,21	-	-	-	2,41	
27.10.25	24,00	-	120,45	114,84	5,61	71,68	53,55	18,13	0,69	0,49	57,38	-	57,38	58,76	-	58,76	-	71,77	-	-	-	2,49	
28.10.25	24,00	-	119,43	114,90	4,53	70,91	52,98	17,93	0,69	0,49	56,69	-	56,69	57,98	-	57,98	-	71,00	-	-	-	2,38	
29.10.25	24,00	-	119,26	114,71	4,55	71,21	52,97	18,24	0,69	0,49	56,62	-	56,62	57,91	-	57,91	-	71,30	-	-	-	2,42	
30.10.25	24,00	-	119,99	114,75	5,24	71,53	53,17	18,36	0,69	0,49	57,14	-	57,14	58,45	-	58,45	-	71,63	-	-	-	2,49	
31.10.25	24,00	-	119,30	114,52	4,78	71,28	53,03	18,25	0,69	0,49	56,64	-	56,64	57,93	-	57,93	-	71,37	-	-	-	2,43	
01.11.25	24,00	-	119,61	114,07	5,54	71,28	52,97	18,31	0,69	0,49	56,88	-	56,88	58,22	-	58,22	-	71,37	-	-	-	2,49	
02.11.25	24,00	-	119,21	113,23	5,98	71,53	52,95	18,58	0,69	0,49	56,80	-	56,80	58,14	-	58,14	-	71,62	-	-	-	2,53	
03.11.25	24,00	-	119,55	115,49	4,06	71,57	53,42	18,15	0,69	0,49	56,55	-	56,55	57,89	-	57,89	-	71,67	-	-	-	2,39	
04.11.25	24,00	-	119,91	114,53	5,38	71,37	53,32	18,05	0,69	0,49	56,99	-	56,99	58,38	-	58,38	-	71,45	-	-	-	2,45	
05.11.25	24,00	-	121,34	116,09	5,25	70,95	53,11	17,84	0,69	0,49	57,59	-	57,59	58,93	-	58,93	-	71,04	-	-	-	2,45	
06.11.25	24,00	-	121,05	116,31	4,74	71,29	53,47	17,82	0,69	0,49	57,33	-	57,33	58,65	-	58,65	-	71,38	-	-	-	2,41	
07.11.25	24,00	-	120,13	115,82	4,31	70,92	53,28	17,64	0,69	0,49	56,85	-	56,85	58,13	-	58,13	-	71,02	-	-	-	2,35	
08.11.25	24,00	-	119,18	114,01	5,17	70,82	52,88	17,94	0,69	0,49	56,58	-	56,58	57,86	-	57,86	-	70,91	-	-	-	2,41	
09.11.25	24,00	-	119,45	113,86	5,59	71,35	52,95	18,40	0,69	0,49	56,78	-	56,78	58,11	-	58,11	-	71,44	-	-	-	2,50	
10.11.25	24,00	-	118,19	112,40	5,79	71,35	52,62	18,73	0,69	0,49	56,27	-	56,27	57,57	-	57,57	-	71,44	-	-	-	2,52	
11.11.25	24,00	-	117,09	112,17	4,92	71,72	52,58	19,14	0,69	0,49	55,65	-	55,65	56,91	-	56,91	-	71,81	-	-	-	2,50	
12.11.25	24,00	-	117,99	112,95	5,04	71,37	52,49	18,88	0,69	0,49	56,04	-	56,04	57,33	-	57,33	-	71,46	-	-	-	2,49	
13.11.25	24,00	-	118,85	114,99	3,86	71,48	52,63	18,85	0,69	0,49	56,17	-	56,17	57,47	-	57,47	-	71,57	-	-	-	2,45	
14.11.25	24,00	-	111,29	105,76	5,53	71,32	51,61	19,71	0,69	0,49	53,00	-	53,00	54,20	-	54,20	-	71,40	-	-	-	2,48	
15.11.25	24,00	-	108,36	102,04	6,32	71,03	50,72	20,31	0,69	0,49	51,76	-	51,76	52,96	-	52,96	-	71,11	-	-	-	2,53	
16.11.25	24,00	-	109,68	102,46	7,22	71,38	50,70	20,68	0,69	0,49	52,63	-	52,63	53,83	-	53,83	-	71,46	-	-	-	2,64	
17.11.25	24,00	-	108,55	103,06	5,49	72,77	51,51	21,26	0,69	0,49	51,71	-	51,71	52,96	-	52,96	-	72,87	-	-	-	2,59	
18.11.25	24,00	-	109,17	104,23	4,94	75,19	53,11	22,08	0,69	0,49	51,84	-	51,84	53,18	-	53,18	-	75,27	-	-	-	2,68	
19.11.25	24,00	-	108,39	102,81	5,58	75,55	53,02	22,53	0,69	0,49	51,66	-	51,66	53,01	-	53,01	-	75,64	-	-	-	2,74	
20.11.25	24,00	-	109,51	104,41	5,10	76,44	53,78	22,66	0,69	0,49	52,01	-	52,01	53,45	-	53,45	-	76,51	-	-	-	2,76	
21.11.25	24,00	-	108,72	102,88	5,84	75,70	53,21	22,49	0,69	0,49	51,85	-	51,85	53,22	-	53,22	-	75,78	-	-	-	2,76	
22.11.25	24,00	-	109,02	103,19	5,83	75,81	53,38	22,43	0,69	0,49	51,97	-	51,97	53,36	-	53,36	-	75,89	-	-	-	2,76	
Среднее	24,00	-	116,44	111,25	5,18	72,05	52,83	19,22	0,69	0,49	55,34	-	55,34	56,65	-	56,65	-	72,14	-	-	0,00	2,51	
Итого	744,00	-	3609,49	3448,86	160,63	-	-	-	-	-	1715,61	-	1715,61	1756,16	-	1756,16	-	-	-	-	-	77,72	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

6.17

°C

0,99

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

76,73

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

163,91

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:20 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:38 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD