

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 28, лит. Е	Договор:	37769.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	129449
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208240	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,227	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1012		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,046		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,962	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.10.2025	24,00		122,50	112,17	10,33	68,28	47,55	20,73	6,80	4,90	9,68		9,68	9,87		9,87		68,01				3,03
24.10.2025	24,00		122,22	111,94	10,28	68,30	47,56	20,74	6,80	4,90	9,57		9,57	9,78		9,78		68,00				3,02
25.10.2025	24,00		125,12	115,66	9,46	70,20	49,45	20,75	6,80	4,90	8,64		8,64	8,84		8,84		70,00				3,07
26.10.2025	24,00		124,41	114,77	9,64	70,38	49,75	20,63	6,80	4,90	8,95		8,95	9,14		9,14		69,92				3,04
27.10.2025	24,00		122,35	111,28	11,07	70,16	49,10	21,06	6,80	4,90	10,34		10,34	10,57		10,57		69,96				3,12
28.10.2025	24,00		117,00	106,32	10,68	69,55	48,15	21,40	6,80	4,90	10,04		10,04	10,25		10,25		69,10				3,02
29.10.2025	24,00		117,09	106,13	10,96	68,77	47,50	21,27	6,80	4,90	10,30		10,30	10,51		10,51		68,56				3,01
30.10.2025	24,00		117,13	106,56	10,57	69,37	47,81	21,56	6,80	4,90	9,86		9,86	10,08		10,08		69,09				3,03
31.10.2025	24,00		116,24	106,17	10,07	69,04	47,50	21,54	6,80	4,90	9,39		9,39	9,58		9,58		68,78				2,98
01.11.2025	24,00		116,57	105,66	10,91	69,03	47,55	21,48	6,80	4,90	10,19		10,19	10,41		10,41		68,79				3,02
02.11.2025	24,00		113,29	103,88	9,41	68,24	46,91	21,33	6,80	4,90	8,72		8,72	8,92		8,92		67,79				2,86
03.11.2025	24,00		115,03	106,49	8,54	69,72	48,11	21,61	6,80	4,90	7,83		7,83	8,02		8,02		69,43				2,90
04.11.2025	24,00		117,14	107,15	9,99	70,57	48,58	21,99	6,80	4,90	9,28		9,28	9,50		9,50		70,24				3,06
05.11.2025	24,00		121,62	109,72	11,90	69,35	48,38	20,97	6,80	4,90	11,11		11,11	11,36		11,36		69,15				3,13
06.11.2025	24,00		118,76	108,47	10,29	67,43	47,44	19,99	6,80	4,90	9,48		9,48	9,68		9,68		67,27				2,86
07.11.2025	24,00		119,53	108,75	10,78	69,00	48,43	20,57	6,80	4,90	10,05		10,05	10,27		10,27		68,83				2,98
08.11.2025	24,00		114,99	105,25	9,74	68,27	47,57	20,70	6,80	4,90	9,01		9,01	9,20		9,20		67,76				2,84
09.11.2025	24,00		113,55	103,90	9,65	68,16	47,07	21,09	6,80	4,90	8,92		8,92	9,12		9,12		67,85				2,85
10.11.2025	24,00		113,59	101,85	11,74	68,04	46,67	21,37	6,80	4,90	11,06		11,06	11,30		11,30		67,76				2,98
11.11.2025	24,00		111,32	100,47	10,85	68,41	46,39	22,02	6,80	4,90	10,20		10,20	10,42		10,42		68,24				2,96
12.11.2025	24,00		112,33	101,09	11,24	68,93	46,68	22,25	6,80	4,90	10,61		10,61	10,82		10,82		68,65				3,02
13.11.2025	24,00		112,99	102,08	10,91	68,65	46,45	22,20	6,80	4,90	10,30		10,30	10,52		10,52		68,43				3,02
14.11.2025	24,00		109,85	99,80	10,05	68,38	46,10	22,28	6,80	4,90	9,42		9,42	9,62		9,62		68,00				2,92
15.11.2025	24,00		110,42	100,42	10,00	68,25	45,59	22,66	6,80	4,90	9,42		9,42	9,64		9,64		68,04				2,96
16.11.2025	24,00		111,19	100,56	10,63	70,33	46,29	24,04	6,80	4,90	10,11		10,11	10,32		10,32		70,47				3,16
17.11.2025	24,00		111,14	100,26	10,88	72,59	47,33	25,26	6,80	4,90	10,26		10,26	10,50		10,50		72,18				3,32
18.11.2025	24,00		107,77	97,24	10,53	73,14	47,13	26,01	6,80	4,90	9,96		9,96	10,18		10,18		72,82				3,30
19.11.2025	24,00		107,55	96,80	10,75	73,39	47,06	26,33	6,80	4,90	10,18		10,18	10,42		10,42		73,19				3,34
20.11.2025	24,00		108,13	98,05	10,08	75,25	48,15	27,10	6,80	4,90	9,43		9,43	9,66		9,66		74,95				3,42
21.11.2025	24,00		108,27	98,29	9,98	76,36	48,78	27,58	6,80	4,90	9,35		9,35	9,58		9,58		75,98				3,48
22.11.2025	24,00		107,73	99,28	8,45	78,48	50,03	28,45	6,80	4,90	7,81		7,81	8,00		8,00		78,00				3,49
Среднее	24,00		115,06	104,72	10,33	70,13	47,65	22,48	6,80	4,90	9,66		9,66	9,87		9,87		69,85				3,07
Итого	744,00		3566,82	3246,46	320,36						299,47		299,47	306,08		306,08						95,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	3513,33	2942,73	545,95		556,88			132,63	1308,00
23.11.2025	7201,72	6299,65	855,80		873,55			252,56	2076,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,16 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 93,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 306,08 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

1,97 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:20 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:38 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

Представитель теплоснабжающей организации