

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025**

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 30, лит. А  
 Адрес: Цимбалина ул, д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: Пролетарский завод (ЦПП: Бабушкина ул., 51/2)

Договор: 36461.046.6

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Отопление  
123417

график: 130/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 130792 расходомер:			Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ОП: А32-00;		
Подающий трубопровод (M1) ЭРСВ-440(Л/Ф)			0,085	21,23	Взлет ТПС	Преобр. давления:		
Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440(Л/Ф)			0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)						СДВ-И-1,60		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час: Got.= 0,1893			Qвент.= 0	Qtex.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qtex.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got.= 75,72			Gвент.= 0	Gtex.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025**

Дата	Учет отопление (TB-1)							Учет ГВС (TB-2)															
	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.10.2025	*																						
24.10.2025	*																						
25.10.2025	*																						
26.10.2025	*																						
27.10.2025	*																						
28.10.2025	24,00	*	162,32	164,43	-2,11	54,86	47,36	7,50	6,10	0,00												1,14	
29.10.2025	24,00	*	166,96	169,16	-2,20	57,02	49,27	7,75	6,20	0,00												1,20	
30.10.2025	24,00	*	162,97	165,05	-2,08	54,58	47,28	7,30	6,20	0,00												1,11	
31.10.2025	24,00	*	162,89	165,01	-2,12	54,65	47,27	7,38	6,20	1,90												1,11	
01.11.2025	24,00		161,04	163,16	-2,12	55,42	47,66	7,76	6,20	3,90												1,15	
02.11.2025	24,00		159,99	162,09	-2,10	56,63	48,59	8,04	6,10	3,90												1,19	
03.11.2025	24,00		172,78	175,08	-2,30	55,31	48,23	7,08	6,40	3,80												1,12	
04.11.2025	24,00		172,39	174,61	-2,22	52,34	45,94	6,40	6,40	3,80												1,01	
05.11.2025	24,00	*	169,07	171,24	-2,17	52,03	45,53	6,50	6,30	3,80												1,01	
06.11.2025	24,00		167,97	170,17	-2,20	54,70	47,75	6,95	6,30	3,80												1,07	
07.11.2025	24,00		160,88	162,96	-2,08	53,03	46,21	6,82	6,20	3,90												1,01	
08.11.2025	24,00		160,82	162,89	-2,07	54,05	46,99	7,06	6,20	3,90												1,04	
09.11.2025	24,00		160,82	162,90	-2,08	53,48	46,47	7,01	6,20	3,90												1,04	
10.11.2025	24,00		160,75	162,83	-2,08	54,62	47,16	7,46	6,20	3,90												1,11	
11.11.2025	24,00		160,76	162,86	-2,10	54,60	47,05	7,55	6,20	3,90												1,12	
12.11.2025	24,00		160,91	162,99	-2,08	54,08	46,72	7,36	6,20	3,90												1,09	
13.11.2025	24,00		160,94	163,03	-2,09	54,34	46,86	7,48	6,20	3,90												1,11	
14.11.2025	24,00	*	160,20	162,29	-2,09	54,97	47,10	7,87	6,10	3,90												1,17	
15.11.2025	24,00	*	160,00	162,10	-2,10	55,27	47,10	8,17	6,20	3,90												1,21	
16.11.2025	24,00		159,73	161,87	-2,14	58,24	49,33	8,91	6,20	3,90												1,32	
17.11.2025	24,00		161,01	163,18	-2,17	59,29	50,12	9,17	6,20	3,90												1,37	
18.11.2025	24,00		161,38	163,59	-2,21	62,07	52,00	10,07	6,20	3,90												1,51	
19.11.2025	24,00		158,02	160,23	-2,21	66,16	54,91	11,25	6,10	3,90												1,66	
20.11.2025	24,00		160,15	162,37	-2,22	65,09	54,38	10,71	6,20	3,90												1,60	
21.11.2025	24,00		160,32	162,55	-2,23	65,39	54,65	10,74	6,20	3,90												1,61	
22.11.2025	24,00		160,20	162,48	-2,28	65,77	54,82	10,95	6,20	3,90												1,64	
Среднее	24,00		162,51	164,66	-2,15	56,85	48,72	8,12	6,21	3,36												1,22	
Итого	624,00		4225,27	4281,12	-55,85																		31,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.10.2025	3982,7		10229,90					-259,23	854,42
23.11.2025	8855,65		16076,70					-265,84	1574,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5,93 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 37,82 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. м.куб.

120 час 6,1 Гкал

120 час 40 куб.м

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный Оператор 36461.046.6 "Компания "ТеплоСнаб"

Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-717b4a789ce

27.11.25 09:20 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:38 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD