

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 4, лит. М	Договор:	38003.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 4	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	131762
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 205565	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2596	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1225		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0557		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 77,88	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,28	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00	*	111,61	97,58	14,03	70,51	42,36	28,15	6,80	4,90	9,08		9,08	9,29		9,29		70,02				3,74
24.10.2025	24,00	*	113,47	97,99	15,48	70,53	42,59	27,94	6,80	4,90	10,57		10,57	10,80		10,80		70,07				3,83
25.10.2025	24,00	*	114,73	100,14	14,59	70,23	43,19	27,04	6,80	4,90	9,69		9,69	9,91		9,91		69,59				3,73
26.10.2025	24,00	*	114,95	99,30	15,65	70,35	43,24	27,11	6,80	4,90	10,84		10,84	11,06		11,06		69,88				3,79
27.10.2025	24,00	*	114,35	99,68	14,67	70,86	43,26	27,60	6,80	4,90	9,55		9,55	9,80		9,80		70,37				3,79
28.10.2025	24,00	*	113,62	99,28	14,34	70,11	42,59	27,52	6,80	4,90	9,51		9,51	9,71		9,71		69,58				3,74
29.10.2025	24,00	*	113,95	98,95	15,00	70,42	42,55	27,87	6,80	4,90	10,30		10,30	10,52		10,52		69,88				3,82
30.10.2025	24,00	*	114,54	99,37	15,17	70,74	42,67	28,07	6,80	4,90	10,40		10,40	10,63		10,63		70,33				3,86
31.10.2025	24,00	*	113,39	99,31	14,08	70,45	42,60	27,85	6,80	4,90	9,29		9,29	9,50		9,50		69,99				3,76
01.11.2025	24,00	*	113,46	99,14	14,32	70,49	42,52	27,97	6,80	4,90	9,69		9,69	9,89		9,89		69,96				3,78
02.11.2025	24,00	*	113,33	98,53	14,80	70,71	42,39	28,32	6,80	4,90	10,16		10,16	10,38		10,38		70,32				3,84
03.11.2025	24,00	*	114,16	100,02	14,14	70,79	42,82	27,97	6,80	4,90	9,51		9,51	9,72		9,72		70,49				3,80
04.11.2025	24,00	*	115,30	99,66	15,64	70,58	42,86	27,72	6,80	4,90	11,05		11,05	11,29		11,29		69,89				3,87
05.11.2025	24,00	*	116,57	101,29	15,28	70,17	42,91	27,26	6,80	4,90	10,49		10,49	10,75		10,75		69,93				3,84
06.11.2025	24,00	*	116,54	101,96	14,58	70,54	43,45	27,09	6,80	4,90	9,73		9,73	9,93		9,93		70,06				3,79
07.11.2025	24,00	*	115,45	101,70	13,75	70,21	43,49	26,72	6,80	4,90	8,88		8,88	9,07		9,07		69,73				3,68
08.11.2025	24,00	*	114,99	100,02	14,97	69,97	42,93	27,04	6,80	4,90	10,08		10,08	10,29		10,29		69,41				3,75
09.11.2025	24,00	*	116,26	99,97	16,29	70,52	42,95	27,57	6,80	4,90	11,30		11,30	11,54		11,54		70,01				3,90
10.11.2025	24,00	*	113,70	98,85	14,85	70,47	42,53	27,94	6,80	4,90	9,89		9,89	10,08		10,08		69,86				3,81
11.11.2025	24,00	*	113,22	97,68	15,54	70,85	42,13	28,72	6,80	4,90	10,54		10,54	10,78		10,78		70,49				3,91
12.11.2025	24,00	*	113,25	98,24	15,01	70,43	42,00	28,43	6,80	4,90	10,06		10,06	10,28		10,28		69,84				3,85
13.11.2025	24,00	*	113,64	98,94	14,70	70,41	41,80	28,61	6,80	4,90	9,72		9,72	9,94		9,94		69,84				3,86
14.11.2025	24,00	*	106,65	91,81	14,84	70,24	40,76	29,48	6,80	4,90	9,72		9,72	9,93		9,93		69,76				3,75
15.11.2025	24,00	*	104,15	87,30	16,85	69,86	39,51	30,35	6,80	4,90	11,66		11,66	11,90		11,90		69,21				3,82
16.11.2025	24,00	*	105,66	89,10	16,56	70,13	39,41	30,72	6,80	4,90	11,40		11,40	11,63		11,63		69,48				3,90
17.11.2025	24,00	*	104,85	89,00	15,85	71,60	39,75	31,85	6,80	4,90	10,59		10,59	10,83		10,83		71,46				3,97
18.11.2025	24,00	*	105,26	90,15	15,11	73,98	40,86	33,12	6,80	4,90	9,95		9,95	10,16		10,16		73,35				4,11
19.11.2025	24,00	*	104,95	88,81	16,14	74,35	40,57	33,78	6,80	4,90	10,93		10,93	11,21		11,21		73,94				4,20
20.11.2025	24,00	*	106,97	90,76	16,21	75,21	41,27	33,94	6,80	4,90	11,10		11,10	11,36		11,36		74,67				4,30
21.11.2025	24,00	*	105,20	89,95	15,25	74,45	40,90	33,55	6,80	4,90	10,12		10,12	10,38		10,38		73,81				4,15
22.11.2025	24,00	*	106,30	90,26	16,04	74,60	40,98	33,62	6,80	4,90	10,92		10,92	11,18		11,18		74,08				4,23
Среднее	24,00		111,76	96,60	15,15	71,12	42,06	29,06	6,80	4,90	10,22		10,22	10,44		10,44		70,62				3,88
Итого	744,00		3464,47	2994,74	469,73						316,72		316,72	323,74		323,74						120,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	4139	3624,49	391,95		400,34			131,62	949,00
23.11.2025	7713,6	6714,03	718,93		734,56			278,76	1717,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 117,27 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 323,74 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

2,9 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.11.25 09:20 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

01.12.25 09:38 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

Представитель теплоснабжающей организации